



## PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

## NÁZEV PŘÍLOHY

## DOPLNĚNÍ – PŘELOŽENÍ SÍŤ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

<b>NÁZEV AKCE</b>	Stavební úpravy objektu, přístavba vstupu a výtahu
<b>MÍSTO STAVBY</b>	Domažlice, Kozinova 380, p. č. 451/6
<b>KRAJ</b>	Plzeňský
<b>DATUM ZPRACOVÁNÍ</b>	05/2022

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ČÍSLO PARÉ
ING. JAKUB HALÍK 	ING. ZBYNĚK WOLF 	

# Obsah

<b>A.1. Identifikace stavby .....</b>	<b>3</b>
<b>A.1.1. Údaje o stavbě .....</b>	<b>3</b>
a) Název stavby .....	3
b) Místo stavby: .....	3
c) Předmět PD .....	3
<b>A.1.2. Údaje o stavebníkovi .....</b>	<b>3</b>
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu .....	3
<b>A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .....</b>	<b>3</b>
a) Odpovědný projektant: .....	3
b) Vypracoval: .....	3
<b>A.2. Členění stavby na objekty .....</b>	<b>3</b>
<b>A.3. Pozemky dotčené přeložením sítě veřejného osvětlení .....</b>	<b>4</b>
<b>A.4. Popis přeložení sítě veřejného osvětlení .....</b>	<b>4</b>

## A.1. Identifikace stavby

### A.1.1. Údaje o stavbě

- a) *Název stavby*  
Stavební úpravy objektu, přístavba vstupu a výtahu
- b) *Místo stavby:*  
Domažlice, Kozinova 380  
Katastrální území  
Domažlice  
Parcelní číslo  
st. 451/6 – zastavěná plocha a nádvoří – 301 m<sup>2</sup>  
Parcelní číslo  
5415 – jiná plocha – 232 m<sup>2</sup>  
Vlastnické právo  
Axis Optik s.r.o., Kostelní 168, 344 01 Domažlice
- c) *Předmět PD*  
Stavební úpravy objektu, přístavba vstupu a výtahu

### A.1.2. Údaje o stavebníkovi

- a) *Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu*  
Axis Optik s.r.o., Kostelní 168, 344 01 Domažlice

### A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) *Odpovědný projektant:*  
Ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, 344 01 Domažlice  
IČO: 733 74 792  
Číslo autorizace: 201261  
Obor: Pozemní stavby  
Číslo zakázky: 27/2019
- b) *Vypracoval:*  
Ing. Jakub Halík, Kostelní 173, 344 01 Domažlice  
Číslo autorizace: 0202297  
Obor: Pozemní stavby

## A.2. Členění stavby na objekty

Jedná se o stávající dvoupodlažní objekt. Přízemní podlaží prošlo kompletní rekonstrukcí před 6 lety. Záměrem investora je nyní rekonstrukce stávajícího patra. K objektu bude dále přistavěna výtahová šachta se vstupní prostorem v úrovni přízemí.

Pro možnost realizovat záměr investora je nutné přeložit elektrickou síť NN a síť veřejného osvětlení.

### A.3. Pozemky dotčené přeložením sítě veřejného osvětlení

#### Katastrální území

Domažlice

#### Parcelní číslo

5415 – ostatní plocha – 232 m<sup>2</sup>

#### Vlastnické právo

Axis Optik s.r.o., Kostelní 168, 344 01 Domažlice

#### Parcelní číslo

5358– ostatní plocha – 278 m<sup>2</sup>

#### Parcelní číslo

5414– ostatní plocha – 245 m<sup>2</sup>

#### Parcelní číslo

5702/3– ostatní plocha – 303 m<sup>2</sup>

#### Vlastnické právo

Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice

### A.4. Popis přeložení sítě veřejného osvětlení

Nejprve dojde k odpojení překládaných kabelů v elektrickém rozvaděči veřejného osvětlení. Následně bude pilíř s rozvaděčem VO přemístěn do vzdálenosti 1 metru od pojistkového pilíře ČEZ (dle koordinačního situačního výkresu). Z pojistkového pilíře ČEZ bude rozvaděč VO rovněž napájen (zemní kabel CYKY 4Bx10).

Po přemístění pilíře VO dojde k obnažení překládaných kabelů VO až po místo odbočení (patrné z koordinačního situačního výkresu). Od tohoto místa bude zhotovena nová zemní rýha hloubky 0,6 m mimo prostor stavby. Oba překládané kabely sítě VO budou zataženy do jedné chráničky KOPOFLEX o 50 (pokud v chráničce již jsou, tak v ní budou ponechány). Oba kabely budou uloženy do stejné zemní rýhy. Kromě kabelů bude do rýhy uložen zemnicí vodič PeZN o10. Dále bude 0,2 metru pod povrchem uložena výstražná červená fólie. Oba kabely budou následně připojeny do rozvaděče VO stejným způsobem jako byly.