

Jaroslav Černý

Stavební, klempířské a pokrývačské práce

Dobřív 277

Dobřív 338 44

IČO: 46818740,

DIČ: CZ 7405282203

Posuzovaný objekt: zámek Hradiště

Hradiště 1

336 01 Blovice

IČO: 00075710

Na základě žádosti uživatele, tj. Muzea jižního Plzeňska v Blovicích jsem provedl prohlídku šesti problémových svodů na zámku Hradiště.

Zjištěné závady: Obr.1: Napojené odvětrání základů na dešťový svod je nešťastné řešení. Za deště část vody teče přímo do základů na místo toho, aby se odvětrávala vlhkost.

Navrhovaná řešení oprav: Obr.1: Oddělit odvětrání od svodu. V místě napojení dešťového svodu na kolena lze vyjmout svod a vyměnit za nový, vcelku. Odvětrání vlhkosti ze základů osadit komínkem vyrobeným na míru.

Dne 27.02. 2023

Černý Jaroslav

Obr. 1.



Obr. 2.

