

# Město Cheb

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb

Tel. ústředna 354 440 111, fax 354 440 550

IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979



MUCHP00PV8KE

**EAF protect s.r.o.**

Podnikatelská 160/4

35002 Cheb

IČO: 02142384

DIČ: CZ02142384

Cheb 1, dne: 28.02.2023

**OBJEDNÁVKA číslo: 202300587** (Toto číslo uvádějte na faktuře!)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Cheb

Číslo: 528331/0100

Vystavil: Perníčková Vladimíra Ing.

Tel. linka 195

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

č. 24500 - Za Mostní branou 5 - oprava nouzového osvětlení viz nabídka

Množství	MJ	Druh zboží	Částka	Celkem Kč
1,000	ks	č. 24500 - Za Mostní branou 5 - oprava nouzového osvětlení viz nabídka	115 218,62	115 218,62

Celkem Kč (včetně DPH)

115 218,62

Datum dodání: 24.03.2023

Číslo účtu dodavatele uvedené na daňovém dokladu musí korespondovat s zveřejněným číslem účtu (registrovaným) na portálu Generálního finančního ředitelství na adrese [www.daneelektronicky.cz](http://www.daneelektronicky.cz).

**MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB**  
odbor majetkoprávní



Razítko a podpis

Habětínek Vlastimil Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního

Seznámen:

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

**EAF protect s.r.o.**



Souhlasím s proplacením:



## MĚSTO CHEB

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14

350 20 Cheb

IČ: 00253979

DIČ: CZ00253979

Bankovní spojení: 528331/0100 KB, a.s. Cheb

---

Dodavatel:

EAF protect s.r.o.

Podnikatelská 160/4

350 02 Cheb - Hradiště

IČ: 02142384

DIČ: CZ02142384

---

**Značka:** 24500/2023/Rou

**Datum tisku :** 28.02.2023

**OBJEDNÁVKA č. 24500**

---

**Objednáváme u Vás:**

Oprava nouzového osvětlení - viz nabídka.

**Předběžná cena:** 115.218,62 Kč s DPH 21%

**Číslo popisné:**1791

**Objekt:** Cheb, Za mostní branou 5

**Požadovaný termín do:** 24.03.2023

**Požadovaná splatnost 30 dní**

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Objednávku vytvořil a vyřizuje:Rous Milan

Objednávku vytiskl a schválil:Rous Milan



Název formuláře:

**Protokol o kontrole provozuschopnosti  
bezpečnostního zařízení systém  
Nouzového osvětlení**

Strana:

1 z 3

Evidenční

Číslo:

**11013/23**

Odběratel.		Dodavatel :	
Název:	Západočeské divadlo v Chebu	EAF protect s.r.o.	
Adresa:	Divadelní náměstí 10 350 02 Cheb	Podnikatelská 160/4, 350 02 Cheb Společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni v oddíle C vložka 32170	
Telefon :	731508757 – pí. Maršíková	354 423 715, Hot-line 601 30 50 70	
IČO :	00078042	02142384	
DIČ:		CZ02142384	
Datum zahájení prací:	07. 02. 2023	Datum ukončení prací:	24. 02. 2023
		Příští kontrola:	
		<b>02 / 2024</b>	

Kontrolovaný objekt

**Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, 350 02 Cheb**

Předmět kontroly provozuschopnosti:

Kontrola zařízení, test zařízení.

Prohlášení:

Já / My zde uvedení potvrzujeme, že nouzové osvětlení – ve výše uvedeném prostoru bylo mnou/námi zkontrolováno, prověřena jeho provozuschopnost, a že zkontrolované zařízení bylo shledáno způsobilým plnit svoji funkci v souladu s vyhl. MV ČR č. 246/2001, ČSN EN 1838 (360453) a ČSN EN 50172, mimo takových odchylek, které jsou uvedeny dále. Dodavatel, tj. EAF protect s.r.o., prohlašuje, že má zaveden systém, který splňuje minimální požadavky na poskytovatele služeb a na odbornou způsobilost, znalosti a dovednosti personálu za údržbu požárně bezpečnostního zařízení dle ČSN EN 16763:2019 Služby pro požárně bezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy.

Zjištěné neshody a odchylky:

Viz. závěr

Termín odstranění:

Nejpozději do 30 dní

Závěrečný posudek:

**Nouzové osvětlení není funkční a nesplňuje podmínky dané pro  
provoz tohoto zařízení!!!**

Seznam písemností předaných odběrateli:

Dodací list č.	-
Doklad o kontrole	-
	-

Za objednavatele práce převzal: Podpis, razítko: 24. 02. 2023 Západočeské divadlo v Chebu Divadelní náměstí IČ: 00078042, DIČ: Ostřední účastníci řízení: Jiří Čada – EAF protect	Za zhotovitele práce předal: Podpis: 24. 02. 2023 Podpis: 07
--	--

**Popis prvků zařízení:**
**Nouzové osvětlení:**

Instalováno v chodbách a únikových cestách, vestibulu, prostor hlavního sálu, klubu a restaurace 1pp Kulturního centra Svoboda, Cheb. Vybraná svítidla dle PD jsou vybaveny moduly pro Nouzové osvětlení a jsou napájeny ze systému UPS Multisentry umístěné v místnosti UPS 1pp. Nouzové osvětlení se aktivuje výpadkem sítě 230V v obj. a pokynem od EPS.

**Komponenty systému nouzového osvětlení – napájení:**

Typ zařízení	druh	Typ/v.č.	Počet kusů	Poznámka
UPS	Multisentry	60kVA MM27UT349030001	1 – m.UPS 1pp.	Ovl. Od EPS

**Nouzové osvětlení:**

Typ zařízení	typ	napájení zdroje	Počet kusů	Poznámka
Svítidlo nástěné	Beghelli TB9240SE	UPS	20ks	1pp,1np
Svítidlo nástěné	Lucis S24,215 AU2EWG+modul	UPS	13ks	Únikové schodiště
Svítidlo nástěné	Lucis S37,215 T4EWG+ modul	UPS	19ks	Únikové schodiště
Svítidlo stropní	2x24W/3x24W	UPS	29ks	Vestibul, Hlavní sál
Svítidlo stropní	Helvar Balast el2x24s	UPS	4ks	Chodba + taneční sál 2np

**Nouzové osvětlení - únikové východy - Piktogramy :**

Typ zařízení	typ	napájení zdroje	Počet kusů	Poznámka
Svítidlo - únikové východy	Beghelli TB9240SE	UPS	21	Trvale svítí
Svítidlo - únikové východy	Beghelli DISPOS T92110E	UPS	19	Trvale svítí



Název formuláře:

**Protokol o kontrole provozuschopnosti  
bezpečnostního zařízení systém  
Nouzového osvětlení**

Strana:

**3 z 3**

Evidenční

Číslo:

**11013/23**

**Závěr:**

**Vadné akumulátory – zkoušku nelze provést!!!**

Proveden test nouzového osvětlení spuštěním od systému EPS a při výpadku napájení UPS.

**Nefunkční svítidla při funkci nouzového osvětlení:**

**Všechna!!!**

**Protokol o pravidelné kontrole nouzového osvětlení dle vyhl. MV ČR č.  
246/2001, ČSN EN 1838 (360453) a ČSN EN 50172.**

Provedená kontrola dle vyhl. 246/01 Sb. - roční

Termín příští kontroly dle vyhl. 246/01 Sb. - 02/2024 roční.

**Výše uvedený zástupce uživatele stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním protokolu, respektuje skutečnosti uvedené v protokolu a zajistí odstranění závad na svou odpovědnost.**

## NABÍDKA DODÁVKY

**EAF** protect s.r.o.

Poptávající: **KC Svoboda**

Email: [marsikova@kcsvoboda.cz](mailto:marsikova@kcsvoboda.cz)

Tel: **731 508 757**

Evidenční číslo nabídky: **074-2023**

**Nabízíme: Opravu včetně uvedení do provozu nouzového osvětlení v objektu KC Svoboda Cheb**

Název varianta 1	Specifikace	Množství	Jednotková cena bez DPH	Kompletní cena bez DPH
Dodání přesných akumulátorů do Kompletní UPC 12V/55Ah Fulgur	Fulgur	18 ks	4 679,-	84 222,-
Demontáž, montáž, oživení, funkční zkouška včetně KP a ekologická likvidace	AKU PB	kpl	11 000,-	11 000,-
Celkem bez DPH			95 222,-	

*Termín dodání od výrobce 30 dní od závazného objednání*

*Termín vyřízení: do týdne od obdržení baterií*

Způsob dopravy produktu: *AUS*

Platební podmínky: fakturou se splatností 14 dní

Platnost nabídky: do 31.3.2023

V případě dotazů prosím kontaktujte: Ing. Jan Úrubek, 722 407 501, [urubek@eaf.cz](mailto:urubek@eaf.cz)  
Prosím o písemné vyjádření k naší nabídce.

Cheb dne: 27. 02. 2023

EAF protect s.r.o.  
Podnikatelská 160/4  
350 02 Cheb