

Příloha č.1 k objednávce č. 22/63520

Vyřizuje:
Telefon:

Mobil:
Email:

Datum: 3.3.2023

KLIMONT EX, s.r.o.

Palackého 110/58

702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 25394614

Objednáváme u Vás na základě Rámcové dohody na poskytování služeb č. E635-S-3339/2021 výměnu klimatizační jednotky ve stavědlové ústředně technologické budovy v Bystřici nad Olší, dle Vaší cenové nabídky č. 36/2023/JČ ze dne 3.3.2023.

Zakázka: E211HEP00VDV (IC7000030955)

Termín: 25.3.2023

Dohodnutá cena: 106 250,00 Kč bez DPH

Režim OUA

Příloha: cenová nabídka č.36/2023/JČ
pracovní list ze dne 2.3.2023

KLIMONT-EX

OSTRAVA

PRACOVNÍ LIST

č. № 015215

KLIMONT EX, s.r.o.
Palackého 58
Ostrava - Přívoz
702 00

tel.:

tel.:

e-mail:

Zákazník: S2

Číslo zakázky: 3/2023

Místo: Bystřice

Datum: 2.3.2023

Pracoviště: Technologie - Stavědlová ústředna

MONTÁŽ: SERVIS: ZÁRUKA: REVIZE:

Klimatizační zařízení :	značka :	Toshiba	n.v. 2008
	typ :	Rav-SM562CT-E ; Rav-SM563AT-E	
	výrobní číslo :	80550028	803PO847

Provedené práce : Zjištěna závada: u zařízení byla zjištěna závada / závada → vadný kompresor (byly i za sebou vyměněny log. desky a vnitřní a venkovní jednotky, aby byla přesně stanovena závada. Zařízení je mimo provoz → v minulosti a z u zařízení byla provedena oprava →

Spotřeba materiálu výměna log. desky →

Množství	Materiál	cena za kus	cena
1krát	práce s řešením stavba řešení, po práci zase odvoz řešení.		
→ u venkovní jednotky, vzhledem ke starší doporučujeme			

Přehled hodin výměna zařízení.

Pracovník	Od	Do	Sazba za hodinu	Cena v Kč
	2h			
	2h			
	2h			

Cestovní čas				
	1 1/2h			
	1 1/2h			
	1 1/2h			

Náklady na jízdu 2x58km

Celková částka bez DPH :

Zařízení je předáno v provozuschopném stavu : Ano Ne

Zařízení nebylo předáno, protože :

.....

.....

.....

