




-  hranice trvalého záboru parcel
-  hranice dočasného záboru
-  hranice parcel
- 261** číslo popisné
- 323/1 katastrální číslo

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : TN-C-400/230V, 50Hz str.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM : dle ČSN 332000 4-41 (PNE 330000-1)

živých částí: izolaci
kruhy nebo přepážkami
neživých částí: ochrana samočinným odpojením od zdroje
VNĚJŠÍ VLIVY : dle ČSN
ZNAČENÍ : dle IEC 617-11 (ČSN 013390)

pozn. V případě nemožnosti provést protlak bude kabel uložen v zapískovaném žlabu

pozn.: v místě křížení plynovodu bude kabel uložen v zapískovaném žlabu

Obsah výkresu: Situace dočasných a trvalých záborů

Měřiko: 1:1440

Č. výkresu: 2

