

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, Moskevská 15, P.O.Box 78

Protokol o kontrole provedené orgánem ochrany veřejného zdraví

při výkonu státního zdravotního dozoru dle § 84 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a dle § 3 zák. č. 552/1991 Sb. o státní kontrole (v platném znění).

Pověřeni zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví:

Titul, jméno, příjmení, číslo služebních průkazů

.....CamargováSoňa91

.....MUDr.Jan Bechyně89

Provedli kontrolu dne15.12.2012od.....do.....

v **objektu na adrese:**Střední škola zahradnická a zemědělská, Českolipská 123, Dc 27

Kontrolovaný subjekt podléhající výkonu státního zdravotního dozoru:

a) fyzická osoba – jméno, příjmení, rodné číslo, bytem a se sídlem podnikání:

.....

IČO a údaj o zápisu v živnostenském rejstříku:

.....

b) právní osoba - obchodní firma, název a právní forma, sídlo:

Střední škola zahradnická a zemědělská, Českolipská 123, Dc 27

.....

IČO a údaj ze zápisu v obch. Rejstříku (zřizovací listině), vč. Údajů o statutárním zástupci právnické osoby):

■■■■■■■■■■ Ing..Libor Kunte, PhD.

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnili (jméno, příjmení, postavení u kontrolovaného subjektu):

Jméno: ... Ing. Libor Kunte, PhDfunkce:ředitel

Předmětem kontroly je plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění a právními předpisy vydanými na základě tohoto zákona (vyhl. MZČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých).

Kontrolní zjištění:

Rejstříková kapacita školy je 420 žáků. V současné době navštěvuje školu cca 270 žáků

Šetření bylo zaměřeno na plnění požadavku § 4 odst. 5 vyhl. č. 410 a její přílohy č 1 na vybavení objektu školy hygienickými zařízeními pro žáky.

Pro žáky je v I.N.P. hygienické zařízení rozdělené na dívčí (2WC mísy, 2 umývadla) a chlapecké (1WC mísa 3x pisoár, 2 umývadla).

Pro žáky je ve II.N.P hygienické zařízení rozdělené na dívčí (2WC mísy, 2 umývadla) a chlapecké (1WC mísa, 2 umývadla).

Pro žáky je ve III.N.P. hygienické zařízení rozdělené na dívčí (2WC mísy, 2 umývadla) a chlapecké (1 WC mísa 3x pisoár, 2 umývadla).

Pro dimenzování odpovídajícího počtu hygienických zařízení včetně jejich vybavení zdravotně instalačními předměty je nutno vycházet z celkové kapacity zařízení, která je dle zápisu v rejstříku škola 420 žáků. Při stanovení konkrétního požadavku na rozdělení a počet zařizovacích předmětů na hygienických zařízeních je vhodné vycházet a respektovat podílové zastoupení dívek a chlapců. Dle vyjádření školy se jedná o poměr zhruba 2/3 dívek a 1/3 chlapců

Tomuto poměrnému zastoupení chlapců a dívek odpovídá minimální požadavek na celkový počet 14 umývadel, 14 záchodových mís a 4 hygienických kabin pro dívky. Pro chlapce se jedná o požadavek na celkový minimální počet 7 umývadel, 7 pisoáru a 2 záchodových mís Všechna hygienická zařízení musí být přístupná, podle normového požadavku „ČSN 734106 - šatny, umývárny, záchody", přístupná přes předsíňku, která se vybavuje umývadly Dále musí mít zajištěno odpovídající odvětrání se zajištěným objemem přiváděného čerstvého a odváděného vzduchu. Nedílnou součástí hygienických zařízení je , rovněž dle normového požadavku výše uvedené ČSN a požadavku § 55 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vybavení objektu úklidovou komorou v alespoň jenom podlaží a úklidovými prostory s úklidovou výlevkou v ostatních podlažích. Jak je z výše uvedeného patrné dispozice a vybavení hygienických zařízení v budově školy neodpovídá svými počty stávající kapacitě uvedené v zápisu rejstříku škol a školských zařízení. Stávající počty vybavení hygienických zařízení odpovídají cca necelých 60% počtů žáků, který je uveden jako kapacita v rejstříku škol a školských zařízení.

Vybavení objektu hygienickými zařízeními určenými pro personál odpovídá požadavkům § 54 nařízení vlády č, 361/2007Sb, neboť ve IV. N.P. personální záchody zahrnují 1 záchodovou mísu, 2 umývala, 1 sprchu a dále v i. N.P. jsou personální záchody rozdělené na dámský(1WC mísa a 1 umývadlo) a pánský (1 záchodová míse a 1 umývadlo).

Uložení blokové pokuty podle § 29 odst. 1) písm. f) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích:

Protokol obsahuje: stránek a byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, jedno vyhotovení se ponechává na provozovně (zařízení).

Podle ustanovení § 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb. v platném znění požaduji, aby kontrolovaná osoba ve lhůtě do ode dne seznámení s tímto protokolem podala na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín, Březinova 3, 408 83 Děčín 1, písemnou zprávu o odstranění shora uvedených nedostatků zjištěných při kontrole.

Poučení kontrolovanému subjektu:

Proti obsahu protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a odůvodněné námitky, a to ve lhůtě do tří dnů ode dne seznámení s protokolem ke Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, územní pracoviště Děčín. O námitkách rozhoduje ředitel Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání.

Kontrolovaná osoba potvrzuje, že byla seznámena s tímto protokolem a potvrzuje převzetí jednoho stejnopisu protokolu:.....

Podpisy pracovníků provádějících kontrolu:

.....

