





MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
Stavební úřad

Č. J.: 32275/2023/PšeJa
SPIS. ZN.: SÚP-5603/2023
VYŘIZUJE / ÚTVAR Ing. Jana Pšejová / Stavební úřad
TELEFON: 
E-MAIL: 

město Kopřivnice, IČO 00298077
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice

zastoupené:

DATUM: 20. března 2023

**Městský úřad Kopřivnice
odbor majetku města**

SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Dne 17.03.2023 ohlásilo město Kopřivnice, IČO 00298077, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, *zastoupené v řízení* Městským úřadem Kopřivnice, odborem majetku města (dále jen „stavebník“), záměr odstranit stavbu:

venkovní betonový květináč u Kulturního domu v Kopřivnici

na pozemku parc. č. 1285/1 v kat. území Kopřivnice.

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), posoudil předložený záměr a podle ustanovení § 128 odst. 2 stavebního zákona vydává

souhlas

s odstraněním stavby „Venkovní betonový květináč u Kulturního domu v Kopřivnici“ na pozemku parc. č. 1285/1 v kat. území Kopřivnice, v rozsahu uvedeném v ohlášení.

Popis stavby:

Jedná se o bourací práce pro přípravu území na revitalizaci veřejného prostranství kolem kulturního domu.

Betonový květináč

zastavěná plocha zídka - 5,1 m²

délka zídka - 17,0 m

obestavěný prostor - cca 6,5 m³

Betonový vyvýšený květináč je umístěn na rohu objektu kulturního domu mezi přístupovou rampou a schodištěm s podestou. Betonový vyvýšený květináč je tvořen betonovou zídka, vklíněnou do rohu prostoru mezi schodištěm a rampou. V prostoru květináče je umístěna kanalizační šachta a sloup veřejného osvětlení.

Postup bouracích prací:

Budou odstraněny tři stěny betonové zídka ohraničující květinový záhon. Celková délka odstraňované zídka je 17,0 m, výška zídka cca 0,8 m. Zároveň bude odstraněn betonový základ pod zídka. Zemina záhonu bude částečně odtěžena a v okolí kanalizační šachty bude provedeno svahování zeminy tak, aby nedošlo k poškození šachty (např. tlakem zbývající zeminy v původním záhonu). V místě styku zídka se schodištěm je umístěn sloup veřejného osvětlení, který bude rovněž odstraněn (povoleno v rámci stavby „Revitalizace centra“). Betonová zídka sousedící s rampou bude ponechána z důvodu zajištění stability přístupové rampy.

Nebezpečný prostor kolem budovy bude dodavatelem prací vymezen mobilním staveništním oplocením. Bourací práce budou prováděny odbornou firmou (firmami), která má s těmito pracemi zkušenost.

Je nutno průběžně zajišťovat stabilitu a únosnost sousedících konstrukcí – přístupové rampy, schodiště a podesty.

Po dobu provádění bouracích prací nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy a nedojde k překročení přípustných limitů hladin hluku.

K ohlášení byly doloženy náležitosti dle ust. § 128 odst. 1 stavebního zákona:

- ✓ dokumentaci bouracích prací, která je zpracována společností Kamil Mrva Architects, s.r.o., IČO 28647611, odpovědný projektant Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. - ČKA 02992
- ✓ vyjádření dotčených vlastníků veřejné infrastruktury:
 - stanovisko SmVaK Ostrava a.s., zn. 9773/V007121/2023/AUTOMAT ze dne 20.03.2023
- ✓ doklad prokazující vlastnické právo + kopie katastrální mapy

Vlastník stavby dle ustanovení § 128 odst. 5 stavebního zákona odpovídá za to, že odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem nebo svépomocí za předpokladu, že bude zajištěno provádění stavebního dozoru.

Při odstraňování stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost zdraví a života osob dle zvláštních předpisů a okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.

Poučení

Na vydání souhlasu s odstraněním stavby se nevztahují části druhá a třetí správního řádu.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkov. Vlastníkovi se doručí spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků

„otisk razítka“



Ing. Jana Pšejová
referent odboru stavebního řádu,
územního plánování a památkové péče

Příloha:

Situační výkres bouracích prací – I.etapa

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Doručí se: (prostřednictvím datové schránky)

Účastníci řízení:

Městský úřad Kopřivnice - odbor majetku města

SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, DS: PO, pae2vve

