

DISTRIBUCE

DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ ČÍSLO: 21_SOBS01_4121764686

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě povolení ze dne 8. 3. 2022 zastupuje [REDACTED] pozice: Vedoucí oddělení Regionální péče

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 10308219
OBCHODNÍ FIRMA /
NÁZEV Správa železnic, státní organizace
státní organizace

IČ 70994234

DIČ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE	Dlážděná	Č. P. / Č. O.	1003/7	PSČ 110 00
OBEC	Praha	MÍSTNÍ ČÁST	Nové Město	
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: A 48384			
ZASTOUPENÁ	[REDACTED]	E-MAIL	[REDACTED]	FAX
TELEFON	602145475			

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PDS a Žadatel uzavírají tento Dodatek číslo 001 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 21_SOBS01_4121764686, uzavřené dne 25. 3. 2021 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Článek III. PODMÍNKY BUDOUCÍHO PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ, odst. 3 Smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:
Žadatel je povinen do 31.12.2024 splnit povinnosti vyplývající z článku III. odst. 3 Smlouvy, písm. a) až e)
Ostatní Ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 001 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 001 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 001 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Dodatek č. 001 je uzavřen a nabývá platnosti dnem kdy Žadatel (příjemce návrhu Dodatku 001) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu Dodatku 001 vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh Dodatku 001 svůj podpis. Žadatel přijme návrh Dodatku 001 včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh Dodatku 001 doručen, jinak návrh Dodatku 001 zaniká.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmírkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4122143223.

ZA ZÁKAZNÍKA

Správa železnic, státní organizace

[REDACTED]

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

[REDACTED]

Vedoucí oddělení Regionální péče

DATUM A MÍSTO

PODPIS

27.3.2023 4651

DATUM A MÍSTO

PODPIS

20. 3. 2023
V Plzni



**PŘÍLOHA č. 1 DODATKU KE SMLOUVĚ O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO
ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLAĐINY 0,4 kV (NN) č.
21_SOBS01_4121764686**

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4122143223

1. Specifikace zařízení: odběr
 - umístění zařízení: Studentská 134/80, patro: Př, 360 07 Karlovy Vary
 - číslo odběrného místa: 0000429371
 - EAN: 859182400894544319
2. Technické údaje, výše rezervovaného příkonu místa připojení a předávacího místa
 - napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
 - způsob připojení (počet fází): 3
 - hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 63,0 A; vypínačí charakteristika: B
 - charakter odběru: T1
3. Připojované elektrické spotřebiče:

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Ostatní spotřebiče	3,000	36,000	36,000
Osvětlení	0,600	5,000	5,000
4. Měřící zařízení
 - umístění měřicího zařízení: fasáda
 - přístupnost měřicího zařízení: přístupné
 - typ měření: C
 - odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Faturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odebětu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 359/2020 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.
5. Místo připojení Zařízení
 - místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová
 - hrance vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
 - spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy:
Pojistky NN v HDS
6. Závazky PDS spojené se zajištěním technických podmínek připojení
PDS se zavazuje provést tuto úpravu distribuční soustavy:

A)Kabelovou skříň č. P31 na objektu čp. st. 547 vyměnit za skříň SR522. Zapojení skříně SR522, sada1 přívod AYKY vybudovat kabelové vedení NN, kabelem AYKY-J 3x120+70, sada3 st. odběr, sada4-5 rezerva. B)Ze skříně SR522, sada2, tratě na pč. 503, do kabelové skříně SS200+piliř, v délce trasy cca 70m. Kabelovou skříň SS200 +piliř osadit u objektu pč. SP na čp. 134/80 v délce trasy cca 60m. C)Demontovat stávající venkovní vedení NN AlFe 4x16 od opěrného bodu lb.č.387 ke konzoli č. 392, včetně skříně Umístění kabelových skřiní SR a SS nutno projednat a upřesnit jednotlivě s majiteli dotčených nemovitostí.

7. Upřesnění některých závazků Zákazníka podmiňujících připojení Zařízení

Zákazník se zavazuje splnit následující závazky:

Elektroměrový rozvaděč napojit hlavním domovním vedením z nové pojistkové skříně SS200+piliř umístěné u objektu Studentská 134/80. Pojistková skříň SS200+piliř bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a.s. v rámci výstavby

(úpravy) distribuční soustavy, viz první odstavec Podmínky připojení. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn na objektu a bude veřejně přístupný. Musí být splněny Připojovací podmínky ČEZ Distribuce, a.s. Umístění pojistkové skříně SS200+pillíř bude upřesněno při zpracování projektové dokumentace stavby PDS.

8. Další podmínky připojení

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

9. Doklady pro připojení

- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.