



# MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim  
Odbor investic

tel.: XXX XXX XXX, fax: XXX XXX XXX

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.:

Spis. zn.:

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta:

Počet listů: 2

Počet příloh: 5

Odbor správy majetku  
XXXXX XXXXXXXX

Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX

Tel.: XXX XXX XXX, XXX XXX XXX

E-mail: [XXXXX.XXXXXXX@xxxxxx-xxxx.xx](mailto:XXXXX.XXXXXXX@xxxxxx-xxxx.xx), [XXXX.XXXXXXXX@XXXXXX-XXXX.XX](mailto:XXXX.XXXXXXXX@XXXXXX-XXXX.XX)

V Chrudimi dne: 27.02.2023

## Stanovení technických podmínek k PD ke stavbě „Reko MS Chrudim – Čáslavská II“

Vážení,

na Odbor investic jsme od Odboru správy majetku obdrželi žádost paní XXX. XXXX XXXXXXXXXXXX z firmy GAT projekt s.r.o.,-XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX XXX, XXX XX XXXXXXXXXXX, o vyjádření k PD stavby „Reko MS Chrudim - Čáslavská II“

Odbor investic stanovuje technické podmínky pro realizaci akce na pozemcích p.p.č. 977/4, 2750/1, 2744/6, 904/2, 2746/1 a 1186/2 v k. ú. Chrudim. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví města Chrudim.

1. Začátek prací bude hlášen zástupci Odboru investic.
2. Před započítím prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě.
3. Stavební práce budou probíhat v souladu s technickými podmínkami uvedenými v tomto vyjádření, normovými a právními předpisy. Stavba bude provedena v místě a rozsahu dle předložených podkladů akce „Reko MS Chrudim - Čáslavská II“, vypracované XXX.XXXXXXXXXXXXX z f. GAT projekt s.r.o., X.XXXXXXXXX XXX, XXX XX XXXXXXXXXXX, IČ : 25258800 z 10/2022.
4. **Zhotovitel požádá Odbor dopravy MĚÚ o "zvláštní užívání komunikace"**
5. Vytěžený materiál nebude použit pro zpětný zásyp, ale bude odvezen na řízenou skládku.
6. Není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál na dlážděnou a travnatou (zelenou) plochu.
7. Bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu komunikace před zásahem, v průběhu oprav a po dokončení prací. Tato fotodokumentace bude předána při předání a převzetí stavby.
8. Hloubka krytí plynovodu bude min. dle ČSN 73 6005, jeho obsyp a skladba nově provedeného souvrství budou odpovídat odsouhlaseným vzorovým řezům rýhou, viz příloha. Zásah do chodníku musí být před záhozem odsouhlasen zástupcem Odboru investic s ohledem na kontrolu minimální hloubky krytí.
9. Stávající dlážděný povrch chodníku z betonové zámkové dlažby bude v místě vedení plynovodu rozebrán a přeložen v celé šíři (min. 50 cm na každou stranu od výkopu) chodníku a délce prováděných prací. Dlažba bude plynule napojena na nedotčenou část plochy. Dlažební prvky budou uskladněny k jejich znovupoužití a v případě poškození budou nahrazeny novými stejného typu a barvy. Obnova bude provedena tak, aby byla zajištěna potřebná stabilita a vazba jednotlivých prvků a docílena celková rovinnost, patřičný sklon a kompaktnost plochy. Dlažba bude řádně vyspárována odpovídající spárovací hmotou, tj.

křemičitým pískem frakce 0/4 se zhutněním. Bezbariérové prvky v chodníku budou řešeny s realizační firmou na místě a budou upřesněny na místě stavby.

10. Stavba v tělese chodníku na p.p.č.904/2 bude dle řezu ( viz. Vzor), dlažba 30x30 bude nahrazena dlažbou žulovou (8x8), město Chrudim na svoje náklady dodá dlažbu a zajistí zadláždění
11. Dle obvyklých postupů bude stávající NTL plynovodní vedení a přípojky, které budou zrušeny a nahrazeny novými v nových trasách, vyjmuty z původní trasy v pozemcích uvedených na začátku TP, k. ú. Chrudim. Pouze plyn. vedení, které vede pod stávajícími stromy v zemi zůstanou a nebudou vyjmuty.
12. **Vzhledem k provádění přípojek bude asfaltobetonový kryt komunikace obnoven v celé šíři komunikace. Po uložení potrubí a jeho následném obsypu budou provedeny podkladní a konstrukční vrstvy vozovky minimálně v kvalitě odpovídající TP 146 – motorické komunikace viz příloha.**
13. Všechny svislé stykové plochy v obou místech zásahu do komunikace musí být řádně vodonepropustně utěsněny modifikovanou asfaltovou zálivkou.
14. Před zhotovením konstrukčních vrstev komunikace (vzorový řez rýhou) - **bude provedena zkouška hutnění akreditovanou firmou** v rozsahu min. 1x na každých 50 bm trasy. **Její výsledek bude předán zástupci Odboru investic při přebírání opravy povrchu komunikace.** Hodnoty hutnicí zkoušky budou dosahovat minimálně TP 146 č. 4 nemotorické komunikace. Hutněno bude po vrstvách tloušťky max. 200 mm.
15. V případě poškození stávajících prvků (silničních obrubníků, uličních vpustí, apod.) budou tyto prvky nahrazeny novými stejného typu a barvy. Silniční obruby a betonové vodící proužky budou v místě zásahu při navrácení do původního stavu dostatečně zabezpečeny proti sedání a posuvu uložením do bet. lože. V místech, kde dojde k opravám zasahujícím do nebo k silničním obrubám, budou výškově či směrově vychýlené prvky nově uloženy do požadované výšky a směru.
16. Rekonstrukce plynového řádu se dotkne refýží s okrasnou zelení v ulici Čáslavská v Chrudimi.
17. Před zahájením prací vyzve žadatel zástupce města Chrudim (technika Odboru investic) k předání staveniště. Před začátkem prací provede žadatel nebo jím pověřený zhotovitel fotodokumentaci stávajícího stavu všech dotčených a v adekvátním rozsahu i přilehlých ploch, refýží s okrasnou zelení, přístupové a příjezdové cesty, chodníčky a mobiliáře. Tento materiál bude předán zástupci Odboru investic před započítím prací.
18. Při stavební činnosti nesmí dojít k poškození zeleně, stromů, trvalek a keřů. Při realizaci dojde k narušení refýže s okrasnou zelení. V místě, kdy výkopové práce budou realizovány v refýži, budou stávající keře brslenů a tavolníků odstraněny a nahrazeny novou výsadbou 100 ks rostlin *Euonymus fortunei* "Coloratus" do zahradního substrátu. Při použití stávajících přístupových komunikací, tonáž mechanizace a aut se povoluje do 3,5 t. Při rozebírání chodníku z dlažby a obruby bude postupováno se zvýšenou opatrností, při zpětném zadláždění budou vyměněny jak poškozené dlaždice, tak i obruby. Podkladový zásyp bude uhuštěn a protokol o hutnicích zkouškách bude předán při převzetí díla pracovníku OIN.
19. Není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál na travnatou plochu, refáže s okrasnou zelení, na kořenový systém stromů, ani jinak zasypávat kmeny stromů.
20. Stejnou měrou je nutné chránit životní podmínky zeleně, není možné podstatně měnit fyzikální a chemické vlastnosti půd ani vodní režim ani měnit niveletu terénu.
21. Při poškození nivelety terénu v zelených plochách musí být při konečných úpravách obnovena vrstva ornice (minimálně 20 cm, nebude-li určeno jinak) a na opravených plochách založen trávník.
22. Při dokončení požádá zhotovitel úsek údržby zeleně Odboru investic MěÚ Chrudim o převzetí.
23. Převzetí biologických prvků může být uskutečněno pouze ve vegetačním období (květen-říjen).
24. Další specifické podmínky: Respektujte českou normu ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích – účinnost od 1.března 2006.

25. Jakékoliv narušení ploch mimo předpokládaný zásah, např. těžkou technikou bude odpovídajícím způsobem opraveno, minimálně v rozsahu obnovy obrusné vrstvy a všech poškozených součástí komunikace; jednotlivé prvky budou nahrazeny novými prvky stejného provedení, typu a barvy. Rozsah obnovy bude konzultován s technikem Odboru investic.
26. Výkopové práce nebudou prováděny v období: listopad – konec března.
27. Po dokončení prací bude vyzván zástupce Odboru investic k převzetí opravy zpevněných ploch. Od protokolárního převzetí opravy/úpravy povrchu bude zahájena záruční doba.
28. Zhotovitel-stavebník poskytne na provedené práce v místech úprav záruční dobu v trvání 60 měsíců.

**Toto vyjádření je stanovením technických podmínek a nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku.**

**Přílohou vyjádření je ověřená situace provedení. V případě změny provedení je nutné požádat o změnu vyjádření.**

**Vyjádření je platné 1 rok ode dne vystavení.**

S pozdravem

XXX. XXXXXXXX XXXXX  
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

Příloha:

- 1) Koordinační situační výkres C.3.1
- 2) Výkres C.3.2
- 3) Výkres C.3.3
- 4) Výkres D.2 - řezy
- 5) Katalogový list z TP 146-č.4