

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Výpočet náhrady ztrát za vypouštění odpadní vody
dle § 14 odst.3 a § 31 vyhlášky č.428/2001 Sb.

Číslo obce: 20028

Číslo odběru: 20028/1

Lokalita: 26-Frýdek-Místek, Baška-Kunčičky, Chlebovice, Metylovice,
Staré Město, Sviadnov, Lískovec

Dlouhodobý srážkový normál: 0,8511 m

Výpočet redukováných ploch m2 * koef. = m2

A) těžce propustné zpevněné plochy, střechy

s nepropust.horní vrstvou, zámkové dlažby 582 * 0,9000 = 524

Součet redukováných ploch: 524 m2

* Dlouhodobý srážkový normál / četnost fakturace za rok: * 0,8511 / 4

tj. 111 m3/čtvrtletně

Celkem: 444 m3/ročně