

Úklidové práce v podzemních objektech, komorách a šachtách			
Položka	Popis položky	Jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH
1	omytí tlakovou vodou 150 - 200bar	m2	280
2	omytí tlakovou vodou min. 500bar	m2	395
3	odstranění sedimentů do 50mm	m2	360
4	odstranění sedimentů nad 50mm	m2	750
5	čerpání vody	m3	170
6	likvidace vyčerpané vody	m3	349
7	čerpání vody znečištěné vody ropnými látkami	m3	150
8	likvidace vyčerpané znečištěné vody ropnými látkami	m3	1345
9	úklid podlah s použitím vysavače	m2	110
10	úklid podlah se zametením	m2	45
11	úklid kabelových lávek	mb	125
12	ruční / mechanické očištění betonové konstrukce	m2	280
13	Ochrana kabelů proti tlakové vodě	ks	2010
14	Zakrytí technologického vybavení proti prachu	ks	2000
Úklidové práce v objektech se zónou EX 0-2			
Položka	Popis položky	Jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH
15	úklid podlah - zametením	m2	95
16	čerpání vody	m3	170
17	čerpání vody znečištěné ropnými látkami	m3	1595
18	úklid kabelových lávek	mb	225
19	úklid podlah - vysátí	m2	250
20	ruční / mechanické očištění betonové konstrukce	m2	400
21	Zakrytí technologického vybavení proti prachu	ks	2000

Zóna EX 0-2:
požadavek na antistatický pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice.
veškeré použité elektrické nářadí musí splňovat stupeň krytí IP 66 (odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin)

Technické listy:
doložení technických listů k veškerému nářadí, které bude použité ve výbušném prostředí EX2, které splňuje obecně závazné předpisy týkající se použití v uvedeném prostředí.

Úklidové práce na komorách kde se nacházejí kabely VN:
práce budou prováděny za účasti odborné osoby podle vyhlášky č. 50/1978 , §8/2 pro řízení činnosti dodavatelským způsobem na elektrickém zařízení do i nad 1000V v objektech třídy A
výše uvedené doložit platným osvědčením o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vstupy do objektů:
Přístup do technických komor je přes montážní poklopy o hmotnosti cca 300kg - zajistí zhotovitel
Vnitřní rozměr vstupního poklopu 900x600mm
Přístup do podzemního objektu k místu prací může být v délce nad 500m

Práce ve výškách:
opravení pro práce ve výškách podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Ochrana kabelů proti tlakové vodě:
jedná se použití podružného materiálu např. Kabuflex

Ruční mechanické očištění betonové konstrukce:
podlahy, stěny a stropy které je nutné vyčistit mechanicky v případech kdy nelze použít vodu

Zakrytí technologického vybavení proti prachu
jedná se o zabezpečení citlivých technologií, kde zvýšenou prašností hrozí jejich poškození např. čidla EPS, rozvaděče MaR apod.

Odpady kategorie N: v některých odpadech se bude vyskytovat také odpad kategorie N. Zhotovitel je povinnen tento odpad zlikvidovat podle zákona č. 185/2001 Sb.
Původcem odpadu je zhotovitel.
Před převzetím staveniště požadujeme doložit doklad o předání vzniklého odpadu oprávněné osobě podle zákona č. 185/2001 Sb.