

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 17. 3. 2023

HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás opravu povrchu rampy – závada BOZP OSŽ, objekt sklad PHM, Staré Město u Uherského Hradiště, (IC6000315096), dle nabídkového listu č. 008/2023.

Zakázka / Objekt RE: E211HWF2BZ64

Dohodnutá cena: 99 067,96 Kč (bez DPH)

Termín: duben 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 008/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu
objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

008/2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211HWF2BZ64

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Staré Město u U.H. - sklad PHM

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000315096

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.0762814N, 17.4235183E

Oprava povrchu rampy.

Oprava propadeného povrchu rampy. Vyztužení kari sítí a vybetonování celé pochozí plochy. Rozměr 10,7 x 1,4 m. Závada BOZP OSŽ.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: duben 2023

Příloha: Kontrolní protokol č. 053/2022 - MF

Vzdálenost v KM

35

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	24.01.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	24.01.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	24.01.2023 v 09:56 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

31.01.2023	27.01.2023
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Předpokládaný termín nástupu je 10 dní od potvrzené obj.	28.04.2023
--	------------

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 008-2023

Stavba: 008-2023 St. Město u U.H. sklad PHM - oprava povrchu rampy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 067,96

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH

v

CZK

Správce obvodu:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 008-2023

Stavba: 008-2023 St. Město u U.H. sklad PHM - oprava povrchu rampy

Místo: Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|----------|--|
| 1 | St. Město u U.H. sklad PHM - oprava povrchu rampy |
| 2 | VRN |
| 3 | Index dle SoD |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

008-2023 St. Město u U.H. sklad PHM - oprava povrchu rampy

Objekt:

1 - 008-2023

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	783933171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový	m2				CS ÚRS 2022 02
2	K	938902122	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2				CS ÚRS 2022 02
3	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
4	K	985311313	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
6	M	31316013	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 10mm	m2				CS ÚRS 2022 02
5	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnační (OS-B)	m2				CS ÚRS 2022 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

008-2023 St. Město u U.H. sklad PHM - oprava povrchu rampy

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN4		Inženýrská činnost					
1	K	040001000	Inženýrská činnost	...				
D	VRN7		Provozní vlivy					
2	K	070001000	Provozní vlivy	...				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

008-2023 St. Město u U.H. sklad PHM - oprava povrchu rampy

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%				
---	---	--------	---------------	---	--	--	--	--




PROVEDL:	FUNKCE: <i>vedoucí svazový inspektor BOZP</i>
MÍSTO KONTROLY: SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace – OŘ OSTRAVA - MES STARÉ MĚSTO u UHERSKÉHO HRADIŠTĚ	
DRUH KONTROL: <i>tematická</i>	
DATUM A ČAS ZAHÁJENÍ KONTROLY: <i>22.9.2022 v 9:00 hodin</i>	
ZMOCNĚNÍ K PROVEDENÍ KONTROLY: V souladu s ustanovením § 322 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, byla provedena tematická kontrola dle pokynu vedoucího oddělení BOZP OSŽ-Ú pana	
PRŮBĚH KONTROLY, ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY, NEDOSTATKY A PORUŠENÍ: U Správy železnic, s.o. – OŘ Ostrava – MES Staré Město u Uherského Hradiště byla provedena tematická kontrola BOZP v oblasti dílenského provozu a skladování. Kontrola byla provedena dle kontrolního listu tematické kontroly, který je přílohou tohoto protokolu. Zjištěné závady: 1) Na rampě u skladu pohonných hmot se nachází značná nerovnost povrchu komunikace, kde hrozí zakopnutí a vznik pracovního úrazu. Ne ní naplněno tímto ustanovení článku 9.2 přílohy k nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.	











Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3548615

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 33c8fb27-8925-4881-a56a-298ac94e8ce2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.04.2023 09:52:26



0ab19116-1ad4-4fd1-92be-a424d4ab6457