



## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel.: +                      datová schránka: 4cbbvj4  
e-mail: renata.kniezinkova@mesto-trebon.czSpis zn.: METR\_S 187/2023 OZP  
Ze dne: 10.01.2023  
Naše č. j.: METR 1146/2023 KnRe  
Vyřizuje: Ing. Kněžínková

Datum: 20.01.2023

## KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 téhož zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti a po provedené závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebníkovy, kterým je **MUDr. Martina Albrechtová**, nar. .... trvale bytem !

**Hradec Králové** (dále jen „stavebník“), podle ustanovení § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona

**vydává kolaudační souhlas k užívání dokončené stavby vodního díla  
„Prodloužení vodovodu a kan. výtlačku včetně přípojek“ v k. ú. Třeboň.**

Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Třeboň, odboru životního prostředí, č. j. METR 6028/2022 KnRe ze dne 08.04.2022, v právní moci dne 11.05.2022. Termín pro dokončení stavby byl stanoven do 31.05.2024.

Stavba je situovaná v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci a katastrálním území Třeboň, na pozemcích parc. č. 2195/27, 2195/35, 4000/1 (vodovod a kanalizace) a 4000/2 (přípojky), umístění – souřadnice cca Y,X: vodovod: začátek: 731938, 1165684, konec: 731950, 1165727; kanalizace: začátek: 731934, 1165680, konec: 731949, 1165729; čhp 1-07-02-0470-0-00, HGR 2140 - Třeboňská pánev - jižní část, vodní útvar HVL\_0610 Prostřední stoka od počátku po vzdutí rybníka Rožmberk, včetně toku Spolský potok od hráze rybníka Svět (dále jen „stavba“).

**Stručný popis stavby:** prodloužení veřejného vodovodu a veřejné tlakové kanalizace pro budoucí rodinný dům stavebníka

**Vodovodní řad** – potrubí PE 90/8,2 mm DN 80 délky 45,29 m je napojené na stávající vodovod na parc. č. 2195/35 (vsazením redukce DN 100/80), za napojením je zemní uzávěr (šoupě). Původní zemní hydrant DN 80 s příslušenstvím (s funkcí kalníku) byl přesunutý na konec prodlouženého vodovodu na parc. č. 4000/1.

**Tlaková kanalizace** – potrubí PE 63/5,8 mm DN 50 délky 51,47 m je napojené na stávající tlakovou kanalizaci na parc. č. 2195/27 a je ukončená na parc. č. 4000/1, kam byla přesunutá z napojovacího místa původní proplachovací souprava DN 50. (vše k. ú. Třeboň)

**Účel stavby:** veřejný vodovod a splašková kanalizace pro veřejnou potřebu

Na prodloužení vodovodu je na parc. č. 4000/1 napojená vodovodní přípojka ukončená vodoměrnou šachtou na parc. č. 4000/2. Na prodloužení kanalizačního výtlačku je na parc. č. 4000/1 napojená tlaková kanalizační přípojka, která je ukončená v čerpací šachtě na pozemku parc. č. 4000/2 vše v k. ú. Třeboň. Vodovodní a kanalizační přípojky nepodléhají kolaudaci.



Vodoprávní úřad byl zván ke kontrolním prohlídkám stavby, proto v souladu s ustanovením § 122 odst. 6 stavebního zákona upustil od závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Zhotovitelem stavby byla společnost Bouda services s.r.o., IČO 03862500, Nádražní 303, 379 01 Třeboň.

K žádosti o kolaudační souhlas předložil stavebník následující doklady a dokumenty nutné k vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona:

- dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu;
- dokumentace skutečného provedení stavby s popisem a zdůvodněním nevýznamných odchylek,
- zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy (v tištěné i digitální verzi);
- zápis o provedení tlakové zkoušky vodovodu a kanalizačního výtlačku a o provedení proplachu a dezinfekce vodovodu;
- protokol o rozboru vzorku pitné vody;
- doklad o revizi vyhledávacího vodiče;
- doklad o výchozí kontrole funkčnosti hydrantu;
- doklady o technické přejímce vodovodu a kanalizace budoucím provozovatelem;
- doklady (certifikáty) o ověření požadovaných vlastností a kvalitě použitých stavebních materiálů (prohlášení o shodě) a zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou;

Z předložených podkladů vodoprávní úřad ověřil, že stavba byla provedena v souladu s vydaným povolením ke stavbě a v souladu se schválenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky, závaznými stanovisky, případně rozhodnutími dotčených orgánů, které byly ke stavbě vydané. Vodoprávní úřad ověřil, že byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Nebyly zjištěny nedostatky nebo závady, které by mohly mít negativní vliv na funkci a účel užívání stavby.

Vzhledem k výše uvedenému Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu žádosti vyhověl a požadovaný kolaudační souhlas vydal.

Tento kolaudační souhlas je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

**Ing. Jaroslav Fliegel**  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městský úřad Třeboň

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ</b>	
Č. j.: .....	
Došlo dne <b>20. 01. 2023</b>	
Počet listů	Počet nelistinných příloh
Počet příloh	Počet listů příloh

**Obdržel na doručku:**

MUDr. Martina Albrechtová, Hradec Králové - ds  
doručovací adresa: Třeboň

**Dotčené orgány:**

AOPK – Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň - ds  
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Město České Budějovice - ds  
Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, Třeboň 1 Třeboň

**Na vědomí:**

Město Třeboň - OFM, F Třeboň  
Městská Vodohospodářská s. r. o., Třeboň - ds