



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Světlá nad Sázavou, oddělení logistiky

Rozkoš č. 990, poštovní příhrádka 31, 582 91 Světlá nad Sázavou

Tel.: 569 471 511, Fax: 569 471 540, ISDS: yd4d49m

VS-54670-6/ČJ-2021-802351-HAVÁR

Ve Světlá nad Sázavou dne 13.3.2023

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3., písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na stavební akci:

Světlá nad Sázavou – oprava požárního vodovodu v intendantním skladu

Přítomni:

za Věznici Světlá nad Sázavou:

Ing. Marcela Tomášková,

Za firmu Jochovo s.r.o.

Petr Choutka

Průběh jednání:

1. Předmětem dnešního jednání konaného dne 8.2.2023 v 8:00 v kanceláři ZŘV bylo posouzení předložené cenové nabídky zhotovitele na výměnu materiálu požárního vodovodu v intendantním skladu. Obnova potrubí byla realizována v květnu roku 2020, jako materiál byla vybrána a použita oboustranně pozinkovaná uhlíková ocel, potrubí je nyní ještě v záruční době. Po 1,5 roce se na novém potrubí začala silně projevovat koroze způsobená prouděním silně okysličené vody a použitý materiál se projevil jako nevhodný. Na základě posouzení zhotovitelem a dodavatelem potrubí bylo doporučeno potrubí vyměnit za potrubí nerezové. Vzhledem k platné záruční lhůtě byla firma Jochovo s.r.o. požádána o provedení výměny potrubí a podání cenové nabídky na výměnu materiálu. Tato situace vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné k bezpečnému uložení výstrojního materiálu a provozu intendantního skladu.
2. Firma JOCHOVO s r.o., Světlá nad Sázavou na dnešním jednání předložila cenovou nabídku dle požadavku zadavatele s celkovými finančními náklady na výměnu oboustranně pozinkované uhlíkové oceli za potrubí nerezové ve výši **294 984 Kč bez DPH**.
3. Zadavatel se dotázal zhotovitele, zda-li z celkové ceny uvedené v nabídce není možné odpočítat materiál, který se nechá použit z původní realizace a vypustit některé režijní

položky, které již byly zaplacené při první realizaci. Zhotovitel sdělil, že to bude možné a poté byl požádán o předložení opravené cenové nabídky.

4. Dne 27.2.2023 byla doručena opravená nabídka ve výši **226 215,- Kč bez DPH**. Tato výše byla dne 13.3.2023 odsouhlasena.

Jednotlivé práce jsou podrobně popsány a schváleny příslušnými osobami v příložené cenové nabídce.

Příloha: cenová nabídka

Ve Světlé nad Sázavou dne 13. 03. 2023

Zapsal: [REDACTED]

Podpisy zúčastněných osob:

Petr Choutka.....

Ing. Marcela Tomášková.....

[REDACTED].....

[REDACTED].....

[REDACTED].....