



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL [redacted]
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyl8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Povodí Labe, státní podnik závod JABLONEC NAD NISOU			
Švermova 740 552 03 Česká Skalice		26-04-2018	
[redacted]		[redacted]	
spis. znak 22 05		sk. znak 2	
[redacted]		10	

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/18/14968/Vn/0

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
24.4.2018

5/2

Zastřešení parkovacího stání u pošty v k.ú. Velká Úpa I – doplnění II

Prostřednictvím pracoviště závodu jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní i stavební řízení na výše uvedenou akci.

K dokumentaci této akce ve stupni studie jsme se již vyjadřovali dopisem č.j. PVZ/16/32438/Vn/0 ze dne 29.11.2016. Následně ve stupni DÚR a DSP interními sděleními č.j. PSDK/Šim/17/36526 ze dne 26.9.2017 a PSDK/Šim/18/7611 ze dne 9.3.2018.

Dle předložené dokumentace je zřejmé, že se jedná o umístění nadzemního dvoupodlažního objektu určeného k parkování osobních vozidel a dalším účelům. Objekt je navrhován v těsném souběhu s pravým břehem koryta významného vodního toku Úpa (IDVT 10100036), v úseku vymezeném ř. km 70,015 – 70,083. Odvedení srážkových vod z objektu bude řešeno přes odlučovač ropných látek do vodního toku Úpa (C₁₀-C₄₀ do 0,2 mg/l). Bude využito stávajícího vyústění, které bude upraveno, a to včetně okolní kamenné rovinaniny. Předpokládané navýšené množství odváděných srážkových vod do toku Úpy je vyčísleno na cca 11,0 l/s.

Předmětný záměr bude realizován na pozemcích p.č. 153/1, 155/13 v k.ú. Velká Úpa I a p.p.č. 1112/17 v k.ú. Velká Úpa II.

V zájmové lokalitě je koryto vodního toku upraveno pravobřežní kamennou rovinaninou, která je v majetkové evidenci Povodí Labe, státní podnik, a dále kamennou zdí nacházející se v ř. km 70,040 – 70,078, která není majetkem spravovaným naším státním podnikem. Tato zeď byla vybudována jako součást tehdejšího vodního díla – jezu.

Součástí stavby bude vybudování nové pravobřežní opěrné zdi, která nahradí část stávající kamenné zdi (původně jezové) v havarijním stavu. Nová železobetonová zeď bude umístěna v ř. km 70,050 – 70,078. Vybudováním této zdi dojde jak ke statickému zajištění plánované stavby, tak ke stabilizaci pravého břehu koryta v dotčeném úseku. Z tohoto důvodu máme za to, že jsou pro tento úsek splněny naše požadavky, ohledně doložení statického výpočtu míry ovlivnění stávajícího břehového opevnění a doložení řešení dostatečného založení stavby vůči účinkům povrchové vody a vodou nesených předmětů.

Původně předkládané dokumentace (ve stupni studie a DÚR + DSP před doplněním) navrhovala opěrnou zeď z železobetonu s kamenným obkladem. Doplněná dokumentace navrhuje tuto zeď pouze železobetonovou bez obložení.

V místě kontaktu navrhovaného objektu a koryta vodního toku (opěrné zdi) bude pata objektu opatřena těžkým kamenným záhozem šíře 0,950 m.

Z dokumentace je patrné, že bude objekt v blízkosti vodního toku založen v úrovni pode dnem koryta vodního toku na železobetonové podkladní plombě.

V rámci stavby bude v korytě vodního toku zřízena dočasná zemní hrázka, a to zejména po dobu výstavby opěrné zdi v ř. km 70,050 – 70,078. Hrázka bude vytvořena z vhodného materiálu, který bude do koryta toku dopraven a po provedení opěrné zdi z koryta toku odstraněn.

Dokumentace obsahuje náš požadavek na zachování přístupu pro správce toku přes pozemky p.č. 155/1 v k.ú. Velká Úpa I a p.č. 726 v k.ú. Velká Úpa II.

Z důvodu možného ovlivnění odtokových poměrů v zájmové lokalitě při umístění navrhovaného objektu bylo vyhotoveno hydraulické a hydrotechnické posouzení (MV projekt spol. s r.o.). Dle tohoto posouzení je zřejmé, že stavbou, vzhledem k celkové kapacitě koryta v předmětném úseku nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě (odkaz na čl. A.3.4 průvodní zprávy). Kapacita přilehlé části toku převede průtok Q_{100} s rezervou.

Dokumentace obsahuje námi požadovaný detailní výkres úpravy výustního objektu.

Námi požadované doložení detailního výkresu přeložky NN podél mostní konstrukce vedoucí přes vodní tok Úpu je odkázáno na samostatnou stavbu a není součástí předložené PD.

Investorem akce bude : Město Pec pod Sněžkou, čp. 230, 542 21 Pec pod Sněžkou.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0200 - Úpa od pramene po tok Malá Úpa, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 639086, X: 988734.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** konstatujeme následující :

Odlučovač ropných látek musí být zejména po přívalových a déletrvajících deštích kontrolován, zachycené ropné látky včas odstraňovány a neškodným způsobem likvidovány.

- c) **Z hlediska správy vodního toku Úpa (IDVT 10100036)** konstatujeme následující :

- Při provádění prací musí být stavba zajištěna proti napadání jakéhokoli materiálu do koryta vodního toku. Předpokládáme, že k tomuto dojde při demolici stávající kamenné nábrežní zdi. Tento materiál musí být z koryta vodního toku neprodleně odstraněn.
- Kamenný zához v místě před opěrnou zdí objektu požadujeme provést z vhodného materiálu do vodního prostředí, o hmotnosti 200 – 500 kg. Nesmí se jednat o vápenec.
- K záměru je nutné před zahájením prací vypracovat povodňový plán po dobu výstavby, který bude předložen k vyjádření odboru VHD. Povodňový plán musí uvažovat s vyhotovením dočasné zemní hrázky v korytě vodního toku.
- Požadujeme přizvat pracovníka závodu Jablonec nad Nisou [redacted] ke kontrole zemní těsnící hrázky, k dokončené stavbě a k případnému projednání zásadních změn při samotné stavbě.
- Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné škody vzniklé na objektu průchodem velkých vod.

- d) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 1112/17 v k.ú. Velká Úpa II, ke kterému máme právo hospodařit. Z tohoto důvodu požadujeme vyřešit majetkoprávní vypořádání, a to před zahájením správních řízení. Žádost o majetkoprávní vypořádání je třeba adresovat na Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové, kontaktní osoba [redacted] V žádosti je třeba

uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska a doložit potřebné doklady pro rozhodnutí v požadované věci.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou + situace

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
- POLOHOVÝ SYSTÉM JTSK
- DÉLKOVÉ KÓTY JSOU ZADKROUHLĚNÝ NA 5 mm
- VŠEKLERÉ ROZMĚRY JSOU VYŇÁŠENY Z PODKLADŮ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- TLUSTŠŤKY A DIMENZE SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ BYLY ODBORNĚ ODHADNUTY
- PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY PENETRAČNÍM MATERIEM A DVOJITÝM ASFALTOVÝM IZOLAČNÍM MATERIEM
- ZKOŠENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20/20 mm (POKUD NEJÍ UVEDENO)
- BETONY BUDOU PROVÁZENY DLE ČSN EN 206
- BETON JE NUTNÉ V POČÁTEČNÍCH FÁZÍCH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ RADNĚ OŠETŘOVAT A OCHRANOVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDĚ RADNĚ OČIŠŤENA PŘEHUTNĚNÁ A ODVOZOVÁNA
- PŘED ZAHLAŠENÍM STAVBY ZHOTOVITEL STAVBY ZAJISTÍ VYTÝČENÍ VŠECH STÍ
- BĚHEM STAVBY JE NUTNÉ DOORŽOVAT PODMÍNKY SPRÁVCŮ SÍTÍ UVEDENÉ V JEJICH VYJÁDRĚNÍCH

NA VÝKRESU NEMUJÍ BYT ZAKRESLENY VŠEKLERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- NUTNO VŽDY KOORDINOVAT S DOKLADOVOU ČÁSTÍ DOKUMENTACE

SEZNAM OBJEKTŮ STAVBY

- SO 101 - ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ
- SO 301 - ÚPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- SO 330 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZASTŘEŠENÍ
- SO 340 - PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- SO 401 - PŘELOŽKA A ÚPRAVA VEDENÍ V.O.
- SO 420 - PŘÍPOJKA NN (NEJÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU)
- SO 520 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

LEGENDA SÍTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV


- PODZEMNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
ČETIN A.S.
- PODZEMNÍ SILOVÉ VEDENÍ VN
ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- PODZEMNÍ SILOVÉ VEDENÍ NN
ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- PODZEMNÍ VEDENÍ V.O.
STĚPÁNSKÝ & PÍŠER
- VODOVOD - PODZEMNÍ
VAK TRUTNOV A.S.
- PODZEMNÍ STL PLYNOVOD
INNOVY ČESKÁ REPUBLIKA A.S.

LEGENDA SÍTÍ - NOVÝ STAV

- SO 301 - ÚPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- SO 330 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZASTŘEŠENÍ
- SO 340 - PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- SO 401 - PŘELOŽKA VEDENÍ V.O.
- SO 420 - PŘÍPOJKA A ÚPRAVA VEDENÍ NN
- SO 520 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

LEGENDA ČAR

- HRANICE KO
- HRANICE KN
- POPS POZEMKU
- NOVÝ STAV
- DOSADAŇNÍ STAV
- BOURÁNÍ (KČE BUDE ODSTRANĚNA)
- HRANICE STAVENÍŠTĚ



AUTORIZACE

OBJEDNATEL:

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU
Pec pod Sněžkou č.p. 230
542 21 Pec pod Sněžkou

ZHOTOVITEL:

KARLÍN BLOK
ARCHITEKTI A PROJEKTANTI

KARLÍN BLOK, s.r.o.
Památka 666/1a
Praha 8 - Karlín, 186 00

PODZHOVITEL:

ADV/S/A
projekt a řízení dopravních staveb

ADV/S/A, s.r.o.
Památka 666/1a
Praha 8 - Karlín, 186 00

PODZHOVITEL:




PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB ČZ s.r.o.
Havlíkova 1714/3, 800 02 Hradec Králové

NAVÍŠNÍ / VYPRACOVÁNÍ:



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB ČZ s.r.o.
Havlíkova 1714/3, 800 02 Hradec Králové

KRAJ:

Vodohospodářství

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

k.ú. Velká Úpa I, Velká Úpa II

AKCE:

**Zastřešení parkovacích stání Pec pod Sněžkou Velká Úpa
Velká Úpa - v počty**

NAZEV PŘÍLOHY:

Koordinační situace stavby

FORMÁT:

4 x A4

MĚŘÍTKO:

M 1:200

ČÍSLO PŘÍLOHY:

02

ČÍSLO ZÁČÁSKY:

17_041-A

DATUM:

07 / 2017

STUPEŇ PD:

POPS

PARB:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

M 1.250