

Přehled pravidelných intervalů údržby

Následující přehled údržby je nutné provádět v uvedených časových intervalech.

Komponenty	Interval údržby				
	Čtvrtletně	Pololetně	Ročně	Před obdobím chlazení	Před zimním obdobím
Kontrola filtru, komory filtru		X			
Kontrola komory sání *		X			
Varianta: Kontrola tlumiče hluku sání / výdechu*		X			
Kontrola ventilátoru resp. prostoru ventilátoru *		X			
Kontrola šroubových spojení vedení médií **			X		
Kontrola elektrických zapojení			X		
Kontrola uzemnění			X		
Odvzdušnění výměníku **			X		
Kontrola výměníku a hlavní kondenzační vany na znečištění/zanesení choroboplodnými zárodky a příp. vyčištění/dezinfekce			X		
Čištění boční, přídavné kondenzační vany **			X		
Kontrola vnitřní izolace na znečištění/zanesení choroboplodnými zárodky a příp. vyčištění/dezinfekce			X		
Kontrola odtoku kondenzátu, popř. kontrola sifonu na místě instalace **			X		
Kontrola nastavení a funkce všech ventilů **			X		
Čištění čidla čerpadla kondenzátu **				X	
Kontrola funkce čerpadla kondenzátu **				X	
Kontrola nemrzoucí směsi (je-li přítomna) v médiu **					X

* V případě potřeby vyčistit a uvolnit od nečistot
 ** Závislé na typové variantě

Tab. 8-1: Intervaly údržby