

Změnový list

Název stavby: TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA ODRY Která je realizována v rámci projektu „Moderní bezbariérové turistické informační centrum Odry, identifikační číslo 117D721002043“
Investor: Město Odry Masarykovo nám.16/25,742 35 Odry
Zhotovitel: PRINEX GROUP s.r.o. Masarykovo nám.46/11,742 35 Odry

1. Předmět změn:

Díl: 64	Výplně otvorů						
18	D/04	Dřevěná dubová vstupní stěna, 2kř., 1000+540x2860 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	2,00000	150 100,00	300 200,00	Vlastní

2. Popis změn:

Na základě projektové dokumentace u položky D04- Dřevěná vstupní exteriérová stěna, je ve dveřních křídlech navrženo euro okno s celkovým U max. 1.0 W/m², podrobnější rozpis:

- **Profil, materiál:** dubový profil hloubky min. 92 mm, se středovým těsněním, poloměr zakřivení hran 3-5 mm, okapnice hliníková, prahová spojka pro bezbariérový přístup, s přerušným tepelným mostem.
- **Zasklení: sklo čiré:** sklo čiré - izolační trojsklo 6,2-18-4-18-6,2 Ug = 0,5 W/m²K, vnější skla bezpečnostní lepená, přizpůsobit lištování, kompozitový distanční rámeček.
- **Kování:** bezpečnostní celoobvodové kování s mikroventilací, z vnitřní i vnější strany klika - madlo, bezpečnostní zámek, krytka, odolnost proti bumpingu.

Po konzultaci s výrobcem bylo zjištěno, že vzhledem k váze trojskla těchto parametrů není možné vyrobit rám dveří tak, aby nedošlo k narušení celkového vzhledu vstupní stěny, jejíž podstatné prvky se mají zachovat. Výrobce také nedoporučuje dveře s trojsklem z důvodu zatížení na stávající konstrukci a s tím spojené nedostatečné funkčnosti. Dřevěné prvky stávající konstrukce vstupní exteriérové stěny jsou v mnoha místech také poškozeny vlhkostí a je nutné je renovovat a doplnit

profilování do dveří za účelem vytvoření rovného ostění. Vzhledem k hornímu profilování vstupních dveří (oblouk) nelze použít celoobvodové kování s mikroventilací.

Z výše popsaných důvodů navrhuje upravit dotčené specifikace u položky D04 - Dřevěná vstupní exteriérová stěna následovně:

- **Profil, materiál:** dubový profil hloubky min. 52 mm, s celoobvodovým těsněním, profilace dle stávajících rámu, prahová spojka pro bezbariérový přístup.
- **Zasklení: sklo čiré:** sklo čiré - izolační dvojsklo 6,2-10-6,2, vnější skla bezpečnostní lepená.
- **Kování:** vícebodový zámek – bezpečnostní vložka tř. 3, z vnitřní i vnější strany madlo

3. Méně / více práce

D/04 - Dřevěná dubová vstupní stěna

- Profil, materiál: - 10.000 Kč bez DPH / 1ks
- Zasklení, sklo čiré: - 5.000 Kč bez DPH / 1ks
- Renovace a doplnění vstupní exteriérové stěny: 10.000 Kč bez DPH / 1ks

Součet celkem: - **5.000 Kč bez DPH / 1ks**

Madlo dveří (Svislé) ocelové D42 mm, 2650 mm – D+M

- Kování 5.000 Kč bez DPH / 1 ks

4. Souhrn – úprava rozpočtu

Díl: 64		Výplně otvorů					
18	D/04	Dřevěná dubová vstupní stěna, 2kř., 1000+540x2860 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	2,00000	145 100,00	290 200,00	Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
		Madlo dveří (Svislé) ocelové D42 mm, 2650 mm – D+M	kus	2	5 000,00	10 000,00	Vlastní

5. Finanční rekapitulace víceprací a méněprací

- méněpráce celkem: 30.000 Kč bez DPH (15.000 Kč/1kus – viz výše)
- vícepráce celkem: 30.000 Kč bez DPH (15.000 Kč/1kus – viz výše)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Libor Helis – starosta města

Ing. Petr Balšínek – jednatel společnosti