



Správa budov Žamberk s.r.o.
Klostermannova 990
564 01 Žamberk

tel.:
fax:

e-mail:
<http://www.sbzamberk.cz>
IČ: 25280091
DIČ: CZ25280091

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12570

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Název: GAZTERM s.r.o.

Adresa: Kunčice 113, 561 51 Letohrad

IČ: 46508503

DIČ: CZ46508503

Odběratel

Název: MĚSTO ŽAMBERK zastoupené Správou
budov Žamberk s.r.o.

Adresa: Klostermannova 990, 564 01 Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Předmět objednávky: objednávka výměny kotle

Datum objednávky: 21.04.2023

Objednáváme touto cestou:

Na základě cenové nabídky ze dne 19.04.2023 objednáme výměnu plynového kotle na adrese
Nádražní 821, 564 01 Žamberk, číslo bytu 5.

Na místo stávajícího kotle, jehož oprava na základě odborného posouzení není doporučena, bude
instalován plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TUV Enbra 24CD (viz příloha
objednávky)

Termín realizace: 26.04.2023

Kalkulovaná cena ze dne 19.04.2023: 75 158 Kč včetně DPH 15%

Za odběratele:
Pavla Dolores Vanická
vedoucí správy domů

tel:
e-mail:

IČ: 00279846
SPRÁVA
Klostermannova 990
564 01 Žamberk
K s.r.o.
564 01

Pro: Správa budov Žamberk s.r.o.
Klostermanova
Žamberk

Věc: Výměna plynového kotle v bytě Nádražní 821, Žamberk.

Posouzení kotle:

Vzhledem k věku spotřebiče 23 roků, posuzování jeho možné životnosti není v naší kompetenci. Pro příklad fa. Vaillant v roce 1998 pro své servisní partnery uvedla, že kotel, který provádí přípravu TUV a vytápí bude jeho roční opotřebení přibližně jako osobní vozidlo které za rok najede 30tis. kilometrů. Z tohoto dle nás je kotel za svým zenitem a provést opravu kouřovodu je dle nás neekonomické, protože při výměně kotle – mohou být nově instalovány jen kondenzační- bude třeba provést i novou spalínovou cestu v plastu a upravit stávající vyústění komínu skrz střechu.

Výměna spotřebiče:

Nově může být instalován plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TUV Enbra 24CD. Na vstupní potrubí topné vody do kotle bude instalován cyklonový filtr s magnetem dle doporučení výrobců kotlů. Kotel bude napojen na stávající rozvod vytápění, vody, TUV a plynu.

Odvod spalin a přívod spalovaného vzduchu bude proveden souosým plastovým potrubím vedeným průchodem střechu do venkovního prostoru.

Nově bude instalována bezdrátový prostorový termostat s týdenním programem.

Cenový návrh zahrnuje:

- Dodávku a montáž v rozsahu výše uvedeném.
- Provedení revizní zprávy instalovaného plynového spotřebiče a spalínové cesty.
- Uvedení do provozu plynového spotřebiče a seznámení s jeho obsluhou.

Cenový návrh nezahrnuje:

- Nátěry potrubí.
- Zednické práce, mimo provedení potřebných průrazů pro vedení potrubí.
- Průchod střechou, potřebném klempířské práce.

Cena:

• Kotel Enbra + spalínové hrdlo	39 120,-
• Topenářské práce	14 165,-
• Spalínová cesta	7 420,-
• Elektro, spuštění	4 650,-
• Celkem bez DPH 15% kotel Enbra	65 355,-Kč
• Celkem s DPH15%	75 158,-Kč

Platnost cenového návrhu do 19.5.2023.

V Letohradě vypracoval 19.4.2023 Klohna Karel ml.