


Smlouva
o podmínkách připojení zařízení elektrické požární signalizace
na operační středisko HZS hl. m. Prahy prostřednictvím dálkového přenosu
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“ a „OZ“)
č.j. HSAA – 4304-2/ODPO-2023
mezi

Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy,
se sídlem Sokolská 62, 121 24 Praha 2,
zastoupená brig. gen. Ing. Luděk Prudilem, ředitelem HZS hl. m. Prahy,
IČO: 70886288,
bankovní spojení: ČNB, Na Příkopěch, Praha 1
číslo účtu: 8107881/0710,
(dále jen „**HZS hl. m. Prahy**“)

a

M connections s. r. o.,
se sídlem Praha 8, Na Horce 159/1,
zastoupená 
IČO: 26432595,
DIČ: CZ26432595,
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
číslo účtu: 59823028/5500
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81775
(dále jen „**M conn**“)

Tam, kde se v této smlouvě používají pojmy, které jsou v této smlouvě, zejména v jejím čl. IV, definovány, mají tyto pojmy význam uvedený v příslušné definici takového pojmu.

I.
Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena v režimu koncese malého rozsahu ve smyslu § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“).
2. Tato smlouva je uzavřena výlučně pro přechodné zajištění provozu služby „**PCO HZS hl. m. Prahy**“ v objektech PS, které byly uvedeny do TP před účinností této smlouvy na základě předchozích smluv uzavřených mezi M conn a PS v návaznosti na předchozí smlouvy o podmínkách připojení zařízení elektrické požární signalizace na operační středisko HZS hl. m. Prahy prostřednictvím dálkového přenosu, uzavřené mezi HZS hl. m. Prahy a M conn, popř. pro objekty PS, které byly vyňaty ze ZP a jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy, popřípadě pro omezený počet nových objektů PS, které budou připojeny na PCO během účinnosti této smlouvy dle technických podmínek uvedených v příloze č. 5 této smlouvy a na základě trojstranné smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 6 této smlouvy, to vše za dodržení podmínek pro režim koncese malého rozsahu ve smyslu § 178 ZZVZ.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je ujednání o vzájemných právech a povinnostech smluvních stran ve věci připojení ústředny elektrické požární signalizace připojeného subjektu na PCO a ujednání ve věci zajištění bezporuchového přenosu informací mezi systémem M conn, ústřednou EPS připojeného subjektu a PCO, resp. krajským operačním a informačním střediskem HZS hl. m. Prahy (dále jen „**operační středisko**“), tedy mezi místem trvalé a kvalifikované obsluhy prostřednictvím ÚDZDP. Výsledkem všech výše uvedených návazností a součinností je služba PCO.
2. Předmětem této smlouvy jsou tedy zejména tyto povinnosti smluvních stran:
 - a) povinnost M conn zajistit bezporuchový (na úrovni 99,5 % dostupnosti), nepřetržitý a minimálně dvěma nezávislými poplachovými přenosovými cestami zaručený přenos signálu „všeobecný poplach“ mezi ústřednou EPS PS, ÚDZDP, PCO a technologií HZS hl. m. Prahy, na které je provozován zásahový software Výjezd,
 - b) povinnost HZS hl. m. Prahy vyhodnotit signál „všeobecný poplach“, který obdržel výše uvedeným, nebo náhradním způsobem předání (jak definováno v čl. IV níže), a vyslat jednotky požární ochrany do objektu PS dálkově střeženého prostřednictvím služby PCO,
 - c) povinnost M conn bezúplatně zajistit pro HZS hl. m. Prahy inkaso plateb za službu „PCO HZS hl. m. Prahy“ poskytovanou PS ze strany HZS hl. m. Prahy a právo M conn vybírat v souladu s právními předpisy platby za službu PCO poskytovanou PS ze strany M conn.
3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že M conn nese riziko poptávky po službě PCO a osoby poptávající dálkové střežení (zahrnuje i PS, které ukončily Smlouvu s PS), jsou oprávněny zajistit střežení svých objektů i prostřednictvím PCO jiného dodavatele, se kterým má HZS hl. Prahy uzavřenu platnou a účinnou smlouvu, či jiným způsobem v souladu s právními předpisy.

III. Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy ze strany M conn jsou především: (a) objekty s řádně instalovanou a provozovanou EPS, dle platných norem, které má PS buď ve vlastnictví nebo v užívání na základě platně uzavřené smlouvy o nájmu, a PS má souhlas vlastníka objektu ke zřízení ÚDZDP (jak je definován níže) a jeho připojení na PCO umístěný v operačním středisku a (b) operační středisko, kde je umístěno PCO.

IV. Vymezení pojmů a údaje k ZDP a EPS

1. **PŘIPOJENÝ SUBJEKT (PS)** je fyzická nebo právnická osoba, která má ke dni nabytí účinnosti této smlouvy uzavřenu platnou a účinnou smlouvu s M conn o poskytování služby dálkového přenosu informací z ústředny EPS PS na operační středisko, se zajištěním zásahu jednotek HZS hl. m. Prahy (dále jen „**Smlouva s PS**“) a její objekt je v režimu TP, nebo je PS uveden v příloze č. 3 této smlouvy..
2. **ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS HLÁŠENÍ PORUCHOVÝCH STAVŮ (ZPHPS)** je součástí ÚDZDP, přijímající nepoplachové informace z ústředny EPS, popřípadě z jiných

zařízení a přeposílající je na ohlašovnu požárů redundantními přenosovými cestami. Cesta mezi ÚDZDP a ústřednou EPS, popř. jinými zařízeními, je přerušena technologickým rozhraním.

3. **TECHNOLOGICKÉ ROZHRANÍ (TR)** je svorkovnice v odděleném boxu, sloužící pro jasné oddělení zařízení, spravovaných různými právními subjekty (servisní organizace EPS a servisní organizace ÚDZDP).
4. **ÚČASTNICKÝ DÍL ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU** (dále jen „ÚDZDP“) má význam stanovený pro termín ZDP ÚD v Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 17. 8. 2018, kterým se stanoví technické podmínky pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje <https://www.hzscr.cz/soubor/pokyn-40-2018-pdf.aspx> (dále jen „Pokyn GR HZS“).
5. **PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY (PCO)** je zařízení umístěné v prostorách operačního střediska, které koncentruje informace z jednotlivých objektů PS střežených prostřednictvím služby PCO a zajišťuje jejich předání do informačního systému HZS hl. m. Prahy „Výjezd“.
6. **NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM PŘEDÁNÍ** se rozumí telefonické předání informace o signálu „Všeobecný poplach“ na operační středisko v případě, že automatizované předání tohoto signálu neproběhne nebo není ze strany PCO potvrzeno.
7. **PŘIJÍMACÍ STANICE HLÁŠENÍ PORUCHOVÝCH SIGNÁLŮ (PSHPS)** je místem přijímací ústředny, kterou obsluhuje zaměstnanec M conn a která indikuje signály, přijímané ze ZPHPS. Zároveň PSHPS slouží jako záložní přijímací stanice pro signály, primárně určené pro PCO, která zabezpečuje náhradní způsob předání.
8. **SLUŽBA PCO** je soubor technických zařízení a nadstavbového software, které dohromady tvoří dálkový přenos informací z objektu PS na operační středisko a na PSHPS, zajišťovaný ze strany M conn.
9. **ZKUŠEBNÍ PROVOZ** (dále jen „ZP“) je období, ve kterém se ověřuje spolehlivost instalovaných systémů EPS v návaznosti na dálkový přenos informací.
10. **TRVALÝ PROVOZ** (dále jen „TP“) je období, které následuje po úspěšném absolvování ZP a je definován podmínkami této smlouvy.
11. **DOČASNÉ VYJMUTÍ ZE STŘEŽENÍ** (dále jen „DVS“) je časově omezený úsek, na který je objekt PS vyjmut z TP, z důvodu písemně projevené vlastní vůle, poruchy EPS, požáru v objektu PS, neplnění smluvních závazků PS nebo překročení počtu PP. Při DVS jsou vyblokovány signály „Všeobecný poplach“ nebo „Úsekový poplach“ z dálkového přenosu informací.
12. **PLANÝ POPLACH** (dále jen „PP“) je nepravdivou signalizací přeneseného stavu „Všeobecný poplach“ nebo „Úsekový poplach“ (požár) na vyhodnocovací části PCO, jehož příčinou je zejména chybná funkce zařízení EPS nebo reakce na nedodržení provozních podmínek nebo na rušivé vlivy v chráněném (střeženém) prostoru, jako např.: neodborný zásah, nedbalost a nedodržení předpisů o požární ochraně nebo jiných obecně závazných předpisů, nevhodné nastavení nebo volba hlásiče, náhodné elektrické nebo jiné vlivy na zařízení nebo nepředvídaná porucha na systému EPS, která může tento stav vyvolat. Důsledkem planého poplachu je výjezd zásahové jednotky HZS hl. m. Prahy, jehož důvodnost se nepotvrdila.
13. **ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)**, definovaná a projektovaná dle norem ČSN EN 54 – x (342710), ČSN 34 2710 a navrhovaná dle ČSN 730875. Jiné, než

takové zařízení není možné na PCO připojit.

14. **ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU** (dále jen „**ZDP**“) má význam stanovený v ČSN EN 54-x (342710), ČSN 34 2710, ČSN 73 0875 a v Pokynu GR HZS.

15. **DOPLŇUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ**

- a) **Paralelní indikační panel (PIP)** je doplňujícím zařízením EPS, sloužící pro přesnou orientaci zásahových jednotek Prahy při zásahu.
- b) **Obslužné pole požární ochrany** (dále jen „**OPPO**“) musí být připojeno v objektu v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě, u kterého se předpokládá vstup zasahujících jednotek HZS hl. m. Prahy. OPPO umožní zasahující jednotce jednoduchou obsluhu a ovládání základních funkcí EPS a ÚDZDP:
 1. vypnutí akustické signalizace stavu „Všeobecný poplach“, resp. „Úsekový poplach“
 2. zpětné nastavení EPS
 3. odpojení a znovu zapojení ÚDZDP
 4. test ZDP (spuštění a aktivace)
 5. signalizuje další stavy EPS, ÚDZDP, stabilního hasicího zařízení.
- c) **Klíčový trezor požární ochrany** (dále jen „**KTPO**“) je umístěn v obvodovém plášti budovy nebo ve stojanu u vstupu do objektu, u kterého se předpokládá vstup zasahujících jednotek HZS hl. m. Prahy. Obsahuje klíč od vstupních dveří, jimiž se jednotky dostanou do objektu. Otevření KTPO a vyjmutí objektových klíčů je signalizováno na PSHPS.
- d) **Klíčové hospodářství s klíči hasičský univerzál** (dále jen „**HU**“): klíče HU slouží k otevření všech KTPO na území hl. m. Prahy. Vložky zámku KTPO musí být upraveny na univerzální klíč EVVA MCS používaný jednotkami HZS hl. m. Prahy. Nakládání s klíči HU je důležitou částí systému. Při ztrátě klíče je nutno vyměnit všechny klíče i všechny zámky KTPO u připojených objektů na území hl. m. Prahy.

16. **SERVISNÍ ORGANIZACÍ ÚDZDP** je M conn, která je zároveň vlastníkem PCO, PSHPS, přijímacích ústředěn, počítačů s nadstavbovým obslužným softwarem, serverů a příslušenství. M conn využívá komerčně nabízených služeb operátorů pevné a GSM sítě, se specifickým nastavením a podmínkami. Zajišťuje provozuschopnost (údržbu a servis) všech částí ÚDZDP.

V.

Podmínky provozu při napojení ústředny EPS a ÚDZDP na PCO HZS hl. m. Prahy

1. M conn odpovídá za to, že ÚDZDP je instalováno a propojeno podle autorizované projektové dokumentace a že je na ÚDZDP provedena výchozí nebo periodická revize podle příslušných platných technických předpisů a pokynů výrobce.
2. O zahájení ZP objektů PS uvedených v příloze č. 3 je povinen M conn prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu info@hzs.cz informovat HZS hl. m. Prahy. Převést tyto objekty do TP smí M conn po ukončení bezvadného (nejdéle měsíčního) ZP teprve poté, co vydá společně s HZS hl. m. Prahy Oznámení o převedení objektu PS do TP
3. M conn je povinen smluvně zajistit podmínky řádné funkce ÚDZDP, jakož i součinnost PS ve věci zajištění „způsobivosti objektu“ PS a zajistit smluvně splnění všech úkonů na straně PS, které umožní faktický výkon všech následných služeb spojených se zajištěním dálkového přenosu informací na PCO.

4. Připojení EPS k ÚDZDP nezbavuje provozovatele EPS povinností stanovených v ČSN 54-x (342710) „Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace“ čl. 11 - 12, týkajících se určování osob odpovědných za provoz, pověřených obsluhou i údržbou zařízení EPS, stejně tak jako provádění funkčních zkoušek, servisu a pravidelných revizí EPS.
5. Objekt PS je možné dočasně vyjmout ze střežení po třetím výjezdu na PP (planý poplach), vyvolaný signálem „Všeobecný poplach“, vzniklém v období příslušného kalendářního roku. Písemný pokyn k tomuto vyjmutí předá HZS hl. m. Prahy operátorovi M conn. M conn vyrozumí o těchto skutečnostech bez prodlení PS, dle příslušné Smlouvy s PS. Objekt PS přechází do přechodného období, ve kterém M conn bezodkladně zajistí kontrolu ÚDZDP a dalších přídatných zařízení, má-li je ve správě, tedy KTPO a OPPO. Zjištěnou závadu na zařízeních M conn, M conn odstraní a poté podá hlášení HZS hl. m. Prahy o způsobilosti těchto zařízení k pokračování v TP. Bude-li zjištěno, že jde o závažnou závadu, bude po jejím odstranění převeden objekt PS nejprve do ZP (nejdéle měsíčního) a teprve při dodržení veškerých shora uvedených postupů posléze převeden do TP.
6. Bude-li zjištěno, že závada neleží na straně M conn a objekt PS nelze opět připojit ke službě PCO, protože nesplňuje podmínky uvedené ve Smlouvě s PS, M conn je povinen zajistit bezodkladné ukončení příslušné Smlouvy s PS.
7. M conn zajistí, že PS budou smluvně zavázány k plnění jejich povinností vyplývajících z ČSN EN 54-x (342710), které vymezují okruh osob odpovědných za provoz, obsluhu a servis zařízení.

VI. Povinnosti M conn

V návaznosti na ujednání v čl. V. této smlouvy se M conn zavazuje:

- a) Nainstalovat ÚDZDP u PS, pokud tak již neučinil.
- b) Odstranit závady, které brání TP, leží-li takové závady na straně M conn. V případě závažných závad zahájit ZP v duchu ujednání čl. V odst. 5 této smlouvy a teprve po jejich odstranění opět zahájit TP.
- c) Předložit HZS hl. m. Prahy elektronicky úplnou kopii příslušné Smlouvy s PS včetně všech příloh a případných dodatků, pokud tak již neučinil.
- d) Udržovat část propojeného systému, kterou má ve své správě, v provozuschopném stavu, v souladu s právními a technickými předpisy a pokyny výrobce. Činnost tohoto systému pravidelně vyhodnocovat pro účely této smlouvy.
- e) Informovat bezodkladně HZS hl. m. Prahy (telefonicky na operační středisko nebo e-mailem ops@hzs.cz) a PS o DVS objektu PS s uvedením doby vypnutí a opětovného uvedení do provozu (s výjimkou krátkodobých, tj. trvajících do 24 hodin). Společně s tím informuje PS o povinnosti zajistit trvalou obsluhu ústředny EPS alespoň dvěma proškolenými osobami po dobu, kdy objekt PS nebude trvale střežen prostřednictvím PCO. V případě vyžádání, je M conn povinen písemně doložit dobu vypnutí a opětovného uvedení do provozu u příslušných objektů PS.
- f) Nastoupit na opravu do 6 hodin po předání informace o poruše systému a po zjištění, že se jedná o část systému v jeho správě, závadu odstranit do 24 hodin od předání této informace. V případě, že se bude jednat o poruchu na EPS, informovat PS.
- g) Spolupracovat s HZS hl. m. Prahy při zabezpečování provozu služby PCO, zajišťovat servis a údržbu PCO.
- h) Proškolit své zaměstnance na BOZP v souladu se specifiky provozu v objektech

HZS hl. m. Prahy.

- i) Dodat a průběžně aktualizovat seznam osob oprávněných k vstupu do objektů HZS hl. m. Prahy.
- j) Upozornit PS na základě písemných informací HZS hl. m. Prahy či z vlastního zjištění, že PS nesplňuje některou z podmínek pro připojení k PCO, spolupracovat s PS na nápravě tohoto stavu, případně PS do splnění odpojit z TP a nezajistí-li PS nápravu do dvou měsíců od takového upozornění PS, zajistit bezodkladné ukončení příslušné Smlouvy s PS na základě písemné výzvy HZS hl. m. Prahy.
- k) Zasílat měsíčně do 8. dne následujícího měsíce prostřednictvím datové schránky HZS hl. m. Prahy seznam všech PS v režimu TP; s vyznačením objektů veřejného zájmu v duchu ujednání v čl. VIII odst. 6 této smlouvy seznam TP je podkladem pro fakturaci HZS hl. m. Prahy.
- l) Uhradit HZS hl. m. Prahy za pronájem prostor pro umístění PCO měsíčně částku 50 Kč a spotřebu elektřiny měsíčně paušální částku 141,48 Kč, to vše jednorázovou platbou do 10 dnů od skončení této smlouvy.
- m) M conn je povinen bezodkladně písemně informovat všechny PS o uzavření této smlouvy a o jejím dočasném charakteru.

VII.

Povinnosti HZS hl. m. Prahy

HZS hl. m. Prahy se zavazuje:

- a) Dálkově střežit objekty PS prostřednictvím služby PCO za podmínek dle této smlouvy a za předpokladu, že se tyto podmínky promítají do Smluv s PS a jsou ze strany M conn a PS dodržovány.
- b) Na základě signálu „Všeobecný poplach“ u objektů PS v režimu TP doručeného do rozhraní datové sítě určeného HZS hl. m. Prahy od M conn vyslat v souladu s požárním poplachovým plánem a dále dokumentací zdolávání požáru (DZP) anebo příslušnou dokumentací objektu PS do objektu PS, kde takový signál vznikl, jednotku požární ochrany.
- c) Neprodleně, nejpozději však do 2 hodin od zjištění informovat M conn o poruše propojeného systému nebo aspoň 24 hodin předem o předpokládaných pracích na technologii operačního střediska (upgrade softwaru, výpadky a podobně).
- d) Vést záznamy o počtu signálů „Všeobecný poplach“ předaných HZS hl. m. Prahy a počtu předaných událostí „planý poplach“ a zasílat M connu měsíčně do 8. dne následujícího měsíce prostřednictvím e-mailu seznam všech zaznamenaných signálů „Všeobecný poplach“ s identifikací událostí vyhodnocených jako PP za uplynulý kalendářní měsíc.
- e) Zařízení, které je v majetku M conn a instalované v objektech HZS hl. m. Prahy užívat podle návodu na obsluhu a v souladu s touto smlouvou a při tom dodržovat bezpečnostní a jiné obecně závazné předpisy. Jakékoliv poškození, zničení nebo odcizení zařízení M conn bezodkladně, nejpozději do 2 hodin od zjištění, oznámit telefonicky a písemně M conn a vyvinout při tom potřebnou součinnost s M conn, která potrvá až do úplného vyřešení vzniklé situace.
- f) Klíče HU – HZS hl. m. Prahy je povinen zabezpečit jejich přesnou a důslednou evidenci. Veškerý pohyb klíčů musí být prokazatelným způsobem evidován, předání a převzetí klíčů písemně stvrzeno oběma účastníky tohoto předání. V případě ztráty jednoho nebo

více exemplářů HU hradí náklady, spojené s touto ztrátou.

- g) Skříňka na HU je umístěna v místnosti pracovníka určeného k obsluze telefonní ústředny (spojář).

Jedná se o zamčenou, prosklenou skříňku.

Za nakládání s klíči mají odpovědnost velitelé čet, resp. osoby z řad příslušníků HZS hl. m. Prahy, kterým byl klíč vydán.

Na každém klíči HU je vyraženo unikátní čtyřmístné číslo.

Předávání klíčů bude písemně zaznamenáno.

- h) Informovat M conn o zjištění, že PS nespňuje některou z všeobecných podmínek, které jsou **přílohou č. 2** této smlouvy, a to bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění.

VIII.

Cenové ujednání

1. M conn je povinen a zavazuje se proplatit na účet HZS hl. m. Prahy náklady za střežení objektu PS, náklady spojené s výjezdem na PP a náklady spojené s uvedením objektu PS do TP ve výši podle aktuálního ceníku stanoveného Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „**GŘ HZS**“) dle Pokynu GŘ HZS (ceník účinný ke dni uzavření této smlouvy je **přílohou č. 1** smlouvy) (dále jen „**Ceník HZS**“), nehradí-li je PS na základě trojstranné smlouvy v příloze č. 6 této smlouvy přímo HZS, a to:
 - a) poplatek za střežení za jeden ÚDZDP měsíčně jako úhradu vzniklých nákladů vynaložených na provoz PCO a obsluhu PCO příslušníky HZS hl. m. Prahy, měsíční úhrada vynaložených nákladů se aktualizuje za každý další nově připojený ÚDZDP dnem jeho napojení do trvalého provozu. Tato částka bude měsíčně fakturována a faktura zasílána prostřednictvím datové schránky M conn a je splatná nejpozději do 21. dne po doručení faktury, na uvedený účet HZS hl. m. Prahy,
 - b) náklady spojené s každým výjezdem na PP, platba bude součástí faktury vystavené dle písm. a),
 - c) jednorázová úhrada za opětovné připojení objektu po změně EPS, které si vyžádá činnosti HZS hl. m. Prahy spojené s konfigurací EPS, režimem ZP, prohlídkou objektu, posouzení projektové dokumentace EPS a ověření stanovených požadavků apod.
2. HZS hl. m. Prahy v případě změny Ceníku HZS datovou schránkou oznámí M conn změnu výše ceny a datum účinnosti této změny, a to nejpozději 90 dnů před účinností této změny. Nevyjádří-li se M conn ke změně ceny nejpozději do data její avizované účinnosti, projevuje tím konkludentně svou vůli být změnou cen vázán (tj. o změně cen služeb nebude smluvními stranami uzavírán dodatek k této smlouvě). V případě neakceptace změny Ceníku HZS provedené v souladu s cenovými předpisy je HZS hl. m. Prahy oprávněn odstoupit od této smlouvy, popř. požadovat bezodkladné ukončení smlouvy s PS, který změnu neakceptoval.
3. Opakované nedodržení splatnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.
4. V případě nedodržení termínu splatnosti ze strany M conn má HZS hl. m. Prahy právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Změna ceníku M conn (ceníky M conn 1 - 4 tvoří přílohu č. 4 a jsou umístěné na <https://www.mconn.cz/index.php/cs/dokumenty-k-pripojeni>) podléhá souhlasu ze strany

HZS hl. m. Prahy, přičemž souhlas nebude ze strany HZS hl. m. Prahy bezdůvodně odpírán v opodstatněných případech, zejména kdy změna ceníků M conn je vyžádána objektivním zvýšením nákladů na poskytování služby (např. platby za komunikační prostředí). Změna ceníku M conn o meziroční inflaci vyhlášenou ČSÚ se nepovažuje za změnu ceníku dle tohoto ustanovení. Souhlas HZS hl. m. Prahy s ceníkem nezbavuje M conn odpovědnosti za stanovení a aplikaci cen vůči PS v souladu s právními předpisy. Ceníky uvedené v příloze č. 4 se neuplatní vůči PS, kteří uzavřeli s M conn a HZS trojstrannou smlouvu jejíž vzor je uveden v Příloze č. 6 této smlouvy; pro tyto PS bude ze strany M conn vydán nový ceník zohledňující platby na základě trojstranné smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že HZS hl. m. Prahy nebude vyžadovat měsíční poplatek za připojení dle odst. 1 písm. a) tohoto článku (dále jen „**bezplatné střežení**“) a jednorázový poplatek za připojení dle odst. 1 písm. c) tohoto článku od těch PS, které provozují EPS v objektech a zařízeních uvedených v § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 a 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**objekty veřejného zájmu**“), a M conn se zavazuje, že nebude těmto PS takové poplatky a úhrady nadále fakturovat. Splnění podmínek pro nevyžadování jednorázových úhrad a měsíčních poplatků bude určeno (a M connu bezodkladně písemně sděleno) na základě ředitelem HZS hl. m. Prahy schválené písemné žádosti PS, přičemž za první den bezplatného střežení se považuje první den kalendářního měsíce následujícího po dni podání schválené žádosti.

IX.

Trvání smlouvy a její ukončení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od **1. 7. 2023 do 30. 11.2023**.
2. Tuto smlouvu lze ukončit:
 - a) dohodou smluvních stran,
 - b) odstoupením od smlouvy,
 - c) zánikem smluvní strany bez právního nástupce.
3. Návrh na ukončení této smlouvy dohodou zašle doporučeně jedna smluvní strana do sídla druhé smluvní strany. Ta je povinna se do 14 dní ode dne doručení k návrhu písemně vyjádřit. Dohoda o ukončení je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy, jestliže:
 - a) druhá smluvní strana poruší kteroukoli svoji povinnost dle této smlouvy podstatným způsobem, zejména je-li v prodlení s plněním některé své povinnosti déle než třicet (30) dnů a ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy k nápravě toto své porušení nenapraví nebo některou povinnost dle této smlouvy poruší opakovaně (více než dvakrát), přestože na porušení povinnosti byla smluvní stranou písemně upozorněna;
 - b) druhá smluvní strana podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 zákona č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**InsZ**“);
 - c) insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na druhou smluvní stranu do tří (3) měsíců od zahájení insolvenčního řízení;
 - d) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany ve smyslu § 136 InsZ;
 - e) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek druhé smluvní strany;

- f) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení druhé smluvní strany (vyjma případů sloučení nebo splynutí); nebo
- g) tak stanoví tato smlouva.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné a smlouva zaniká posledním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Od smlouvy je možné odstoupit pouze s účinky od budoucna. Strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 OZ, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek odstoupení od této smlouvy bez dalšího.
 6. M conn je povinen ukončit všechny Smlouvy s PS k poslednímu dni trvání této smlouvy. V případě ukončení této smlouvy odstoupením před uplynutím doby trvání této smlouvy je M conn povinen bezodkladně po doručení písemného oznámení o odstoupení ukončit všechny Smlouvy s PS. Tam, kde se v této smlouvě hovoří o povinnosti M conn ukončit Smlouvu s PS, rozumí se tím povinnost M conn zaslat výpověď Smlouvy s PS příslušnému PS, popř. uzavření dohody o ukončení Smlouvy s PS a informovat o tom současně HZS hl. m. Prahy včetně informace o posledním dni trvání Smlouvy s PS.
 7. HZS hl.m. Prahy je povinen střežit objekt PS v TP až do uplynutí výpovědní doby (ukončení Smlouvy s PS dohodou), nikoli však déle než do sjednaného konce doby trvání této Smlouvy, a za podmínky, že M conn bude ve vztahu k danému objektu PS řádně plnit podmínky Smlouvy s PS a této smlouvy.
 8. V případě, že na straně HZS hl. m. Prahy vznikne potřeba uzavřít smlouvu obdobnou této smlouvě, která by časově navazovala na ukončení doby trvání této smlouvy, HZS hl. m. Prahy bude o tom M conn informovat v předstihu tak, aby k uzavření takové smlouvy došlo dříve než dva měsíce před sjednaným koncem doby trvání této smlouvy.

X.

Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany odpovídají za splnění závazků vyplývajících pro ně z této smlouvy.
2. Zavazují se poskytovat služby a plnit své závazky při vědomí toho, že smlouvy uzavírané s PS musí svým obsahem navazovat na ujednání v této smlouvě a nesmí být v rozporu se smyslem a účelem, který je sledován touto smlouvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že jednají ve vztahu k PS ve shodě, po vzájemné dohodě a s cílem udržení vysokého standardu poskytované služby.
4. HZS hl. m Prahy si vyhrazuje právo v případě mimořádné události na území hl. m. Prahy (zejména povodní, leteckého neštěstí, dopravní nehody velkého rozsahu) s ohledem na naplnění kapacit jednotek požární ochrany stanovit prioritu zásahů na základě právních předpisů upravujících činnost HZS ČR.
5. M conn prohlašuje a zaručuje, že HZS hl. m. Prahy poskytl pravdivé a úplné informace pro účely stanovení předpokládané hodnoty koncese ve smyslu § 175 ZZVZ v limitu dle § 178 ZZVZ.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou
 - a. **příloha č. 1** - jednotný ceník za poskytování služeb souvisejících s připojením EPS na pult centralizované ochrany,
 - b. **příloha č. 2** - všeobecné podmínky pro připojení na službu pultu centralizované

ochrany Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy,

- c. **příloha č. 3** – seznam objektů PS, které byly vyňaty ze ZP,
 - d. **příloha č. 4** – ceníky M conn.
 - e. **příloha č. 5** – Technické a organizační podmínky připojení EPS na PCO HZS hl. m. Prahy
 - f. **příloha č. 6** – Vzorová smlouva o podmínkách poskytování služby připojení a dálkového dozoru prostřednictvím PCO umístěného u HZS hl. m. Prahy
 - g. **příloha č. 7** – plná moc
2. Tato smlouva je uzavřena v souladu s platnými předpisy a normami, týkajícími se provozu PCO, v platném znění. Případné změny těchto předpisů, změny ustanovení této smlouvy či změny právních a vnitřních předpisů budou zapracovány formou dodatků k této smlouvě tak, aby byla zachována smysluplnost a funkčnost služby PCO. Obě strany se zavazují zajistit dodržení požadavků Pokynu GŘ HZS z r. 2018, částka 40 (dále jen „**Pokyn GŘ HZS**“), s výjimkou povinnosti uzavírat přímé smlouvy mezi PS a HZS hl. m. Prahy dle čl. 6 Pokynu GŘ HZS. V případě, že M conn zjistí, že z jeho strany není možné dodržet některý z požadavků Pokynu GŘ HZS, je povinen o tom HZS hl. m. Prahy bezodkladně informovat a jednat o přijetí potřebných opatření včetně udělení případné výjimky z požadavků Pokynu GŘ HZS ze strany HZS hl. m. Prahy, která nebude v opodstatněných případech bezdůvodně odpírána ze strany HZS hl. m. Prahy.
 3. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:
 - a) si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“),
 - b) mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným informacím druhé smluvní strany.
 4. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné informace, které při plnění této smlouvy získala od druhé Smluvní strany. Za třetí osoby podle tohoto odstavce se nepovažují ve vztahu k Důvěrným informacím M conn nepovažuje GŘ HZS a ministerstvo vnitra, mají-li stejnou či obdobnou povinnost mlčenlivosti jako HZS hl. m. Prahy, a to ať již zákonnou či smluvně převzatou.
 5. Veškeré informace poskytnuté M conn ze strany HZS hl. m. Prahy se považují za Důvěrné informace, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté HZS hl. m. Prahy ze strany M conn se považují za Důvěrné informace, není-li stanoveno jinak.
 6. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit Důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zabezpečit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této smlouvy.
 7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace:
 - a) které se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků

- přijímající Smluvní strany či právních předpisů;
- b) které měla přijímající Smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací;
 - c) které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající Smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany;
 - d) které po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající Smluvní straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi;
 - e) je-li zpřístupnění informace vyžadováno závazným právním předpisem nebo závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci;
 - f) Smlouvy s PS, s výjimkou obsahu přílohy č. 1 (Seznam přenášených signálů), přílohy č. 3 (Bezpečnostní audit) a přílohy č. 10 (Zvláštní ujednání) a dále osobních údajů kontaktních osob v přílohách 8 (Seznam osob a způsob předání informací ve zkušebním provozu) a 9 (Seznam kontaktních osob a způsob předání informací v trvalém provozu) a čísla vlastní smlouvy, které obsahuje identifikační číslo objektu PS; a
 - g) ustanovení této smlouvy včetně jejích příloh.
8. Smluvní strany se v zájmu dobré spolupráce zavazují, že si budou zasílat na vědomí svá sdělení pro PS související s plněním této smlouvy s výjimkou čistě provozních, či běžných provozně-ekonomických sdělení (např. upomínky), pokud nevznikne zvláštní důvod k jejich zaslání na žádost druhé Smluvní strany dodatečně. Smluvní strany jsou při komunikaci s PS oprávněny sdělovat PS v potřebném rozsahu Důvěrné informace, které se příslušného PS týkají.
9. Smluvní strany prohlašují, že si obsah smlouvy přečetly, porozuměly jejímu obsahu a na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti (i) uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) nebo (ii) dnem následujícím po skončení Stávající smlouvy, podle toho, co nastane později. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle ZRS zajistí HZS hl. m. Prahy.
13. V souvislosti s aplikací ZRS na tuto smlouvu se smluvní strany dohodly, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a smluvní strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí; výjimkou jsou osobní údaje v podobě jmen a kontaktních údajů osob, které budou znečitelněny.

PŘÍLOHA Č. 1

Jednotný ceník za poskytování služeb souvisejících s připojením EPS na pult centralizované ochrany

- A) Jednorázová úhrada za připojení EPS na pult centralizované ochrany
- 24 653,- Kč - při zahrnutí veškerých nákladů
- 21 591,- Kč - při nezahrnutí nákladů souvisejících s:
- návrhem projektu EPS,
 - konfigurací EPS,
 - zkušebním provozem EPS.
- B) Měsíční cena za připojenou EPS na pult centralizované ochrany
- 3 135,- Kč / měsíc - bez vlastnictví licence na pult centralizované ochrany
- 3 219,- Kč / měsíc - při vlastnictví licence na pult centralizované ochrany
- C) Náklady za planý výjezd 1) předurčené jednotky PO kategorie JPO I 2 955,- Kč

PŘÍLOHA Č. 2

Všeobecné podmínky pro připojení na službu pultu centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

U objektů, kde je nutnost instalace zařízení elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) podle čl. 4.6.2 ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, je-li požadován (navržen) dálkový přenos dat z ústředny EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“), je v případě navržené EPS podle požadavků 4.2.1a), 4.2.1b) a 4.2.1c) této normy možný pouze na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) příslušného hasičského záchranného sboru, resp. za podmínek příslušného hasičského záchranného sboru. Tyto všeobecné podmínky musí splňovat i EPS instalované před 1. 5. 2011. Na území hl. m. Prahy je dálkový přenos informací (signálu) z ústředny EPS možný pouze na PCO HZS hl. m. Prahy a za níže uvedených podmínek pro připojení na službu pultu centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

Při posuzování funkčnosti systému vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, například elektrické požární signalizace, stabilního hasicího zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, se na základě příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou z hlediska požární ochrany bezpečná, provozuschopná, funkční a zda jsou vybavena potřebnými údaji k bezpečnému používání.

Objekt musí být užíván v souladu s platným souhlasem s užíváním stavby (např. závěrečná kontrolní prohlídka nebo kolaudační rozhodnutí) a podle podmínek dokumentace požární ochrany daného objektu. Na službu PCO HZS hl. m. Prahy se mohou připojovat pouze objekty, které splňují následující obecné a technické podmínky a předloží následující dokumentaci:

1. systém EPS je instalován ve všech prostorách objektu mimo prostory bez požárního rizika, výjimku tvoří:
 - a) bytové domy, které mají v souladu s technickými předpisy instalován systém EPS ve společných prostorách (garáže, sklepy, technické a technologické místnosti, schodišťové moduly apod.) a nemají instalován systém EPS v bytech (detekce požáru je řešena autonomní detekcí),
 - b) provozovny právních subjektů v objektech jiných právních subjektů (nájemní prostory), které mají vlastní systém EPS a jsou stavebně i požárně odděleny od ostatních částí objektu;
2. je zajištěn vstup zasahujících jednotek HZS hl. m. Prahy do všech střežených prostor vybavených hlásiči EPS v objektu prostřednictvím klíčového trezoru požární ochrany (dále jen „KTPO“) s navazujícím klíčovým hospodářstvím - systémem generálního klíče;
3. v prostoru nad KTPO je instalován zábleskový maják, viditelný při příjezdu k objektu; na základě konkrétních podmínek v objektu může být počet KTPO (míst vstupu jednotek HZS hl. m. Prahy do objektu) stanoven odborem integrovaného záchranného systému HZS hl. m. Prahy ve spolupráci s oprávněným projektantem;
4. uvnitř objektu v blízkosti vstupu jednotek HZS hl. m. Prahy bude umístěno obslužné pole požární ochrany (dále jen „OPPO“) a ústředna EPS, a to ve vzdálenosti do 10 metrů od tohoto vstupu. V případě, že bude ústředna EPS umístěna jinde v objektu, bude u OPPO instalováno paralelní indikační tablo ústředny EPS. V bezprostřední blízkosti OPPO musí být umístěna schránka obsahující aktuální verzi DZP v tištěné formě;
5. průvodní dokumentaci výrobce, technickou a provozní dokumentaci, včetně popisu

konstrukce a funkce systému EPS;

6. doklady o uvedení na trh v České republice, popřípadě posudky specializovaných pracovišť (například dokumentaci o provedeném posouzení vlastností nebo typovém schválení systému či homologaci systému EPS, včetně jednotlivých prvků systému);

7. doklady o dokončené montáži podle ověřené projektové a technické dokumentace od oprávněné osoby, včetně dokladů o kompletnosti systému a dokladů o splnění předepsaných nebo projektových vlastností a parametrů systému (možno nahradit dokumentací skutečného provedení);

8. doklady o uvedení systému do provozu, doklady o ověření jeho funkce nebo funkce jeho hlavních komponentů v těch případech, kdy lze toto ověření provést na základě průvodní dokumentace výrobce (výchozí revize EPS elektro, revize EPS);

9. doklady o výchozích a pravidelných provozních kontrolách, údržbě a opravách, včetně kopie provozní knihy EPS;

10. doklady potvrzující oprávnění osob k projektování, montáži a prokazování provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, jejich potvrzení o provedení montáže těchto zařízení podle projektových požadavků a dokladů o provedení funkčních zkoušek;

11. dokumentaci definovanou platnými normami, prokazující provozuschopnost návazných technických, popřípadě technologických zařízení (doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách, koordinačních funkčních zkouškách apod.);

12. projektovou dokumentaci skutečného provedení EPS a požárně bezpečnostní řešení objektu;

13. dokumentaci o umístění OPPO, KTPO, zábleskového majáku a eventuálně paralelního indikačního tabla;

14. kontaktní údaje osob připojeného subjektu;

15. kontaktní údaje osoby, která bude informována o zásahu v objektu připojeného subjektu (tato osoba je oprávněna převzít objekt po jeho otevření a provedení zásahu, je oprávněna telefonicky určit takovou osobu či pouze může vzít tuto informaci na vědomí);

16. zajištění funkčnosti zařízení KTPO v závislosti na jeho umístění a klimatických podmínkách;

17. dokumentace zdolávání požáru je zpracována dle Metodického návodu k vypracování DZP, autor Ing. Zdeněk Hanuška, ISBN 8090212107 a Zásad pro zpracování DZP pro HZS hl. m. Prahy. Dokumentace zdolávání požáru (DZP) bude předložena společnosti M connections s.r.o. v písemné formě a v elektronické podobě na optickém nebo elektronickém médiu, včetně rozhodnutí o schválení Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy. Označení místností a prostorů na operativní kartě a na ústředně EPS musí odpovídat označení jednotlivých místností a prostorů v objektu. Toto označení je aktualizováno v písemné i v elektronické podobě při každé změně;

18. servisní smlouvy na instalovaná požárně bezpečnostní zařízení stavby – prohlášení majitele (provozovatele objektu) o tom, že má pro dané zařízení uzavřenou platnou servisní smlouvu s

oprávněnou osobou;

19. splnění výše uvedených podmínek a technických podmínek připojení písemně hodnotí společnost M connections s. r. o., IČ: 26432595.

Tyto všeobecné podmínky platí do vydání nových všeobecných podmínek.

V Praze dne 30. 8. 2018

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam objektů PS, které byly vyňaty ze ZP

Název subjektu	IČ	Název objektu	Adresa objektu
Letňany Centre s.r.o.	4919190	OC Letňany	Veselská 663, Praha 9
Vanguard Prague a.s.	6081703	AC PSN MICRONA	Čs. Exilu 1884/4, Praha 4
Univerzita Karlova	216208	Fyziologický ústav	Albertov 2029/5, Praha 2
AC Staroměstské náměstí	04436733	Prime Clock s.r.o.	Staroměstské nám.480/24, Praha 1
OD HASSO	28043669	OPUBA, spol. s r.o.	Breitbartlova 771/6, Praha 9
Rezidence Vitality	09171282	Společenství vlastníků pro dům č.p. 3354, Praha 5, Smíchov	Kobrova 3354/5, Praha 5
Globus Pankrác NOFO	26418282	ATM-Consulting Prague s.r.o.	Na Pankráci 1600/82, Praha 4
OC Velká Ohrada	04193695	OC Velká Ohrada s.r.o.	Prusíkova 2577/16, Praha 5

PŘÍLOHA Č. 4 Ceníky M conn



Služba PCO HZSP

CENÍK 3

Rozpis měsíčního poplatku služby PCO HZSP

(pro objekty v režimu trvalý provoz)

Položka	Měsíční poplatky PS za připojení	Celkem
1	A) Střežení objektu PCO Mconn 1 592 Kč B) Střežení objektu HZS hl.m.Prahy 3 135 Kč	4 727 Kč
2	MPLS sítě M conn 1 757 Kč	1 757 Kč
3	periodická zkouška ZDP 308 Kč	308 Kč
4	Poplatek celkem	6 792 Kč

Poplatek 1 B) je účtován jménem a na účet HZS dle § 36 odst. (13) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Tento ceník je platný od 01. 12. 2021

Cena neobsahuje DPH.

M connections si vyhrazuje změnu cen po předchozím ohlášení.

Ceny zde uvedené platí do vydání příštího ceníku.

PŘÍLOHA Č. 5

Technické a organizační podmínky připojení EPS na PCO HZS hl. m. Prahy

Vymezení pojmů

Pro účely těchto podmínek se zařízením dálkového přenosu rozumí vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení¹, určené a typově schválené pro účely Hasičského záchranného sboru České republiky v konfiguraci s níže uvedeným doplňujícím zařízením² (viz schéma):

- klíčový trezor požární ochrany,³
- obslužné pole požární ochrany,⁴
- pult centralizované ochrany




Schéma zařízení dálkového přenosu

Legenda:

OPPO – obslužné pole požární ochrany – doplňující zařízení

KTPO – klíčový trezor požární ochrany – doplňující zařízení

ZDP ÚD/VD – zařízení dálkového přenosu – účastnický díl/vyhodnocovací díl

P1, P2 – zařízení dálkového přenosu – nezávislé poplachové přenosové cesty

PCO – pult centralizované ochrany – doplňující zařízení

KOPIS HZS kraje – Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje.

Šedou barvou je zvýrazněno samotné zařízení dálkového přenosu.

A. Technické podmínky pro připojení EPS

- Instalace EPS v objektu musí být součástí požárně bezpečnostního řešení, zpracovaného podle čl. 4.3.2 ČSN 73 0875.

¹ § 1 písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

² Čl. 3.3 ČSN 34 2710.

³ ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností.; čl. 3.22 ČSN 73 0875; čl. 3.30, čl. 6.7.2.2 a příloha F ČSN 34 2710.

⁴ Čl. 3.1.19 ČSN EN 54-1; čl. 6.7.2.1 a příloha E ČSN 34 2710.

2. Připojit lze pouze certifikovanou⁵ EPS s ústřednou EPS kompatibilní⁶ se ZDP užívaným hasičským záchranným sborem kraje, která zaručuje svým provedením v maximální míře eliminaci nežádoucích hlášení v podobě planých a technických poplachů.
3. Připojení ústředny EPS podle předchozího odstavce lze realizovat výlučně prostřednictvím certifikovaného⁶ ZDP, které:
 - je typově schváleno Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky⁷,
 - je navrženo v souladu s čl. 4. 6. ČSN 73 0875,
 - provedením odpovídá čl. 6.7.2.3 ČSN 34 2710.
4. ZDP musí umožňovat přenos informací z ústředny připojené EPS minimálně dvěma nezávislými poplachovými přenosovými cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle čl. 5.2.1 - tabulka 1 a čl. 6.3.3.3.2 ČSN EN 50136-1⁸ a dále podle 6.7.2.3.2 ČSN 34 2710.
5. ZDP musí ve smyslu čl. 6.7.2.3.1 ČSN 34 2710 zajistit minimálně samočinný přenos následujících signálů a informací z ústředny připojené EPS na PCO:
 - signál „VŠEOBECNÝ POPLACH“ (viz čl. 3.19 ČSN 34 2710),
 - signál porucha (bez rozlišení druhu poruchy), a
 - informaci o adrese vysílacího místa.
6. Nově připojované ZDP musí přenášet současně informace minimálně s rozlišením na adresy samočinných a tlačítkových hlásičů požáru podle čl. 6.7.2.3.3. ČSN 34 2710 v následující struktuře:
číslo hlásiče / podlaží objektu / číslo místnosti / název místnosti / (event. druh hlásiče)
7. Pro umožnění nenásilného, rychlého a systémového vstupu předurčené JPO do všech připojenou EPS střežených prostor objektu v případě požáru, musí být v blízkosti místa, od kterého se předpokládá nástup předurčené JPO k provedení požárního zásahu, instalován a připojen certifikovaný klíčový trezor požární ochrany⁴ (dále jen „KTPO“), v jehož vnitřní schránce bude uložen generální klíč (viz čl. 3.25 ČSN 73 0875), umožňující vstup do těchto prostor (v případě, kdy není technicky nebo organizačně možný vstup do všech EPS střežených prostor objektu, je toto upraveno ve smlouvě). KTPO lze odemknout pouze při aktivaci ústřednou připojené EPS. Každá taková aktivace musí být pro lepší orientaci předurčené JPO signalizována optickým výstražným zařízením kategorie B (pro venkovní provedení) provedeným podle ČSN EN 54-23⁹, umístěným nad KTPO zpravidla ve výšce 3 m nad zemí tak, aby byl optický výstražný signál spolehlivě viditelný z přístupové komunikace.
8. Funkční vlastnosti a provedení KTPO musí odpovídat technickým podmínkám podle čl. 6.7.2.2 a přílohy F ČSN 34 2710.
9. Zábrany na vjezdu do areálů (posuvné nebo otočné brány, závory apod.) musí být otevírány signálem od EPS (otevření brány/závory musí být funkční i v případě výpadku el. energie z rozvodné sítě) nebo musí být u vjezdu do areálu (např. ve sloupku oplocení) umístěn

⁵ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

⁶ ČSN EN 54-13 Elektrická požární signalizace – Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému.

⁷ § 32 písm. c) a § 31 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

⁸ ČSN EN 50136-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy.

⁹ ČSN EN 54-23 Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

KTPO se zábleskovým majákem umožňující otevření zábrany na vjezd prostřednictvím generálního klíče.

10. Pro umožnění jednoduché externí obsluhy ústředny připojené EPS předurčenou JPO v případě požáru musí být instalováno a připojeno certifikované obslužné pole požární ochrany⁵ (dále jen „OPPO“), které bude umístěno uvnitř střeženého objektu v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě s dobrou viditelností, od kterého se předpokládá nástup předurčené JPO k provedení požárního zásahu.
11. Funkční vlastnosti a provedení OPPO musí odpovídat technickým podmínkám podle ČSN EN 54-1; čl. 6.7.2.1a přílohy E ČSN 34 2710.
12. U zvláštních druhů staveb či dispozičně složitých objektů (např. památkově chráněné objekty, oplocené areály, rozlehlé objekty) lze použít i alternativního umístění KTPO a OPPO, případně instalovat tato zařízení na různých místech tak, aby nebyla ohrožena zásahová činnost předurčené JPO a aby bylo technickým opatřením zabráněno protichůdnému ovládnutí ústředny připojené EPS z různých míst.

B. Podmínky pro postup před připojením EPS na PCO

1. Elektrickou požární signalizaci legitimně provozovanou právnickou osobou, podnikající fyzickou nebo fyzickou osobou lze připojit prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) na PCO po splnění obecných a technických podmínek pro připojení (TOP) na základě uzavřené smlouvy a schváleného požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu.
2. Připojení, provoz a platební podmínky jsou právně zakotveny ve „Smlouvě o podmínkách poskytování služby připojení a dálkového dozoru prostřednictvím PCO umístěného u HZS hl. m. Prahy“ (dále jen „smlouva“).
3. Písemnou žádost o připojení EPS na PCO spolu s písemným souhlasem provozovatele ZDP podává HZS Provozovatel EPS.
4. HZS žádost posoudí a písemně sdělí žadateli, zda a za jakých podmínek lze připojení realizovat nebo žádost zamítne.
5. Dokumentace pro připojení EPS na PCO
 - a) Provozovatel EPS provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím nebo činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, předloží schválenou DZP. Provozovatel EPS dále předloží dokumentaci rozmístění hlásičů EPS.

Podrobnosti k zpracování DZP jsou uvedeny na stránkách:

<https://www.hzscr.cz/clanek/sluzba-pco-hzs-hl-m-prahy.aspx>

- b) Provozovatelé činností bez zvýšeného požárního nebezpečí a činností se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterých nejsou složité podmínky pro zásah, předkládají DZP nebo obdobnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu DZP společně s dokumentací rozmístění hlásičů EPS.
- c) DZP musí být zpracována v souladu s § 15 zákona o požární ochraně a podle § 34 vyhlášky o požární prevenci.
- d) DZP a dokumentace rozmístění hlásičů EPS slouží pro zajištění rychlé orientace JPO v objektu při ověřování signálu "VŠEOBECNÝ POPLACH". Označení jednotlivých místností (prostor) na ústředně EPS musí korespondovat s označením v DZP a toto označení musí odpovídat skutečnosti v objektu Provozovatele EPS a údajům

přenášeným na PCO. Jakákoliv změna bude doprovázena úpravou příslušné dokumentace (DZP) a příslušnou úpravou nastavení údajů přenášených na PCO tak, aby odpovídala skutečnému stavu.

e) Označení hlásičů

Provozovatel EPS zajistí označení hlásičů požáru EPS fyzickými číselnými adresami (SW/krátkými/ adresami) hlásičů takto:

Viditelné hlásiče

- při světlé výšce místností do 3 m – Arial, velikost písma 40 bodů,
- při světlé výšce místností do 7 m – Arial, velikost písma 80 bodů,
- při světlé výšce místností nad 7 m – Arial, velikost písma 120 bodů.

Označení hlásičů je provedeno černým písmem na bílém podkladu.

U světelné identifikace čidel umístěných nad podhledy

- při světlé výšce místností do 3 m – Arial, velikost písma 40 bodů,
- při světlé výšce místností do 7 m – Arial, velikost písma 80 bodů,
- při světlé výšce místností nad 7 m – Arial, velikost písma 120 bodů.

Označení hlásičů je provedeno černým písmem na žlutém podkladu.

U světelné identifikace čidel umístěných pod podlahou

- u nejbližší obvodové stěny ve výšce 1 m – Arial, velikost písma 40 bodů.

Označení hlásičů je provedeno černým písmem na žlutém podkladu.

Odlíšné značení lze provést u speciálních staveb (zejména památkově chráněných), kde by značení významným způsobem zasahovalo do interiérů a negativně ovlivňovalo chráněné památky. Toto bude řešeno v rámci smluvního vztahu Provozovatele EPS a HZS.

6. HZS požaduje před připojením každého objektu na PCO provést zkoušku pro ověření funkčnosti přenosu signálu (dále jen „zkouška“). Zkoušce předchází kontrola objektu místně příslušným velitelem stanice (VS), který zkontroluje zejména:

- dostupnost provozní knihy EPS a návodu k ústředně;
- dostupnost a přístupnost ústředny EPS a OPPO,
- aktuálnost, úplnost a dostupnost dokumentace (DZP nebo obdobné dokumentace a dokumentace rozmístění hlásičů EPS), kterou porovnává s reálným stavem;
- funkčnost generálního klíče, resp. funkčnost speciálního klíče uloženého s generálním klíčem, pokud je v objektu speciální technologické zařízení ovládané takovým klíčem,
- o zjištěných nesrovnalostech informuje příslušný velitel stanice koordinátora PCO; zjištěné nesrovnalosti a závady řeší velitel stanice s provozovatelem EPS; odstranění nedostatků je podmínkou provedení funkční zkoušky.

Zkouška se provádí v rozsahu daném akceptačním protokolem. Součástí zkoušky je kontrola:

- Klíčového trezoru požární ochrany (KTPO)
- Generálního klíče (GK či jiného prostředku)
- Obslužného pole požární ochrany (OPPO)
- Druhu, rozsahu a počtu přenášených informací (hlavní a záložní přenosová cesta ústředny připojené EPS a ZDP – PCO)
- Dostupnosti provozní knihy EPS a návodu k ústředně – ověření, že nedošlo ke změně oproti prvotní prohlídce VS;
- Aktuálnosti a dostupnosti dokumentace (DZP nebo obdobné dokumentace a dokumentace rozmístění hlásičů EPS) – ověření, že nedošlo ke změně oproti prvotní prohlídce VS;

Provozovatel EPS požádá HZS o stanovení termínu konání zkoušky. HZS písemně sdělí Provozovateli EPS termín zkoušky.

7. Provozovatel EPS zajistí, že před provedením zkoušky bude v KTPO uložen generální klíč umožňující:

- a) vstup do všech prostorů objektu střežených EPS, a to včetně prostorů užívaných i jinými uživateli nebo nájemci (dveře či vrata, které Provozovatel EPS nevyžaduje zamykat, mohou být opatřeny zámky, které lze manuálně otevřít bez použití speciálního náčiní nebo musí být zamezeno vložení klíče do zámku),
- b) vstup do prostoru s OPPO,
- c) použití vnějších zásahových cest (jsou-li z bezpečnostních důvodů zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob),
- d) vjezd do areálů, pokud otevření zábrany není umožněno od signálu EPS.

V případě, že ve střeženém prostoru bude instalováno speciální technologické zařízení s ovládaním na klíč, který nelze nahradit generálním klíčem, zajistí Provozovatel EPS uložení tohoto klíče s popiskem do KTPO spolu s generálním klíčem.

Vložka zámku KTPO bude upravena na cylindrickou vložku pro klíč používaný jednotkami HZS.

Provozovatel EPS je povinen zajistit, aby v bezprostřední blízkosti ÚSTŘEDNY EPS nebo v prostorách, stanovených po dohodě s HZS, byla uložena DZP s přílohou obsahující dokumentaci rozmístění hlásičů EPS.

8. Provedení zkoušky

- a) Zkoušky se účastní za HZS: koordinátor PCO, velitel místně příslušné stanice a pokud to charakter objektu vyžaduje i zástupce oddělení prevence; dále Provozovatel EPS, který zajistí přítomnost provozovatele ZDP.
- b) V případě, že během zkoušky budou shledány nedostatky, budou uvedeny v akceptačním protokolu, nebude vydán souhlas s uvedením objektu do zkušební provozu a zkouška bude po odstranění závad opakována na základě nové žádosti Provozovatele EPS.
- c) Bude-li po provedení zkoušky shledáno HZS, že instalovaný systém ZDP je funkční a jsou splněny všechny podmínky, HZS v dohodě s Provozovatelem EPS a

provozovatelem ZDP určí v akceptačním protokolu termín zahájení zkušebního provozu.

- d) Provozovatel EPS je povinen uvést kontaktní osoby pro zkušební provoz.
9. Fyzická kontrola objektu s využitím DZP předurčenou jednotkou požární ochrany proběhne během zkušebního provozu a je podmínkou pro připojení v rámci běžného provozu. Provozovatel EPS je povinen umožnit předurčené jednotce PO prohlídku objektu (včetně seznámení s vybavením KTPO a DZP, odzkoušením generálního klíče, příp. vyvoláním cvičného poplachu).
10. Seznámení jednotky s objektem je podmínkou pro trvalý provoz. Záznam provede koordinátor PCO v ELO po písemném potvrzení VS.
11. Zkušební provoz
- a) Zkušební provoz je stanoven na dobu nejdéle 1 měsíce od okamžiku určeného v akceptačním protokolu. V době zkušebního provozu musí být každý VŠEOBECNÝ POPLACH vyvolaný reálným požárem potvrzen telefonickým oznámením požáru.
- b) Každé zkušební testování na objektu v době zkušebního provozu musí být předem telefonicky ohlášeno Provozovatelem EPS oprávněnou osobou na provozovatele ZDP.
12. *Po ukončení zkušebního provozu dojde k vyhodnocení zkušebního provozu ze strany HZS. Od doby ukončení zkušebního provozu, až do doby jeho vyhodnocení a následného stanovení termínu trvalého provozu bude k objektu přístupováno jako v režimu zkušebního provozu. Do doby zahájení trvalého provozu musí být v objektu zajištěna 24 - hodinová obsluha ústředny EPS splňující podmínky platných předpisů.*
13. Výsledkem **vyhodnocení zkušebního provozu může být:**
- a) souhlasné vyjádření s uvedením ZDP do trvalého provozu a výzva k podpisu smlouvy.
- b) nesouhlasné vyjádření s uvedením ZDP do provozu do odstranění zjištěných závad. Provozovatel EPS v takovém případě zajistí odstranění zjištěných závad a následně může písemně požádat HZS o stanovení nového termínu zkušebního provozu.
14. Počátek trvalého provozu je určen v čl. VII odst. 8 smlouvy o podmínkách poskytování služby připojení a dálkového dozoru prostřednictvím PCO umístěného u HZS hl. m. Prahy.

PŘÍLOHA Č. 6

S M L O U V A

o podmínkách poskytování služby připojení a dálkového dozoru prostřednictvím PCO umístěného u HZS hl. m. Prahy

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

se sídlem: Praha, Sokolská 62, 121 24

IČO: 708 86 288

bankovní spojení: 19-8107881/0710

ID datové schránky: jm9aa6j

Zastoupený: brig. gen. Ing Luděk Prudilem, ředitelem

(„**HZS**“)

a

M connections s. r. o.,

se sídlem Praha 8, Na Horce 159/1,

zastoupená p. Mikulášem Melenou, jednatelem společnosti,

IČO: 26432595, DIČ: CZ26432595,

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

číslo účtu: 59823028/5500

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 81775

(„**M conn**“)

a

se sídlem: []

IČO: []

DIČ: CZ []

zapsána v obchodní rejstříku []

ID datové schránky: []

zastoupený: []

(„**Provozovatel EPS**“)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je stanovení podmínek pro

- a) připojení objektového zařízení dálkového přenosu („**ZDP**“) k elektrické požární signalizaci („**EPS**“) Provozovatele EPS v objektu: [] („**objekt**“) k zařízení pultu centralizované ochrany („**PCO**“) provozovaného M conn, umístěného a nepřetržitě obsluhovaného na krajském operačním a informačním středisku („**KOPIS**“) HZS a zajištění služby připojení PCO a následného přenosu signálu z EPS Provozovatele EPS na PCO a
- b) poskytování služby dálkového dozoru HZS za využití PCO provozovaného M conn a návazné zajišťování výjezdu jednotek požární ochrany („**PO**“) dle požárně poplachového plánu hl. m. Prahy („**služba PCO HZS hl. m. Prahy**“).

II.

Místa plnění

Místa plnění předmětu této smlouvy jsou:

- a) objekt, kde se nachází ústředna EPS a objektové ZDP,
- b) KOPIS HZS, kde se nachází zařízení PCO,
- c) dohledové centrum M conn, kde se nachází dozorové zařízení PCO.

III.

Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele EPS a M conn

A. Povinnosti Provozovatele EPS vůči M conn

1. Napojovaný objekt musí být v souladu s technickými a organizačními podmínkami danými Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sporu České republiky č. 40/2018 („**Pokyn GR**“), uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy, včetně následujících podmínek:
 - a) EPS musí být provozována v souladu s požárně bezpečnostním řešením objektu a splňovat požadavky ČSN EN 54-12, v aktuálním znění;
 - b) Oprávněnou osobou musí mít instalováno objektové ZDP kompatibilní s provozovaným PCO u HZS a dodržovat podmínky rádiového provozu stanovené Českým telekomunikačním úřadem;
 - c) Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., je Provozovatel EPS povinen obstarávat a zabezpečovat požárně bezpečnostní zařízení a udržovat je v provozuschopném stavu;
 - d) Musí mít instalován klíčový trezor požární ochrany a v objektu zaveden systém generálního klíče pro přístup jednotky PO do všech střežených prostor objektu;
 - e) Musí mít instalováno obslužné pole požární ochrany („**OPPO**“) poblíž vstupu do objektu;
 - f) Pokud není ústředna EPS do 10 m od vstupu do objektu, má instalováno informační tablo, nebo podružnou ústřednu EPS podávající jednotce PO informace o místě požárního poplachu v objektu.
2. Na připojovanou EPS byl zpracován projekt ZDP a dále byl HZS vydán souhlas k připojení objektu na PCO.
3. Připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO nezavazuje Provozovatele EPS povinností stanovených právními předpisy a normativními požadavky.
4. Provozovatel EPS plně hradí škody způsobené jeho neodborným zásahem do objektového ZDP. Odpovědnost za ostatní škody se řídí dalšími ustanoveními této smlouvy, nebo příslušnými právními předpisy upravujícími obecnou odpovědnost za škodu.
5. Provozovatel EPS se dále zavazuje, že:
 - a) zajistí (pokud již nebylo realizováno stavbou) instalaci potřebného technického vybavení připojované EPS a ZDP v rozsahu schváleného projektu ZDP;
 - b) zajistí na vlastní náklady dodávku elektrické energie pro provoz ZDP;

- c) zpracuje seznam osob určených k předávání informací v pracovní a mimopracovní době a seznámí tyto osoby se základními funkcemi ústředny EPS;
- d) písemně vyrozumí M conn o všech změnách týkajících se bezprostředně provozu připojeného objektu z hlediska požární bezpečnosti a ovlivňujících službu zařízení PCO;
- e) bude udržovat EPS a část příslušející k rozhraní ZDP v provozuschopném stavu dle platných předpisů a zajišťovat jejich maximální spolehlivost, aby se v maximální míře předcházelo nežádoucím planým poplachům;
- f) před uzavřením této smlouvy zašle jeden výtisk uzavřené servisní smlouvy, na zajištění nepřetržitého servisu instalovaného ZDP, jeho zákonných revizí a zkoušek. Servisní smlouva musí být uzavřena s firmou k tomu oprávněnou po celou dobu tohoto smluvního vztahu;
- g) oznámí M conn zahájení prací nebo zásahů do systému, které by mohly způsobit signál „POŽÁR“, a po ukončení prací a připojení objektu ke střežení provede funkční zkoušku ZDP. Provozovatel EPS je srozuměn s tím, že odpovědnost za střežení objektu přechází v takovém případě na něj;
- h) včas informuje M conn o předpokládaném i částečném vypnutí EPS za účelem její opravy nebo revize a následně o jejím znovuuvedení do provozu. Provozovatel EPS je srozuměn s tím, že odpovědnost za střežení objektu přechází v takovém případě na něj;
- i) bude provozovat EPS včetně objektového zařízení ZDP v souladu s touto smlouvou, platnými právními a technickými předpisy;
- j) bude řádně hradit faktury oprávněně vystavené M conn za služby poskytované v souladu s touto smlouvou;
- k) po dobu režimu „ZKUŠEBNÍ PROVOZ“ zajistí trvalou obsluhu ústředny EPS v souladu s ČSN 73 0875 čl. 4.14.

B. Povinnosti M conn vůči Provozovateli EPS

1. Po ověření instalace ZDP uvede M conn objekt do režimu „ZKUŠEBNÍ PROVOZ“. Režim „ZKUŠEBNÍ PROVOZ“ probíhá na PCO dohledu M conn. Po splnění HZS stanovených podmínek bude objekt uveden do režimu „TRVALÝ PROVOZ“, v jehož rámci probíhá trvalé střežení objektů prostřednictvím PCO KOPIS HZS.
2. M conn se dále zavazuje, že:
 - a) vyrozumí Provozovatele EPS, že objekt byl uveden do režimu „TRVALÝ PROVOZ“;
 - b) bude po dobu režimu „TRVALÝ PROVOZ“ zajišťovat pro HZS dostupnost služby PCO HZS hl. m. Prahy prostřednictvím modulu Spojář v informačním systému Výjezd Hasičského záchranného sboru České republiky;
 - c) bude aktualizovat nastavení informačního systému Výjezd Hasičského záchranného sboru České republiky podle změn nastavení připojovaných EPS;
 - d) bude aktualizovat údaje o střeženém objektu v databázi zařízení PCO; aktualizaci provede na základě podkladů o změnách objektu předaných M conn Provozovatelem EPS (jedná se zejm. o změnu kontaktních osob, změny konfigurace EPS, změny názvů a rozsahu chráněných prostor apod.);

3. M conn bude používat homologovaný PCO, odpovídající platným právním a technickým předpisům.
4. M conn nepřebírá hmotnou ani jinou odpovědnost za chráněný majetek Provozovatele EPS, včetně EPS v objektu. M conn neodpovídá za škody vzniklé technickou poruchou, selháním zařízení nebo přenosového prostředí.

C. Cenové podmínky a úhrada za služby poskytované Provozovateli EPS ze strany M conn

1. Provozovatel EPS zaplatí M conn za technické připojení střežené EPS objektu na PCO a zajišťování připojení v režimu „ZKUŠEBNÍ PROVOZ“ nebo režimu „TRVALÝ PROVOZ“ smluvní cenu ve výši **400 Kč bez DPH měsíčně** („cena služby poskytované M conn“).

Cena služby poskytované M conn bude fakturována měsíčně zpětně na základě vystavené faktury – daňového dokladu. Variabilním symbolem je číslo faktury. Fakturu – daňový doklad vystaví M conn vždy k poslednímu dni v měsíci. Doba splatnosti faktury činí 30 dní.

Na daňovém dokladu bude rovněž uvedeno číslo této smlouvy _____ a výše uvedená splatnost.

Cena služby poskytované M conn bude fakturována od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tato smlouva uzavřena.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že M conn je oprávněn cenu služby poskytované M conn podle této smlouvy upravovat podle meziročního nárůstu indexu spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok. Toto ujednání se týká i zjištění deflace. K úpravě ceny služby poskytované M conn podle shora uvedeného ujednání dojde vždy od následujícího měsíce poté, co bude vyhlášen inflační index ČSÚ.
3. Úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury činí 0,02 % z neuhrazené částky za každý den prodlení od ukončení data splatnosti faktury.
4. Fakturační adresa Provozovatele EPS:

|

|
5. Faktury vystavené M conn musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

IV.

Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele EPS a HZS

A. Povinnosti Provozovatele EPS vůči HZS

1. Ústředna připojené EPS v režimu „TRVALÝ PROVOZ“ nemusí být trvale obsluhována; musí však být trvale obsluhována alespoň dvěma proškolenými osobami Provozovatele EPS po dobu zkoušky, poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení připojené EPS, ZDP nebo PCO.

Provozovatel EPS odpovídá za střežení objektu a za provoz připojené EPS po dobu zkoušky, poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení připojené EPS, ZDP nebo PCO.

2. Provozovatel EPS splnil všeobecné a technické podmínky pro připojení na službu PCO HZS hl. m. Prahy.
3. V bezprostřední blízkosti ústředny připojené EPS musí být uložena dokumentace vypracovaná podle čl. 4.6.5 písm. e) ČSN 73 0875, která umožní zasahující jednotce HZS, případně obsluze ústředny EPS neprodleně určit místo vzniku požáru, a to pouze z informací na displeji ústředny EPS, resp. na základě údajů přenášených ZDP.
4. Dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, musí mít Provozovatel EPS smluvně zajištěno provádění periodických kontrol a zákonných revizí veškerých v objektu instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, včetně instalovaného objektového ZDP, a to osobou s příslušným oprávněním.
5. Připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO nezavazuje Provozovatele EPS povinností stanovených právními předpisy a normativními požadavky.
6. Provozovatel EPS se dále zavazuje, že:
 - a) poskytne informace související s provedením hasebnímu zásahu – schématické plánky střežených prostor s vyznačením hlásičů, uzávěry plynu, vody a elektrické energie, množství a složení uložených nebezpečných látek apod.;
 - b) zajistí, aby se alespoň jeden z pracovníků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy dostavil do 30 minut od vyrozumění do objektu, aby mu mohl být velitelem zásahu objekt předán;
 - c) uloží na místo k tomu určené u OPPO dokumentaci zdolávání požáru;
 - d) v případě zkoušky, poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení připojené EPS, ZDP nebo PCO zajistí trvalou obsluhu ústředny EPS;
 - e) zavede HZS odsouhlasený způsob odemykání vstupních dveří, přístupů k uzávěrům médií, dveří na zásahových cestách a dále do prostor vybavených hlásiči EPS (generální klíč);
 - f) umožní jednotkám PO přístup do objektu za účelem provedení zásahu, případně kontroly objektu po ohlášení stavu „VŠEOBECNÝ POPLACH“, a to odblokováním klíčového trezoru požární ochrany a použitím generálního klíče, jenž je v klíčovém trezoru uložen. Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo v případě nefunkčnosti klíčového trezoru je jednotka HZS oprávněna použít násilný vstup do všech prostor střeženého objektu Provozovatele EPS a provést zásah. V těchto případech odpovědnost za případnou škodu nese Provozovatel EPS, a to bez ohledu na to, zda ke škodě došlo při požárním zásahu či planém poplachu.

Z technických nebo organizačních důvodů není možný vstup předurčených jednotek PO do těchto prostor objektu: **BEZ OMEZENÍ**
 - g) svým konáním nebude opakovaně vyvolávat plané poplachy či poruchové stavy a bude se řídit příslušnými pokyny pro obsluhu EPS. Před zahájením činností na objektu, které mohou vyvolat stav poplach nebo porucha EPS, učiní preventivní opatření k jejich zamezení;
 - h) bude řádně hradit faktury oprávněně vystavené HZS za služby poskytované v souladu s touto smlouvou (úhrada jednorázových nákladů při připojení, úhrada pravidelných nákladů, úhrada nákladů na výjezd v případě planého poplachu);

B. Povinnosti HZS vůči Provozovateli EPS

1. Při přijetí stavu „VŠEOBECNÝ POPLACH“ zajistí obsluha KOPIS HZS neprodlené vyslání sil a prostředků k zásahu na střežený objekt dle požárního poplachového plánu kraje.

Předurčenými jednotkami PO, které budou zasahovat podle požárního poplachového plánu kraje na signál „VŠEOBECNÝ POPLACH“ z EPS v objektu připojené na PCO, jsou jednotky PO HZS.

2. Po každém vstupu předurčených jednotek PO do střeženého objektu předá jednotka objekt před jeho uzavřením zástupci Provozovatele EPS. Předání objektu v případě bezeškodného průběhu provede do 30 minut od vyrozumění kontaktních osob objektu. Pokud není z jakéhokoliv důvodu možné střežený objekt takto předat, má právo objekt za sebou uzamknout a bez dalšího ho opustit.
3. V případě mimoprovozního stavu klíčového trezoru požární ochrany je předurčená jednotka PO oprávněna použít náhradní prostředky k překonání uzamčených vstupních dveří, přístupů k uzávěrům médií, dveří na zásahových cestách nebo uzamčených dveří do prostorů střežených připojenou EPS.

C. Cenové podmínky a úhrada za služby poskytované Provozovateli EPS ze strany HZS

6. Provozovatel EPS zaplatí HZS za služby dle této smlouvy smluvní cenu **3.135 Kč měsíčně** za trvalé střežení EPS napojeného objektu („cena služby poskytované HZS“). Střežení je prováděno v režimu 24/7/365 prostřednictvím KOPIS. Uvedená částka je stanovena ceníkem vydaným MV – generálním ředitelstvím HZS ČR dle Pokynu GŘ.

Provozovatel EPS je povinen uhradit cenu služby poskytované HZS na základě faktury (daňového dokladu), vystavené HZS vždy nejdéle do 10. dne příslušného kalendářního čtvrtletí (tj. nejdéle vždy do 10. ledna za I. čtvrtletí, 10. dubna za II. čtvrtletí, 10. července za III. čtvrtletí a 10. října za IV. čtvrtletí každého kalendářního roku). Faktura bude zaslána Provozovateli EPS prostřednictvím datové schránky a není-li zřízena, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Provozovatele EPS uvedeného v záhlaví této smlouvy. Na faktuře bude uvedeno označení objektu:
| Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení.

V případě, že trvalé střežení bude zahájeno v průběhu kalendářního čtvrtletí, je Provozovatel EPS povinen uhradit částku ve výši odpovídající poměrné části počtu kalendářních dnů příslušného čtvrtletí na základě faktury (daňového dokladu) vystavené HZS.

2. Provozovatel EPS zaplatí HZS jednorázovou platbu **21.591 Kč** za připojení EPS z objektu Provozovatele EPS prostřednictvím ZDP na zařízení PCO KOPIS (náklady HZS spojené s uvedením objektu do provozu dle jednotného ceníku vydaného MV – generálním ředitelstvím HZS ČR dle Pokynu GŘ). Platba bude součástí první faktury vystavené ze strany HZS dle této smlouvy.
3. Provozovatel EPS zaplatí HZS jednorázovou platbu **21.591 Kč** za opětovné připojení objektu po změně EPS, které si vyžádá činnosti HZS spojené s konfigurací EPS, režimem „ZKUŠEBNÍ PROVOZ“, prohlídkou objektu, posouzení projektové dokumentace EPS a ověření stanovených požadavků apod. Výše uvedená změna technických podmínek pro provedení EPS bude předmětem dodatku k této smlouvě. Platba bude součástí první faktury, která bude vystavena ze strany HZS po uzavření předmětného dodatku k této smlouvě.
4. V případě planého poplachu majícího příčinu na straně Provozovatele EPS se Provozovatel EPS zavazuje zaplatit HZS za každý uskutečněný výjezd požární jednotky

k hasebnímu zásahu částku dle jednotného ceníku vydaného MV – generálním ředitelstvím HZS ČR dle Pokynu GŘ ve výši **2.955 Kč**. Platba bude provedena na základě samostatné faktury, která bude vystavena zpravidla k poslednímu dni v měsíci.

5. Veškeré ceny služeb HZS jsou platné k datu podpisu této smlouvy. Ceny služeb uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku vychází z jednotného ceníku za poskytování služeb souvisejících s připojením EPS na PCO vydaného MV – Generálním ředitelstvím HZS ČR dle Pokynu GŘ platného v době uzavření této smlouvy. V případě změny ceníku HZS písemně oznámí Provozovateli EPS změnu výše cen služeb sjednaných v této smlouvě a datum účinnosti této změny, a to nejpozději 30 dnů před účinností této změny. Nevyjádří-li se Provozovatel EPS ke změně cen nejpozději do data její avizované účinnosti, projevuje tím konkludentně svou vůli být změnou cen vázán (tj. o změně cen služeb nebude smluvními stranami uzavírán dodatek k této smlouvě). Nebude-li však Provozovatel EPS se změnou cen služeb souhlasit, je oprávněn tuto smlouvu v souladu s čl. VI. odst. 2 smlouvy vypovědět. Po dobu výpovědní lhůty budou služby dle této smlouvy poskytovány za ceny původní, tj. schválené oběma smluvními stranami.
6. Úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury činí 0,02 % z neuhrazené částky za každý den prodlení od ukončení data splatnosti faktury.
7. Bez ohledu na ostatní ustanovení této smlouvy je Provozovatel EPS povinen uhradit HZS smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč pro každý případ porušení povinností stanovených v čl. IV. A. odst. 6. této Smlouvy.
8. Fakturační adresa Provozovatele EPS: | |

V.

Seznam kontaktních osob pro vzájemný styk smluvních stran

1. Smluvní strany určují pro vzájemný styk tyto odpovědné osoby:

HZS:		
M conn:	DOPLNIT	tel.: DOPLNIT
Provozovatel EPS:		tel.:

2. Smluvní strany jsou oprávněny měnit odpovědné a jiné kontaktní osoby a jejich spojení, a to prostřednictvím datové schránky. Nemá-li Provozovatel EPS zřízenou datovou schránku, pak prostřednictvím doporučené pošty a současně e-mailem z níže uvedené e-mailové adresy předmětné smluvní strany na níže uvedené e-mailové adresy ostatních smluvních stran.

HZS:	e-mail:
M conn:	e-mail:
Provozovatel EPS:	e-mail:

3. Změna je účinná dnem následujícím po dni jejího doručení, není-li v oznámení uvedeno pozdější datum.

VI.

Doba trvání a ukončení smluvního poměru

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po dni doručení písemné výpovědi poslední ze smluvních stran. Výpověď se podává v písemné formě zbývajícím dvěma smluvním stranám, a to způsobem, při jehož využití bude strana podávající výpověď schopna identifikovat přesné datum doručení výpovědi poslední ze smluvních stran (datovou zprávou, doporučeně s dodejkou, osobně apod.). O tomto datu smluvní strana podávající výpověď bezprostředně poté, co se jej dozví, informuje ostatní smluvní strany, a to prostřednictvím doporučené pošty a současně e-mailem z e-mailové adresy předmětné smluvní strany uvedené v čl. V odst. 2 smlouvy na e-mailové adresy ostatních smluvních stran uvedené v témže ustanovení smlouvy.
3. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou všech smluvních stran. Postup při uzavírání takové dohody je shodný s postupem pro uzavírání této smlouvy (viz čl. VII odst. 1 smlouvy).
4. Pro vyloučení pochybností, k ukončení smlouvy dochází vždy vůči všem smluvním stranám, a to vůči všem smluvním stranám ke shodnému okamžiku.
5. Do 10 dnů od ukončení smlouvy zajistí M conn odpojení Provozovatele EPS od zařízení PCO.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva bude připravena ve třech vyhotoveních, která budou podepsána nejprve Provozovatelem EPS a M conn. Následně M conn zajistí, že všechna vyhotovení smlouvy budou předána HZS k podpisu. Po podpisu smlouvy i ze strany HZS, HZS zajistí odeslání naskenované podepsané smlouvy ostatním smluvním stranám prostřednictvím datové schránky (ID datových schránek smluvních stran jsou uvedena v záhlaví této smlouvy) a současně neprodleně zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv.

V případě, že by Provozovatel EPS neměl zřízenou datovou schránku, HZS mu jedno vyhotovení smlouvy doručí prostřednictvím doporučené pošty, a to na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy (zejm. z důvodu změny počtu objektů střežených EPS či jejich rozsahu) musí být učiněny ve formě písemných dodatků vlastnoručně podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Proces uzavírání dodatku je shodný s postupem pro uzavírání této smlouvy (viz předcházející čl. VII. odst. 1. smlouvy).
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámily při naplňování předmětu činnosti dle této smlouvy, a to i po zániku této smlouvy. V souvislosti s plněním předmětu smlouvy a svých povinností dle smluvních podmínek zpracovávají HZS a M conn též osobní údaje. Aktuální informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.mconn.cz.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru HZS (viz čl. VII. odst. 1 smlouvy).
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran (tj. HZS) a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Zahájení poskytování služby PCO HZS hl. m. Prahy (tj. zahájení režimu „TRVALÝ PROVOZ“) je podmíněno vydáním stanoviska HZS: „Evidenční list objektu – připojení objektu prostřednictvím ZDP na pult centralizované ochrany HZS hl. m. Prahy“.
8. Počátek trvalého střežení je sjednán na první pracovní den následující po nabytí účinnosti této smlouvy (*pozn.: není-li datum sjednán*).
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Seznam osob určených Provozovatelem EPS k zajištění bezpečnosti objektu pro případ poruchy ZDP nebo PCO a vstupu jednotky HZS do objektu na základě hlášení požáru zařízením PCO a způsob vyrozumění.
 - b) Příloha č. 2: Obecné a technické podmínky pro připojení.

M conn:

V Praze dne: | |

HZS:

V Praze dne:

M connections s.r.o.

Zástupce: Mikuláš Melena, jednatel

**Česká republika - Hasičský záchranný
sbor hlavního města Prahy**

Zástupce: brig. gen. Ing. Luděk Prudil

Provozovatel EPS:

V Praze dne | |

Zástupce: | |

Změny v kontaktních osobách odpovědných za objekt a změny v telefonním spojení na ně, je uživatel EPS povinen neprodleně oznámit (nejlépe elektronickou poštou) na M conn. Neplnění této povinnosti ze strany uživatele EPS je důvodem k pozastavení monitorování objektu na PCO.

Aktuální údaje (formou vyplněné a podepsané přílohy) zašlete na :

M connections, s.r.o.

Olšanská 55/5, Praha 3 - 130 00 Žižkov |

email : 