


SMLOUVA O DÍLO č.
**Pravidelné kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – textilního
požárního roletového uzávěru – Firotex - V**

**Uzavřená dle § 536 ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku
a násl. v platném znění**

I.
Smluvní strany:

Objednatel: Městské kulturní středisko Havířov
Hlavní třída 246/31
736 01 Havířov

Zastoupený: Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka
IČO: 00317985
DIČ: CZ00317985
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 

V obchodním rejstříku příspěvková organizace není zapsána (vznikla před rokem 2000).

dále jen objednatel,

Zhotovitel: K.B.K. fire, s.r.o.
Heydukova 1093/26
702 00 Ostrava Přívoz
Zastoupený: Petrem Koláčkem – jednatelem společnosti
IČ: 25905031
DIČ: CZ25905034
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 24958
dále jen zhotovitel.



II.
Předmět plnění:

- 1) Předmětem plnění této smlouvy o dílo je:
 - provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení textilního požárního roletového uzávěru Firotex – V (dále jen Firotex – V), požárních ucpávek, podhledů a klapek v souladu s § 7 odst. 4 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
 - servisní práce na systémech Firotex – V

- 2) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele pravidelnou kontrolu funkčnosti a provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení Firotex – V, pož. ucpávek, podhledů a klapek v objektu: **Kino Centrum Havířov.**

- 3) Zhotovitel prohlašuje, že k provedení těchto prací má potřebná oprávnění a vedení prací zajistí osobami proškolenými a odborně způsobilými.

- 4) Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené práce převzít a dohodnutou cenu uvedenou v čl. III této smlouvy zaplatit.

- 5) Součástí plnění zhotovitele je i provedení všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek např. testování funkčnosti systému, a to jak v podobě komplexního vyzkoušení technologické části díla, tak i individuálních zkoušek.

III.
Cena:

- 1) Cena předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy o dílo byla sjednána dohodou smluvních stran a je v souladu s ustanoveními zákona č.256/1990 Sb. v platném znění a činí:

Cena za provedení pravidelné kontroly provozuschopnosti:

1ks Textilní požární roletový uzávěr – FIROTEX – V

činí.....6 000,- Kč bez DPH

Cena za provedení pravidelné kontroly provozuschopnosti požárních podhledů a ucpávek

činí 3 000,-Kč bez DPH

Cena za provedení pravidelné kontroly provozuschopnosti požárních klapek

činí5760,- Kč bez DPH.



K.B.K. fire
organizace požární ochrana

2) V ceně je obsažen všechny materiál, práce, doprava do místa provádění díla a vše, co je zapotřebí k bezvadnému a úplnému provedení pravidelné kontroly provozuschopnosti dle čl. II. bod 1 odst. 1 (pravidelná kontrola provozuschopnosti).

3) Náklady na materiál, náhradní díly, popř. jiné náklady přesahující svým rozsahem pravidelnou kontrolu provozuschopnosti zařízení Firotex-V nese objednatel. Před prováděním prací a dodávek, které zahrnují náklady nad rámec běžné kontroly provozuschopnosti, musí být tyto práce a náklady projednány a odsouhlaseny objednatelem.

IV.

Čas plnění:

Pravidelné kontroly provozuschopnosti je nutné vykonávat pro správnou funkci textilního požárního roletového uzávěru, a to 6 měsíců po uvedení do trvalého provozu a následně v termínu co 12 měsíců v souladu s požadavky §7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a průvodní dokumentaci výrobce. Tyto kontroly provozuschopnosti může vykonávat pouze pověřená právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba způsobilá pro tuto činnost na základě prokazatelného proškolení výrobcem. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel povede ve své evidenci termínů kontrol provozuschopnosti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení termíny kontrol provozuschopnosti na zařízení Firotex-V v objektu **Kino Centrum Havířov**.

Zhotovitel 14 dní před uplynutím lhůty (od poslední kontroly provozuschopnosti) vyzve objednatele k potvrzení termínu kontroly provozuschopnosti zařízení Firotex-V tak, aby se předešlo prodlení s termínem kontroly provozuschopnosti předmětného požárního zařízení Firotex-V, a tím následně k sankcionování ze strany dotčených orgánů státní správy. Přesný termín kontroly provozuschopnosti bude upřesněn. Objednatel potvrdí písemně (emilem) zhotoviteli termín kontroly provozuschopnosti zařízení Firotex-V. Lhůty pravidelných kontrol provozuschopnosti zařízení Firotex-V začínají provedením výchozí revize na předmětných požárně bezpečnostních zařízeních.

V.

Platební a fakturační podmínky:

- 1) Po provedení díla bude ze strany zhotovitele vystavena faktura-daňový doklad.
- 2) Splatnost faktury daňového dokladu je 14 dnů ode dne zdanitelného plnění, tj. ode dne provedení díla.

VI.

Podmínky provádění díla:

- 1) Objednatel je povinen na potvrzený termín provedení díla zajistit zhotoviteli přístup do objektu v částech, kde je nainstalováno zařízení Firotex-V. Objednatel dále zajistí možnost provedení pravidelné kontroly provozuschopnosti s vyloučením působení dalších osob s ohledem na bezpečnost práce a zabezpečení prostorů v místě provádění kontroly provozuschopnosti.

2) Zhotovitel je povinen se v dohodnutém termínu dostavit k provedení díla.

3) Objednatel zajistí pro pravidelnou kontrolu provozuschopnosti zařízení Firotex-A:

- 1) přívod energie 220 V s možností připojení.
- 2) účast zástupce EPS
- 3) volný a bezpečný přístup z prostoru vnitřní části objektu k zařízení

U oprávněné osoby objednatele bude k dispozici PROVOZNÍ A REVIZNÍ KNIHA, do které provede zhotovitel zápis o provedené kontrole provozuschopnosti.

Objednatel je povinen vést provozní a revizní knihu o stavu předmětného zařízení v souladu s proškolením obsluhy a zaznamenávat do této knihy veškeré skutečnosti o provozu zařízení. Ze strany objednatele bude určena osoba v rámci objektu, která v mezidobí převezme péči a dohled o zařízení Firotex-V, a která bude proškolená ze strany zhotovitele.

4) Každou událost, popř. závadu, která vznikne na zařízení Firotex-V je nutno neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů písemně oznámit zhotoviteli. Odstranění závady může na základě § 7 odst. 4 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. provádět pouze zhotovitel.

5) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu záruční lhůty bezplatně odstraňovat vady, na něž se vztahuje záruka, a to v případě, pokud do systému Firotex-V **nebudou** zasahovat cizí osoby ani organizace bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že součástí zařízení Firotex-V je UPS, která obsahuje záložní zdroje, na něž se vztahuje rovněž životnost a záruka 24 měsíců od uvedení do provozu. Po 2 letech provozu předmětného zařízení je nutno záložní zdroje vyměnit. Výměna záložních zdrojů je nad rámec běžného servisu a kontroly provozuschopnosti předmětného zařízení a hradí ji objednatel.

6) V případě, že objednatel provede zásah do zařízení Firotex-V, nebo toto umožní jinému subjektu než zhotoviteli, zanikají veškeré záruční závazky, včetně takových, které jsou případně založeny ve smlouvě o dílo.

VII.

Majetkové sankce:

1) Pokud objednatel nezajistí možnost provedení díla dle čl. VI. 1., je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč.

2) Pokud se zhotovitel nedostaví v dohodnutém termínu k provedení díla je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč.

3) Pokud objednatel neuhradí fakturu-daňový doklad za provedené dílo v dohodnutém termínu splatnosti, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII.

Bezpečnost a ochrana zdraví:

1) Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na předaném staveništi.

IX.

Ostatní ujednání:

Provedení servisních prací oprav, které nejsou součástí provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti zařízení Firetex-V budou účtovány takto:

- práce technika (předpoklad účasti na odstranění závad 2-3 osoby ze strany zhotovitele) **600,- Kč/hod.**

- v případě servisních prací a oprav v nočních hodinách od 22.00 hod do 06.00 hod následujícího pracovního dne, včetně dnů pracovního volna a pracovního klidu bude zhotovitelem účtována zvýšená sazba ve výši **750,- Kč/hod.**

- dopravné ve výši **15,- Kč/km.**

2) Oprávnění k jednání:

Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka

Technických a realizačních: [redacted] vedoucí technicko-správního útvaru,

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Petr Koláček, tel. [redacted]

Technických a realizačních: [redacted]


3) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 kalendářní měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v kalendářním měsíci následujícím po měsíci dne odeslání výpovědi druhé smluvní straně na poslední známou adresu uvedenou v obchodním rejstříku.

4) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech.
Po podepsání obdrží zhotovitel i objednatel po jednom vyhotovení.

Přílohy:


1. Seznam prováděných úkonů pravidelné kontroly provozuschopnosti

v *Havířov* dne 27. 04. 2023



Za objednatele
Mgr. Ivona Blažková
ředitelka
Městské kulturní středisko Havířov

v *Ostravě* dne *6. 4. 2023*



Za zhotovitele
K.B.K. fire
Petr Kolářek
Přeloučková 1093/26, 702 00 Ostrava-Přivoz (15)
IČ: 25905031 tel.: 553 810 560
DIČ: CZ25905031 fax: 596 920 724

Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č.
Pravidelné kontroly provozuschopnosti, funkčnosti a servis požárně bezpečnostního zařízení – textilního požárního roletového uzávěru – Firetex - V

Objekt: Kino Centrum Havířov.

Seznam prováděných úkonů pravidelné kontroly provozuschopnosti

Úkony:

1. **Vizuální kontrola rolety**
Tato kontrola se zaměřuje na vizuální kontrolu stavu požární rolety v klidovém režimu i v režimu poplachu. V klidovém režimu se kontrola zaměřuje na případná poškození ocelových částí rolety (vodicí lišty a box). V režimu poplachu se pak kontroluje celistvost textilie (případné díry v látce) a nastavení dojezdů rolety (dosedání závaží na podlahu a navíjení textilie do boxu). Případné poškození bude uvedeno v zápise o průběhu pravidelné kontroly provozuschopnosti.
2. **Zkouška funkčnosti v návaznosti na systém EPS, popř. ADS – na základě spouštěcího signálu od systému EPS nebo čidla (opticko-kouřové nebo termodiferenciální), které je součástí autonomního detekčního systému (ADS) ústředna dává pokyn ke sjetí rolety.**
3. **Kontrola funkčnosti ovládací ústředny – vzhledem k tomu, že je funkčnost ústředny založena na vyvažování jednotlivých obvodů, je nutné při každé pravidelné kontrole provozuschopnosti provést měření proudů na jednotlivých smyčkách, aby se předcházelo výskytu poruch a tím pádem nefunkčnosti systému.**
4. **Kontrola stavu baterií a UPS – při každé pravidelné revizi je pomocí měřicího přístroje změřena kapacita baterií (24 V), které zálohují paměť ovládací ústředny, tak i náhradní zdroj napájení celého systému (230 V). Vždy po 2 letech užívání požárního uzávěru by mělo dojít k výměně baterií v návaznosti na garantovanou životnost dle výrobce.**

Objednatel zajistí pro pravidelnou revizi:

- **přívod energie**
- **volný a bezpečný přístup z prostoru vnitřní části objektu k ovládací ústředně**
- **volný a bezpečný přístup k požárnímu uzávěru**
- **volný a bezpečný přístup k systému ADS (je-li v objektu nainstalován)**
- **v případě požadavku objednatele na kontrolu celého systému požárně bezpečnostního zabezpečení revidovaného objektu zajistí objednatel fyzickou účast zástupců EPS**

