

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2023/01/06

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla: „Rekonstrukce vodovodu LT 300, Bartošova, Napajedla“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043
zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

4. Cena díla

Cena celkem bez DPH: 8.164.999,--Kč + 463.879,--Kč = **8.628.878,--Kč**

zdůvodnění: V projektu, položkovém rozpočtu i interním programu GIS se vycházelo z materiálu stávajícího (rekonstruovaného potrubí) z **litiny LT DN300** a ve skutečnosti (zjištěno až po provedení výkopů) byl v minulosti použit odlišný materiál a to **ocel OC DN300**. Tato změna použitého materiálu určeného k trhání (Berstlining) má negativní dopad na techniku použitelnou pro samotné trhací práce (zapotřebí vyšší tažné/tlačné síly) i časovou náročnost při provádění těchto operací. Po destrukci stávajícího a zatažení nového potrubí je časově výrazně zdlouhavější přepojování přípojek přes navrtávací pasy, jelikož je nutné navíc provést na rekonstruovaném potrubí výřezy (litina se roztříští na kusy a nové potrubí by bylo de-facto po celé své trase obnažené). U ocelového potrubí, které se pouze rozevře, je před instalací navrtávacích pasů nutno na něm provést přesné výřezy, aby nedošlo k poškození již zataženého nového potrubí z materiálu polyetylen PE – tyto se provádí ručně z více vyhloubených jam z pod trasy potrubí a to v místech u všech přípojek a uzávěrů.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 25.04.2023

Ve Zlíně dne: 25.04.2023

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Jan Uříčář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.