

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA

č. smlouvy: 12 179

pro sekundární odběrné místo ÚT:


č. OM	název OM	Počet bytů	Podlahová plocha byty UT [m2]	Podlahová plocha nebyty UT [m2]
F350-692/037	SANTÉ, U Jeslí 893, ÚT HA [úřad]	■	■	■

Údaje o předávací stanici

Majetková příslušnost: Předávací stanice v majetku dodavatele, sekundár cizí.

Údaje pro fakturaci jsou uvedeny v diagramu na odběr tepla.

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.



TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo:

ÚT: F350-692/037 název OM: SANTÉ, U Jeslí 893, ÚT HA [úřad]

TUV: není OM TUV

1. Místo předání

- dodávka tepla pro ÚT je splněna v místě: **nápojovací uzel v objektu č.p. 893**
- dodávka TUV je splněna v místě: **není OM TUV**
- majetková příslušnost: **Předávací stanice v majetku dodavatele, sekundár cizí**

2. Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky:

Teplonosná látka:	teplá voda	
Výkon		MW
Max. teplota přívodu při venkovní teplotě -15°C:		°C
Max. tlak v přívodní větvi v místě napojení:		MPa
Maximální objemový průtok v ustáleném provozním stavu:		m ³ /hod.

Výše uvedená hodnota max. objemového průtoku platí za předpokladu dodržení projektované tlakové ztráty odběrného tepelného zařízení ve správě odběratele. Teplota dodané TUV bude řízená tak, aby na výtok u spotřebitele byla v rozmezí 45 – 60 °C.

3. Měření


ÚT:

- dodávka tepla pro ÚT je měřena v místě: **nápojovací uzel v objektu č.p. 893**
- měřicí zařízení tepla pro ÚT: **stanovené měřidlo spotřeby tepla v teplé vodě v souladu se zákonem o metrologii v platném znění**
- dodávka doplňovací vody (teplonosné látky) do systému ÚT je měřena v místě: **místnost PS 692**
- měřicí zařízení doplňovací vody: **stanovené měřidlo spotřeby vody v souladu se zákonem o metrologii v platném znění**

TUV:

- dodávka tepla pro ohřev TUV je měřena v místě: **není OM TUV**
- měřicí zařízení tepla pro ohřev TUV : **není OM TUV**
- dodávka studené vody pro přípravu TUV je měřena v místě: **není OM TUV**
- měřicí zařízení studené vody: **není OM TUV**

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřicích zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.



**Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Region Severní Morava a Slezsko, Elektrárenská, 709 74 Ostrava - Třebovice**

Seznam odběrných míst ÚT a TUV

odběratel - číslo smlouvy : **12179**

Seznam odběrných míst, pro která platí smlouva:

číslo odběrného místa:	zkrácený název odběrného místa:
F350-636/016	SANTÉ, Lipová 618, ÚT HA [zdrav]
F350-636/516	SANTÉ, Lipová 618, TUV HA [zdrav]
F350-692/037	SANTÉ, U Jeslí 893, ÚT HA [úřad]

Seznam obsahuje celkem 3 odběrná místa.

Dnem podpisu tohoto seznamu pozbývá platnost dosavadní seznam odběrných míst platný od 01.01.2012.

Seznam odběrných míst ÚT a TUV je platný dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 01.05.2023.

