

	Příloha č. 1 SMLOUVY O DODÁVKÁCH TEPLA		Evidenční číslo
	Dodavatel:	C-Energy Planá s.r.o.	AR-2020-023
	Odběratel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421	326

PŘÍHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA

Název OM: Domov mládeže COP

Sít': horkovod Tábor

Adresa OM a místo měření: Angela Kančeva 2506, 390 02 Tábor

Druh Odběrného místa: horkovodní

Cena: dle akt. ceníku bod 4 - Ceník tepelné energie na výstupu z horkovodního a parovodního systému Tábor – Horká voda, s vyúčtováním měsíčně

Způsob měření: přímá metoda - měření se provádí měřicí sestavou pro příslušný typ média a případně vodoměrem k dopouštění systému

Údaje o připojeném objektu:				Rozdělení sjednaného výkonu (MW): 0,400			
podlahová plocha [m ²]	nebytový	bytový				nebytový	bytový
	13560	0		otop	0,350	0,350	0,000
				příp. TUV	0,050	0,050	0,000
				technologie	0,000		
počet byt. jednotek				Celkem	0,400		
	zás. teplem	0	0				
	zás. TUV	0	0				
% rozdělení dodaného Tepla				[%]			
nebytový sektor				100			
bytový sektor				0			

Parametry Teplonosné látky: Horká voda

Teplota média se mění v závislosti na venkovní teplotě dle ekvitemní křivky -15/+15°C

Max. provozní tlak:	2,5 MPa	
Teplota horké vody:	max. 130 °C	topné období
	max. 80 °C	mimo topné období
Požadovaná maximální teplota vratné vody	80 °C	topné období
	60 °C	mimo topné období

Údaje k odebranému Vratnému médiu (k dopouštění) :

V případě doplnění sekundárního systému Odběratele vodou z primárního systému Dodavatele bude spotřeba Vratného média vyúčtována v souladu s článkem 12.3 ZPDT.

	Příloha č. 1 SMLOUVY O DODÁVKÁCH TEPLA		Evidenční číslo
	Dodavatel:	C-Energy Planá s.r.o.	AR-2020-023
	Odběratel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421	326

Údaje o předávací stanici:

Předávací stanice ve vlastnictví Odběratele splňuje legislativní požadavky a podmínky týkající se výkonu, místa, způsobu a základních parametrů teplosnosné látky stanovené dodavatelem.

sjednaný výkon 0,400 MW

Pro zajištění rovnoměrného zásobování Teplem všech Odběratelů je Dodavatel oprávněn provádět regulační opatření.

Jednotlivé regulační stupně představují:

Regulační stupeň	Snížení výkonu o %	na % výkonu
0-1	0	100
2	25	75
3	50	50
4	75	25
5	100	0

Odběrový diagram – plánovaná spotřeba

Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkem GJ
Množství GJ	190	170	150	120	50	30	30	30	40	90	150	180	1230

Další ujednání:

V Plané nad Lužnicí, dne 26.4.2025

V Táboře, dne 26.4.2025

Dodavatel:

Odběratel:

Ing. Libor Doležal
Generální ředitel

(17)

Doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková
ředitelka školy

