

Interní sdělení



Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje / linka

místo odeslání / dne

14.11.2018

Sdělení útvaru	Pro útvar

Žádost o aktualizaci projektové dokumentace investiční akce Modernizace silnoproudých zařízení MDT stanice Želivského

Žádáme Vás o aktualizaci projektové dokumentace investiční akce Modernizace silnoproudých zařízení MDT stanice Želivského (5700 dle ERI) z důvodu doplnění moderních řešení dle aktuální koncepce.

Projektovou dokumentaci požadujeme doplnit o následující:

- ovládání jističů vývodů v rozváděcích RM, RS, RU220 prostřednictvím ASDŘ-E,
- použití trakčních transformátorů pro napájení 12pulzních usměrňovačů,
- použití trakčního bloku s 12pulzními usměrňovači,
- kompenzace kapacitního účinku,
- použití modulárních UPS – sestavy dvou samostatných UPS, každé sestávající z min. 2 za provozu vyměnitelných modulů,
- použití protokolu IEC 61850 pro komunikaci mezi R22 a ASDŘ-E,
- aktualizace HW a SW ASDŘ-E.

