

**Zadávací dokumentace - seznam objektů a zařízení  
Územní odbor Olomouc + KŘ**

Počet listů: 3

**Revize elektrického zařízení a hromosvodů**

**PS Moravský Beroun, Nádražní 134**

**Budova** - zděná, dvoupodlažní se sedlovou střechou  
**počet jímáčů** - 2, **počet svodů** - 3, **soustava** – hřebenová  
**ostatní spotřebiče**: 3  
**celkový příkon**: 3,2 kW  
**elektroinstalace**: **počet rozvaděčů** - 4, **typ** – 1xRE, 1xR1, 1x R2, 1xRG  
**Termín revize elektroinstalace**: 2026  
**Termín revize hromosvodu**: 2026

**OOP Olomouc 1, Sokolská 52**

**Budova**-zděná čtyřpodlažní se sedlovou střechou pokrytou taškami a plechovou krytinou  
**počet jímáčů** - 5, **počet svodů** - 8, **soustava** - hřebenová s krytými svody  
**zářivková svítidla**: 588  
**tepelné spotřebiče**: 26  
**motory**: 23  
**celkově pevně instalováno**: 100,2 kW  
**elektroinstalace**: **počet rozvaděčů** - 30, **typ** – RH, R-ATS, R1.3, R2.3, R3.3, R1.2, R.2.2, R3.2, R1.1, R2.1, R3.1, R-G, RN2, RN1, R-ATS, RN1.1, RN2.1, RN3.1, RN1.2, RN2.2, RN3.2, RN1.3, RN 2.3, RN3.3, R-P, RK, RG-ABB, R2-TUV, MG36, VCA  
**Termín revize elektroinstalace**: 2027  
**Termín revize hromosvodu**: 2027

**OOP Olomouc 2, Heyrovského 470**

**Budova** - zděná, dvoupodlažní s pultovou střechou pokrytou lepenkovou krytinou  
**počet jímáčů** - 13, **počet svodů** - 6, **soustava** – mřížová  
**zářivková svítidla**: 240  
**tepelné spotřebiče**: 3  
**motory**: 6  
**celkově pevně instalováno**: 21,1 kW  
**elektroinstalace**: **počet rozvaděčů** - 5, **typ** - REP, RTM, R102, R1, R101, R201  
**Termín revize elektroinstalace**: 2027  
**Termín revize hromosvodu**: 2027

**OOP Olomouc 3, Smetanova 14**

**Budova** - zděná, čtyřpodlažní se sedlovou střechou pokrytou plechovou krytinou  
**počet jímáčů** – 7PJ, 1ITV, **počet svodů** – 8  
**zářivková svítidla**: 482

**tepelné spotřebiče: 11**

**motory: 27**

**celkově pevně instalováno: 64,8 kW**

**elektroinstalace: počet rozvaděčů - 15, typ – RH, R2, R3, R4, R5, R6, RTM, RV, RK, R1.1, R2.1, R3.1, R4.1, RC, R1**

**Termín revize elektroinstalace: 2024**

**Termín revize hromosvodu: 2025**

### **OOP Olomouc 4, Na Trati 78**

**Budova -** zděná, třípodlažní se sedlovou střechou pokrytou lepenkovou krytinou

**počet jímáčů - 4, počet svodů - 5, soustava –** hřebenová

**zářivková svítidla: 150**

**tepelné spotřebiče: 2**

**motory: 6**

**celkově pevně instalováno: 12,9 kW**

**elektroinstalace: počet rozvaděčů - 8, typ – R1, R2.1, R2.2, RN2, R3.1, R4.1, R1.1, RTM**

**Termín revize elektroinstalace: 2027**

**Termín revize hromosvodu: 2027**

### **OOP Uničov, Generála Svobody 1214**

**Budova –** panelová, dvoupodlažní zděná s pultovou střechou pokrytou lepenkovou krytinou

**počet jímáčů - 5, počet svodů - 4, soustava –** mřížová

**zářivková svítidla: 213**

**tepelné spotřebiče: 3**

**motory: 11**

**celkově pevně instalováno: 25,9 kW**

**elektroinstalace: počet rozvaděčů - 5, typ – RH, RA1, R2/1, RA2/2, RH2/3**

**Termín revize elektroinstalace: 2025**

**Termín revize hromosvodu: 2023**

### **OOP Litovel, Havlíčkova 818**

**Budova –** zděná, třípodlažní se střechou valbovou a rovnou, krytina, plech a IPA

**soustava –** obvodová soustava s 9-ti pomocnými jímáči a 15-ti hromosvody. Po obvodu budovy je provedeno 9 svodů

**elektroinstalace: počet rozvaděčů - 12, typ – RE, RH, R1.1, R1.2, R2.1, R22, R23, R31, RG, RP, RK, RV10**

**Termín revize elektroinstalace: 2027**

**Termín revize hromosvodu: 2027**

### **OOP Šternberk, Oblouková 4**

**Budova –** zděná, třípodlažní s pultovou střechou pokrytou lepenkovou krytinou

**počet jímáčů - 15, počet svodů - 8, soustava –** mřížová

**zářivková svítidla: 188**

**tepelné spotřebiče: 7**

**motory: 7**

**celkově pevně instalováno: 22,3 kW**

elektroinstalace: počet rozvaděčů - 9, typ – RE, R1, RTM, R, RK, RS2, RNS3, RP32, RP  
Termín revize elektroinstalace: 2026  
Termín revize hromosvodu: 2026

### **PS Lutín, Olomoucká 138**

**Budova** – zděná, dvoupodlažní se sedlovou střechou pokrytou plechovou krytinou  
**počet jímáčů** - 2, **počet svodů** - 3, **soustava** – hřebenová  
**zářivková svítidla**: 39  
**tepelné spotřebiče**: 2  
**motory**: 1  
**celkově pevně instalováno**: 6,9 kW  
**elektroinstalace: počet rozvaděčů** – 1, **typ** - REP  
**Termín revize elektroinstalace**: 2027  
**Termín revize hromosvodu**: 2027

### **OOP Velká Bystřice, Zámecké nám.17**

**Budova** – zděná, trojpodlažní se sedlovou střechou pokrytou plechovou krytinou  
**počet jímáčů** - 5, **počet svodů** - 4, **soustava** – hřebenová doplněná tyčovými a pomocnými jímáči  
**zářivková svítidla**: 123  
**tepelné spotřebiče**: 5  
**motory**: 3  
**celkově pevně instalováno**: 15,7 kW  
**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 6 , **typ** – RE, RH, RK, PR, R1, RTM  
**Termín revize elektroinstalace**: 2023  
**Termín revize hromosvodu**: 2023, 2027

### **Autodílny, Holická 20, Olomouc**

**Budovy** - zděné, jednopodlažní se šikmými střechami pokrytými lepenkovou krytinou  
**počet jímáčů** - 4 , **počet svodů** - 2, **soustava** – mřížová  
**zářivková svítidla**: 234  
**tepelné spotřebiče**: 5  
**motory**: 32  
**celkově pevně instalováno**: 84 kW  
**elektroinstalace - počet rozvaděčů** - 9, **typ** – RH, R7, R8, R9, R13, PR, R6, TOV 21, R  
**Termín revize elektroinstalace**: 2025 (mimo čerpací stanici)  
**Termín revize hromosvodu**: 2025 (mimo čerpací stanici)

### **Mycí linka automobilů, Holická 20, Olomouc**

**Budova** – přízemní, střecha rovná, krytina lepenka IPA  
**počet jímáčů** - 3, **počet svodů** - 3, **soustava** – mřížová  
**zářivková svítidla**: 10  
**tepelné spotřebiče**: 1  
**motory**: 17  
**celkově pevně instalováno**: 26 kW  
**elektroinstalace - počet rozvaděčů** - 1, **typ** – RMS  
**Termín revize elektroinstalace**: 2023 (každoročně)

**Termín revize hromosvodu: 2025**

### **ÚO Žižkovo nám. 4, Olomouc**

**Budova** – zděný, patrový členitý objekt. Střecha sedlová (budova A a B), krytina vláknocementová

šablona. Střecha plochá (budova C), krytina střešní folie EPDM

**počet jímačů** - 37, **počet svodů** - 26, **soustava** – metoda valící se koule

**zářivková svítidla:** 536

**tepelné spotřebiče:** 11

**motory:** 9

**celkově pevně instalováno:** 62,5 kW

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 34, **typ** – R1-1, R1-2, R1-3, R1-4, RPV, R, R2-1, R2-3, R2-5, RTM 2, R2, RD24, R103a, R-TV, Rp, R2-6, RM1, RP, R2-8, R, R236, RTM1, R3-1, R3-2, R3-3, RP, TRACON, R, RG, RO, SR600/PVV1, R1, R2, R1/MSP

**Termín revize elektroinstalace: 2026**

**Termín revize hromosvodu: 2023, 2027**

### **ÚO Žižkovo nám. 4, Olomouc – skladištní budova a odkladiště psů**

**Budova** – zděný jednopodlažní objekt s plochou střechou, krytina plastová

**počet svodů** - 7, **soustava** – mřížová jímací soustava

**zářivková svítidla:** 45

**tepelné spotřebiče:** 3

**motory:** 6

**jiné spotřebiče nebo zařízení:** 34

**celkově pevně instalováno:** 13,83 kW

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 1, **typ** – 1RMS1

**Termín revize elektroinstalace: 2025**

**Termín revize hromosvodu: 2024**

### **Krajské ředitelství policie Ol. kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc**

**Budova** – zděná pětipatrová, střecha plochá s oplechovanou atikou, krytina písková lepenková

**počet jímačů** - 0, **počet svodů** - 8, **soustava** - mřížová, doplněná po obvodu pomocnými jímači, na soustavu připojeny veškeré kovové předměty na střeše, oplechování, žlaby, kovová lávka a anténní stožáry

**zářivková svítidla:** 1458

**tepelné spotřebiče:** 39

**motory:** 14

**celkově pevně instalováno:** 220,1 kW

**elektroinstalace - počet rozvaděčů** - 33, **typ** - OCEP, ELPREMO, LERZ

**Termín revize elektroinstalace: 2027**

**Termín revize hromosvodu: 2024, 2026**

### **Krajské ředitelství policie Ol. kraje – přístavba Vejdovského 2, Olomouc**

**Budova** – zděná pětipatrová, střecha plochá, pokrytá pískovanou lepenkou, oplechovaná atika, nadstavba s pultovou střechou, pokrytá plechovou krytinou

**počet pomocných jímačů** - 39, **počet svodů** - 19, **soustava** - mřížová spojená s jímací soustavou sousedních objektů na soustavu připojeny veškeré kovové předměty na střeše

**zářivková svítidla:** 596

**tepelné spotřebiče: 14**

**motory: 26**

**celkově pevně instalováno: 58,8 kW**

**elektroinstalace - počet rozvaděčů - 29, typ - OCEP, LERZ, ELPREMO**

**Termín revize elektroinstalace: 2027**

**Termín revize hromosvodu: 2027**

### **Dálniční oddělení Kocourovec, Přáslavice 19**

**Budova** – zděná, dvoupodlažní spojena s garáží se sedlovou střechou pokrytou lepenkovou krytinou

**počet jímačů - 3, počet svodů - 4, soustava - hřebenová**

**zářivková svítidla: 174**

**motory: 6**

**celkově pevně instalováno: 14,1 kW**

**elektroinstalace: počet rozvaděčů - 4, typ – RE2, RE2.2, RE2.1, RaM**

**Termín revize elektroinstalace: 2023**

**Termín revize hromosvodu: 2023**

### **Garáže Koželužská, parc. č. st. 1492, Olomouc**

**Budova** – zděná, jednopodlažní, střecha rovná, zkosená, krytina IPA

**počet jímačů - 5, počet svodů - 5, soustava - hřebenová**

**elektroinstalace: počet rozvaděčů - 1, typ – R1G**

**Termín revize elektroinstalace: 2023**

**Termín revize hromosvodu: 2027**

### **Bytová jednotka, Tř. Kosmonautů 1035/25, Olomouc**

**Byt č. 46 - 2+1**

**elektroinstalace: počet rozvaděčů - 1**

**Termín revize elektroinstalace: 2027**

