

**Zadávací dokumentace - seznam objektů a zařízení  
Územní odbor Prostějov**

Počet listů: 2

**Revize elektrického zařízení a hromosvodů**

**Dopravní inspektorát, Havlíčkova 16b), Prostějov**

**Budova** – dvoupodlažní, valbová střecha

**počet jímačů** - 3, **počet svodů** - 6, **soustava** - hřebenová

**zářivková svítidla:** 81

**tepelné spotřebiče:** 10

**motory:** 10

**ostatní spotřebiče:** 106

**celkově pevně instalováno:** 43,4 kW

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 9, **rozvaděče** - RIS 1, 2 x RE, 2 x RM4, RZ 1, RM2, RM3, BA 1

**Dílny**

**Budova** - zděná, přízemní s plochou střechou - lepenka

**počet jímačů** - 6 + stožár antény, **počet svodů** - 4, **soustava** - mřížová

**zářivková svítidla:** 53

**tepelné spotřebiče:** 1

**motory:** 7

**celkově pevně instalováno:** 16,2 kW

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 2, **rozvaděče** - 2 x R

**Umývárna**

**Budova** - zděný, přízemní s plochou střechou - lepenka

**hromosvod s dílnami**

**zářivková svítidla:** 4

**motory:** 1

**celkově pevně instalováno:** 0,6 kW

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 1, **rozvaděče:** R

**Termín revize elektroinstalace:** 2024

**Termín revize hromosvodu:** 2024

**A. Krále 3, Prostějov**

**Budova** - zděná, čtyřpodlažní se sedlovou střechou krov dřevěný krytina pálená taška

**počet jímačů** - 1+1, **počet svodů** - 2, **soustava** - hřebenová

**zářivková svítidla:** 147

**motory:** 1

**celkově pevně instalováno:** 8,9 kW

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 4, **rozvaděče** - FG, RH, R 1, R2

**Termín revize elektroinstalace:** 2024

**Termín revize hromosvodu:** 2023

## ÚO Prostějov, Újezd 12, Prostějov

**Budova** - zděná z ytongu, pětipodlažní s rovnou střechou krytina lepenka

**počet svodů** - 9, **soustava** - jímací kombinace tyčí propojených závěsnými lany do tvaru mříže 5\*5, izolovaná soustava LPS

**zářivková svítidla**: 715

**tepelné spotřebiče**: 16

**motory**: 14

**celkově pevně instalováno**: 79,2 kW

**elektroinstalace**: počet rozvaděčů - 25, rozvaděče - RIS5, RH, R2, R1, R3, R4, R5, R6, R-SLP, R7, R8, R9, R10, R12, RP 01 FARF, RH, R3 – RH RH 1, R5 - RH, R6 – RH 1 RH 2, R7 – RH 1 RH 2, R8 – RH 1 RH2, R9 – RH 1 RH 2, R10 – RH 1 RH, R216 - RH 1, DT1, R4 – RH, R14

**Termín revize elektroinstalace**: 2025

**Termín revize hromosvodu**: 2025

## K. Světlé 8, Vrahovice - Prostějov

**Budova** - ocelová konstrukce panely „kord - B“ a cihly, dvoupodlažní s rovnou krytina lepenka IPA

**počet svodů** - 6, **soustava** - mřížovová

**zářivková svítidla**: 92

**tepelné spotřebiče**: 1

**celkově pevně instalováno**: 7,4 kW

**elektroinstalace**: počet rozvaděčů - 2, rozvaděče - R1, R2

### **Tělocvična**

**Budova** - kovová konstrukce obložená dřevěným podhledem, jednopodlažní s rovnou pultovou střechou krytina gumová fólie

**počet svodů** - 5, **soustava** - hřebenová

**zářivková svítidla**: 79

**motory**: 3

**celkově pevně instalováno**: 11,7 kW

**elektroinstalace**: počet rozvaděčů - 1, rozvaděče - ROM

### **Kynologie**

**Budova** - zděná, přízemní s rovnou střechou krytina plech

**počet jímačů** - 5, **počet svodů** - 5, **soustava** - hřebenová

**zářivková svítidla**: 79

**motory**: 3

**celkově pevně instalováno**: 11,7 kW

**elektroinstalace**: počet rozvaděčů - 1, rozvaděče - RP

### **Střelnice**

**Budova** - zděná, přízemní s rovnou střechou krytina plech  
**hromosvod není**

**elektroinstalace**: počet rozvaděčů - 1, rozvaděče - RJP 1

**Termín revize elektroinstalace**: 2027

**Termín revize hromosvodu**: 2023

### OOP Konice, T. G. Masaryka 36

**Budova** - zděná, třípodlažní se sedlovou střechou krov dřevěný krytina pálená taška

**počet jímačů** - 3+1, **počet svodů** - 2, **soustava** - hřebenová

**zářivková svítidla:** 55

**motory:** 1

**ostatní spotřebiče:** 48

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 4, **rozvaděče** - RE, R1, R2, RP

**Termín revize elektroinstalace:** 2027

**Termín revize hromosvodů:** 2027

### OOP Němčice nad Hanou, Tyršova 546

**Budova** – zděný třípatrový objekt obdélníkového tvaru s rovnou střechou a krytinou z měkčeného PVC

**počet jímačů** - pomocné, **počet svodů** - 5, **soustava** - mřížovová

**zářivková svítidla:** 64

**tepelné spotřebiče:** 1

**motory:** 2

**celkově pevně instalováno:** 7,2 kW

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 6, **rozvaděče** - RE, RH, RTM, RM-K, RP2/1, RP2/2

**Termín revize elektroinstalace:** 2024

**Termín revize hromosvodů:** 2026

### Účelové zařízení Plumlov – Mostkovice 755, hlavní budova

**Budova** – z pálených cihel, třípodlažní, stojící samostatně, střecha rovná pokrytá fatrafolem

**počet jímačů** - 2, **počet svodů** - 4, **soustava** – mřížová v kombinaci s metodou valící se koule

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 8, **typ** – 1x RH100, 1xRVP, 1xRK12, 1xRS11, 1xRS21, 1xRS31, 1xRN33, 1xRT32

**Termín revize elektroinstalace:** 2023, 2026

**Termín revize hromosvodu:** 2024

### **chatky, kolárna, sklad zeleniny a přístřešek**

**Budova** – chatky 02-08 a kolárna jsou vystavěny převážně z dřevěných konstrukčních prvků v kombinaci se sádkartonem a minerální vatou. Přístřešek je realizován jako zapuštěná stavba do terénu z železobetonu. Sklad zeleniny je přistavěn k hlavní budově. Všechny objekty mají rovnou střechu. Střechy chatek 02-08, kolárny a skladu zeleniny jsou pokryty fatrafolem.

**počet jímačů, počet svodů, soustava** – mřížová jímací soustava v kombinaci s metodou valící se koule. Svody na chatkách a přístřešku jsou vždy dva vedeny skrytě ve fasádě, na kolárně jsou čtyři skryté svody

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 11, **typ** – 1x RH100, 1xRS1, 1xRS2, 1xRS3, 1xRS4, 1xRS5, 1xRS6, 1xRS7, 1xRS, RS14, 1xRS13

**Termín revize elektroinstalace:** 2023, 2025, 2027

**Termín revize hromosvodu:** 2023, 2025, 2027

