

**Zadávací dokumentace - seznam objektů a zařízení  
Územní odbor Šumperk a Územní odbor Jeseník**

Počet listů: 3

**Revize elektrického zařízení a hromosvodů**

**OOP Hanušovice, Hlavní 93**

**Budova** - zděná, třípodlažní budova se sedlovou polovalbovou střechou, krytina FeZn plech  
**počet jímačů** - jímače s oddáleným jímačem antény, **počet svodů** - 8, **soustava** - hřebenová

**zářivková svítidla:** 132

**tepelné spotřebiče:** 3

**motory:** 1

**celkově pevně instalováno:** 16,35 kW

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 6, **typ** - RJ1/2, RJ1, RS1, RMS, RTM, R1

**1x byt** (u neinstalovaných a přenosných spotřebičů předpokládaný příkon)

**Budova** - zděná třípodlažní budova se sedlovou polovalbovou střechou, krytina FeZn plech

**zářivková svítidla:** 0,8 kW

**tepelné spotřebiče:** 6 kW

**ostatní spotřebiče:** 7,3 kW

**celkově pevně instalováno:** 14,1 kW

**1x ubytovna**

**zářivková svítidla:** 0,7 kW

**tepelné spotřebiče:** 6 kW

**ostatní spotřebiče:** 6,3 kW

**celkově pevně instalováno:** 13 kW

**Termín revize elektroinstalace:** 2023

**Termín revize hromosvodu:** 2024

**PS Libina, Libina 740**

**Budova** - zděná, dvoupodlažní s podkrovím, střecha sedlová, krytina pálená taška

**počet jímačů** - 1, **počet svodů** - 2, STA, **soustava** - hřebenová

**zářivková svítidla:** 141

**tepelné spotřebiče:** 24 kW

**motory:** -

**celkově pevně instalováno:** 2 kW

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 3, **typ** - RM-5, HR, ER-212/NVP7P

**Termín revize elektroinstalace:** 2027

**Termín revize hromosvodu:** 2024

**OOP Mohelnice, Gen. Svobody 473/22**

**Budova** - zděná, dvoupodlažní podkrovím a půdním prostorem střecha členitá sedlová, krytina azbestocementová taška

**počet jímačů** - 1, **počet svodů** - 2, **soustava** - hřebenová

**zářivková svítidla:** 87

tepelné spotřebiče: 3

motory: 2

celkově pevně instalováno: 10,2kW

elektroinstalace: počet rozvaděčů - 6, typ - R03, R01, R04, Rozvaděč garáže, RTM, R01

Termín revize elektroinstalace: 2023

Termín revize hromosvodu: 2026

### OOP Zábřeh, Postřelmovská 409/7

**Budova** - zděná, třípodlažní s valbovou střechou, krytina plech

počet jímáčů - 3, počet svodů - 6, soustava - hřebenová

zářivková svítidla: 150

tepelné spotřebiče: 2

motory: 5

celkově pevně instalováno: 16,9 kW

elektroinstalace: počet rozvaděčů - 10, typ - RE, RS 5, RS 6, RK, P, RTM Moler, RS 3, RS 4, RS 2, RS 1

Termín revize elektroinstalace: 2023

Termín revize hromosvodu: 2026

### OOP Velké Losiny, Rudé armády 361

**Budova** - zděná, dvoupodlažní se sedlovou střechou, krytina šablony HLINIK

počet jímáčů - 4, počet svodů - 6, soustava - hřebenová

zářivková svítidla: 161

tepelné spotřebiče: 5

motory: 5

celkově pevně instalováno: 22,2 kW

elektroinstalace: počet rozvaděčů - 4, typ - R1 OCEPz, R2 OCEP, R 3 OCEPz, RTM

Termín revize elektroinstalace: 2023

Termín revize hromosvodu: 2024

### ÚO Šumperk, Havlíčkova 2913/8

**Budova** - zděná, dvoupodlažní a třípodlažní, střecha mansardová, pokrytá hliníkovými šablonami, Na zadní jednopodlažní části je střecha sedlová, pokrytá plechovou falcovanou krytinou Click.

počet jímáčů - 51, počet svodů - 27, soustava - hřebenová

zářivková svítidla: 1538

tepelné spotřebiče: 31

motory: 11

celkově pevně instalováno: 218,5 kW

elektroinstalace: počet rozvaděčů - 63 + zásuvkové skříně, typ - RH OCEP, RC1 OCEP, RC1 OCEP, 0-RSM1, 0-RSM2, 0-RSM3, 0-RMS 4, RG OCEP, RV FG, RV 3 FG, RV 4 FG, 1-RM2, 1-RM3, 1-RM4, DT, RVC, 1-R3.1 OCEP, 1-R3.2, 1-R3.3, 1-R4.1, 1-R4.2, 1-R4.3, 1-R5.1, EK 008 Hensel, 1-R2.1, 1-R2.2, R2.3, 1-R1.1, 1-R1.2, 1-R1.3, 2-R3.1, 2-R3.2, 2-R3.3, 2-R4.1, 2-R4.1, 2-R4.3, 2-R5.1 Hensel, 2-R7.1 Hensel, 2-R6.1 Hensel, 2-R2.1, 2-R2.2, 2-R2.3, R-2-1.1, 2-R1.2, 2- R1.3, 3-R2.1, R2.2, R2.3, 3-R1.1, 3-R3.2, 3-R1.3, 3-R3.1, 3-R3.2, 3-R3.3, 3-R4.1, 3-R4.2, 3-R4.3, 3-R2.4, 4-R5.2, 4-R1.2 Hensel, 4-R2.2 Hensel, 4-R3.2 Hensel, 4-R4.2 Hensel

Termín revize elektroinstalace: 2024

Termín revize hromosvodu: 2026

**OOP Šumperk, Havlíčkova 2768/10 budova č. 1**

**Budova** - zděná, přízemní obdélníkového půdorysu spojená s budovou TOV střeška rovná, krytina PVC folie

**počet jímačů** - 3, **počet svodů** - 6, **soustava** - mřížová

**zářivková svítidla:** 302

**tepelné spotřebiče:** 6

**motory:** 11

**celkově pevně instalováno:** 43,3 kW

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 7, **typ** - R1, R2, R3,R4,R5, RK,RTM, vše Moeller PL7

**Termín revize elektroinstalace:** 2023

**Termín revize hromosvodu:** 2026

**TOV Šumperk, umývárna automobilů a sklad PHM, Havlíčkova 2768/10 budova č. 2**

**Budova** - zděná, jejíž součástí je myčka automobilů a sklad PHM, přízemní s pultovou střechou, krytina IPA

**počet jímačů** - 1, **počet svodů** - 7, **soustava** - mřížová

**zářivková svítidla:** 91

**tepelné spotřebiče:** 1

**motory:** 9

**celkově pevně instalováno:** 29,3 kW

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 3, **typ** – RH a R1 Moeller, RH Fortex

**Termín revize elektroinstalace:** 2023

**Termín elektroinstalace mycí linky:** 2023 (každoročně)

**Termín revize hromosvodu:** 2026

**Bratrušov, Bratrušovská 3309/6**

**Budova** - zděná, přízemní objekt se sedlovou střechou a přístavek pro kotce se střechou šikmou, pokrytou ocelovou krytinou

**počet jímačů** - 3, **počet svodů** - 5, **soustava** - hřebenová

**zářivková svítidla:** 30

**tepelné spotřebiče:** 8

**ostatní spotřebiče:** 2

**elektroinstalace: počet rozvaděčů** - 4, **typ** – R1 OCEP Eaton, RO 1, 2x Ideál DB

**Termín revize elektroinstalace:** 2027

**Termín revize hromosvodu:** 2026

**ÚO Jeseník Moravská 780, budova „A“**

**Budova** - zděná, čtyřpodlažní se sedlovou střechou krytina (napodobenina břidlicových šablon)

**Počet jímačů:** 16 **počet svodů** - 10, **soustava** - hřebenová rozšířena mříží vytvořenou propojením sněžných zábran, doplněna pomocnými jímači umístěnými na vyšších bodech budovy

**zářivková svítidla:** 836

**tepelné spotřebiče:** 35

**motory:** 27

**celkově pevně instalováno: 142,3 kW**  
**elektroinstalace: počet rozvaděčů - 31 , typ – 1x RH OCEPp, 2x ORZ, 28x OCEPz**  
**Termín revize elektroinstalace: 2023**  
**Termín revize hromosvodu: 2026**

**OOP Jeseník Moravská 780, budova „B“**

**Budova** - zděná s ocelovou konstrukcí, přízemní se sedlovou střechou krytina falcovaná plechová

**Počet jímačů: 2 + 1 ant. stožár počet svodů - 8, soustava - hřebenová**

**zářivková svítidla: 205**

**tepelné spotřebiče: 2**

**motory: 19**

**celkově pevně instalováno: 32 kW**

**elektroinstalace: počet rozvaděčů 10 - , typ – 7x RHB OCEPz, 3x RHB OCEPp**

**Termín revize elektroinstalace: 2023**

**Termín revize hromosvodu: 2025**

**Umyvárna automobilů Jeseník (součást budovy B)**

**Budova** - zděná s ocelovou konstrukcí, přízemní se sedlovou střechou krytina falcovaná plechová

**Počet jímačů: 2 + 1 ant. stožár počet svodů - 8, soustava - hřebenová**

**zářivková svítidla: 11**

**motory: 10**

**celkově pevně instalováno: 16,5 kW**

**elektroinstalace: počet rozvaděčů 1- , typ - ORZ**

**Termín revize elektroinstalace: 2023 (každoročně)**

**Termín revize hromosvodu: 2025**

**OOP Zlaté Hory Bezručova 614**

**Budova** - zděná, dvoupodlažní se sedlovou střechou (členitá s kopulí) krytina falcovaná plechová

**Počet jímačů: 3 počet svodů - 2, soustava - hřebenová**

**zářivková svítidla: 109**

**tepelné spotřebiče: 2**

**motory: 3**

**celkově pevně instalováno: 12,1 kW**

**elektroinstalace: počet rozvaděčů - 1 , typ – ERH OCEPz**

**Termín revize elektroinstalace: 2027**

**Termín revize hromosvodu: 2026**

**OOP Hlavní 149 Žulová**

**Budova** - zděná, dvoupodlažní se sedlovou střechou krytina pozinkovaný plech

**počet jímačů: - 1 hlavní + 2 pomocné, počet svodů - 3, soustava - hřebenová**

**zářivková svítidla: 102**

**tepelné spotřebiče: 3**

**motory: 5**

**celkově pevně instalováno: 72,8 kW**

**elektroinstalace: počet rozvaděčů 7 - , typ – elektroměrový RE1 OCEP zapuštěný, 1.NP - RB1 OCEP vestavný, 2.NP - RS1, RSM 1-OCEP, 3x rozv. pro el. kotle typ TK 18 – nástěnný OCEP**

**Termín revize elektroinstalace: 2023, 2026**

**Termín revize hromosvodu: 2024**

