

CENOVÁ NABÍDKA – rev. 01

SO 02 – úpravy v elektroinstalaci zázemí
v areálu Psychiatrická nemocnice v Dobřanech





Dobrý den,

Na základě požadavku předkládáme cenovou nabídku na práce spojené s úpravou datové sítě v objektu SO 02 zázemí.

1. Nahrazení kabelových rozvodů LAN CAT 5e kabelem CAT 6
 - a. Změna typu kabeláže a úprava metráže (+610 m), dle předaného zadání umístění datových zásuvek.
 - b. Doplnění el. zásuvek – samostatný jištěný okruh k doplněným datovým zásuvkám.
2. Změna umístění nového rozvaděče slaboproudu (rack):
 - a. Bez dopadu do ceny.
3. V el. rozvaděči požadujeme 2x samostatný jistič 16 A pro připojení nového racku a jedna volná pozice pro jistič pro budoucí rozšiřování datové infrastruktury.
 - a. Úprava v rozvaděči, doplnění jištění a rezervy, projekční práce, úprava kabeláže stávajícího racku, přepojení, nová kabelová trasa
4. Požadujeme, aby přívod do racku z el. rozvaděče byl zajištěn rozvodem pod stropem suterénu a do racku bude vstupovat zespodu.
 - a. Stavební přípomoci, prostupy a chráničky.
5. Datový rozvod bude sveden ze SDK podhledu uzavřeným kabelovým žlabem (plný neděrovaný žlab + víko) rozměr: 500x100 mm, např. od firmy Arkys.
 - a. Dodávka a montáž žlabu, kotvení, prostupy.
6. Požadujeme číselně označit datové zásuvky, patch panely po dohodě s VT oddělením.
 - a. Bez dopadu do ceny.
7. Požadujeme po zapojení kabelů vyhotovit měřicí protokol.
 - a. Měřicí protokol - bez dopadu do ceny.
 - b. Zapojení datové kabeláže do nového racku.
8. Požadujeme vyhotovení dokumentace skutečného provedení kabelových tras, rozvodů poč. sítě
 - a. 2x tištěné pare, 1x el. verze
9. Požadujeme barevně odlišit zásuvky pro PC od zásuvek pro ostatní el. zařízení.
 - a. Bez dopadu do ceny.
10. Doplnění 2x čtyřhranného plastového potrubí v místnosti č. 1.17
 - a. Dodávka a montáž, stavební přípomoci.

Celková cena úprav bod 1 až 10 činí 185.000,00 Kč bez DPH.

Záruky:

Dodávky 24 měsíců

Montážní práce 36 měsíců.

Platnost nabídky:

Nabídka platná do 31. 3. 2023



Amper Industry



**Psychiatrická nemocnice
v Dobřanech**

Připomínky k cenové nabídce:

Nabídka je platná za předpokladu dodání nového racku nejpozději do 15. 6. 2023



Projektový manažer
Amper Industry, s.r.o.

Amper Industry