

# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

## Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:** **Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové- Nový Hradec Klálové  
zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem  
**IČ:** 00179906  
**DIČ:** CZ00179906  
bank, spoj.: Česká národní banka  
číslo účtu: 24639511/0710  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **DOUBLE ENERGY s.r.o.**  
se sídlem: Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
zastoupený: panem Miroslavem Zajíčkem- jednatelem společnosti  
**IČ:** 04236386  
**DIČ:** CZ04236386  
bank, spoj.: ČSOB Rožnov pod Radhoštěm  
číslo účtu: 271041525/0300  
registrace v ŽR/OR: zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 899  
(dále jen „zhotovitel“)

## Článek 2 Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele montážní práce na akci s názvem „Výměna stávajících 5KS jednotek UPS“ v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 13.4. 2023.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést výměnu 5Ks UPS jednotek včetně všech souvisejících a dokončovacích prací dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Dále pak provést odvoz a likvidaci veškerého materiálu a starých jednotek UPS dle platných norem a zákonů. Dále je předmětem této smlouvy závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen dodat objednateli rovněž veškerou dokumentaci v českém jazyce nutnou k převzetí a řádnému užívání díla, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN a EN (zejména dodací listy a prohlášení o shodě materiálů).

### **Článek 3**

#### **Doba plnění**

1. Zahájení provádění díla bude po podpisu této smlouvy o dílo
2. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději **do 23. 6. 2023.**
3. Dílo bude realizováno dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací a dodávek.
4. V případě, že z provozních důvodů na straně objednatele nebude realizace díla do 23. 6. 2023 možná, zavazuje se zhotovitel realizovat dílo dle podmínek stanovených smlouvou o dílo do 14. 7. 2023.

### **Článek 4**

#### **Místo plnění**

1. Místem plnění je budova č. 16 - Neurochirurgie a č. 4 - Oční klinika FN HK v sídle objednatele.

### **Článek 5**

#### **Cena díla a platební podmínky**

1. **Cena díla činí: 361 120 Kč bez DPH**

Cena za provedené dílo je stanovena jako cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že se na dodávku díla nebo jeho část vztahuje ustanovení režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude cena za toto dílo nebo jeho část uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou.

Tato cena díla byla stanovena na základě a v rozsahu nabídky zhotovitele dle přílohy.

V ceně díla jsou započítány veškeré náklady zhotovitele spjaté s realizací díla (zejména náklady dopravy materiálu, instalaci, rozmístění, cla, kursové rozdíly, pojištění, likvidaci obalů a odpadů, ceny obalů či jiných materiálů a případné další poplatky), a to včetně nákladů spjatých s pracemi souvisejících s realizací díla, které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat.

Změna ceny díla je přípustná pouze se zákonnou změnou výše sazby DPH, a to pouze ve výši jí určené.

2. Úhrada ceny díla bude uskutečněna po komplexním písemném předání všech prací zhotovitelem a jejich písemném převzetí objednatelem (dále jen „protokolární předání díla“). Zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání díla.
3. Podkladem pro fakturaci je potvrzený předávací protokol díla a vzájemně odsouhlasený soupis prací a dodávek.
4. Částečná či zálohová fakturace nebude zhotovitelem realizována.
5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Platební povinnost objednatele se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto smlouvu o dílo, název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; prohlášení zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty; soupis příloh; razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.

7. Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž v tomto případě se objednatel nedostane do prodlení s úhradou ceny díla. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury objednateli.
8. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu realizace díla k nutnosti provést jeho část odchylně od zadání a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení ceny díla, mohou být tyto práce zhotovitelem provedeny jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, na jehož základě bude uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími právními předpisy. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad rámec smlouvy bez splnění předchozího ujednání, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody při realizaci díla, a to po předchozím odsouhlasení objednatelem. V tomto případě však musí zhotovitel prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
9. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.
10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registra nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
11. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

## **Článek 6**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostoru realizace díla a je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé touto činností.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit:
  - provedení realizace díla tak, aby odpovídalo platným požárními předpisy,
  - projednávání časového harmonogramu o průběhu prací s objednatelem,
  - respektování požadavků příslušného odboru tak, aby činnost v objektech objednatele byla co nejméně omezena,
  - uvedení místa plnění a jeho okolí do původního stavu,
  - označení všech zaměstnanců a pracovníků zhotovitele, pracujících na realizaci díla platnou identifikační vizitkou.
3. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla překážky, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, zavazují se smluvní strany o tom bez zbytečného prodlení vzájemně informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění.
4. Za případnou škodu vzniklou při realizaci díla odpovídá zhotovitel, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele písemně o předpokládaném termínu dokončení díla nejpozději 3 pracovní dny před tímto datem.  
K prohlídce dokončeného díla a k podpisu předávacího protokoluje:
  - za objednatele oprávněným zaměstnancem: Vítězslav Prorok, Jan Nosek
  - za zhotovitele je k podpisu předávacího protokolu oprávněným zaměstnancem: pan Miroslav KřenekJeden stejnopis předávacího protokolu bude ponechán objednateli a druhý zhotoviteli.
6. V případě výskytu vad a nedodělků budou tyto v předávacím protokolu zaznamenány a bude určen termín pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků díla bude oprávněnými zaměstnanci smluvních stran dle předchozího odstavce sepsán nový předávací protokol. V tomto případě se dílo považuje za řádně dokončené podpisem předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel je povinen vést během realizace díla stavební deník, který bude k dispozici po celou dobu realizace díla v místě stavebních a montážních prací.
8. Osoba zodpovědná za realizaci díla za zhotovitele je pan Miroslav Zajíček.

### **Článek 7 Sankce**

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s realizací díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Zaplacením sankce není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody.


### **Článek 8 Odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel nese zodpovědnost za prováděné dílo do doby jeho převzatí objednatelem.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo zámku **24 měsíců** od protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti a kvalitu v souladu s touto smlouvou a příslušnými technickými normami

### **Článek 9 Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění podle platných právních předpisů.
2. Za objednatele jsou oprávněni jednat:

a)



b)

3. Za zhotovitele je oprávněn jednat:



4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků, akceptovaných oběma smluvními stranami.
5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 3 týdny, dále provádí-li realizaci díla v rozporu se zadáním nebo v kvalitě nesplňující obecné technické požadavky, a to i přes písemné upozornění objednatele. V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu ukončení platnosti smlouvy. Závěrem této inventarizace odsouhlasí smluvní strany finanční hodnotu doposud provedených prací.
6. Právní vztahy, vzešlé z této smlouvy a v této smlouvě výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylu, a že tato smlouva není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Příloha: - cenová nabídka zhotovitele  
- výpis z obchodního rejstříku

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 18.05.2023.....

.....  
Fakultní nemocnice Hradec Králové  
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.  
ředitel FN HK

Za zhotovitele: 10.05.2023



DOUBLE ENERGY s.r.o  
Miroslav Zajíček  
jednatel společnosti

Odesílatel;  
DOUBLE ENERGY s.r.o.  
Pivovarská 30  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm



**Fakultní nemocnice Hradec  
Králové**



Dne; 13.4.2023

**Nabídka č.: 2023ZA116 / FNHK / UPS 10**

Dobrý den,

na základě odvozu UPS Vám zasílám cenovou nabídku na novou UPS .

Místo : Budova neurochirurgie č.16 - operační sál 4

**Výměna za UPS VISION + 10KVA V.Č.MC060350012 (o 7% kratší doba zálohy)**

	<b>Model</b>	<b>Adira 10 kVA1/1</b>
	Jmenovitý výkon	10kVA/10kW
	Rozměry mm a váha UPS	225x589x490 / 70kg
<b>Vstup</b>	Vstupní napětí	220/230/240 VAC
	Tolerance vstupního napětí	160-276 VAC
	Frekvence	45-55 Hz
	Vstupní účinník pf	> 0,995
	Vstupní harmonické zkreslení THDi	<3 % lineární zátěž
	<b>Výstup</b>	Frekvence
Výstupní napětí		230 VAC
Tolerance napětí		±1 %
Tolerance frekvence		±0,1 Hz
Výstupní účinník pf		1
Frekvence		50/60 Hz
Povolený činitel zkreslení		3:1
Typ baterií	20ks HRL1234WF2, životnost 10 let dle EUROBAT	
	Baterie	Olověné, bezudržbové
<b>Účinnost ECO režim</b>		až 97%,
<b>Hlučnost v 1m</b>		52 dB(A) @ 100 zátěži
<b>Pracovní teplota</b>		0-40 °C
<b>Optimální teplota</b>		15-23 °C



**Cenová nabídka:**

<b>UPS 10kVA 1f/1f</b>	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
<b>UPS 10kVA s interními bateriemi (životnost 10let dle EUROBAT)</b>	1 ks	54 600 Kč	54 600 Kč
<b>Instalace</b>	1 ks	5 000 Kč	5 000 Kč
<b>Doprava</b>	1 kpl	2800 Kč	2 800 Kč
<b>CENA CELKEM</b>			<b>62 400 Kč bez DPH</b>

**Výše uvedené ceny UPS jsou v Kč bez DPH a zahrnují:**

- UPS (dvojitá konverze) s IGBT usměrňovačem
- elektronický a manuální by-pass v UPS
- dopravu na místo určení
- instalaci UPS a montáž zařízení na připravenou kabeláž
- demontáž stávající UPS a její ekologická likvidace
- uvedení zařízení do provozu včetně zaškolení
- záruční profylaktické prohlídky v ceně
- bezplatnou poradenskou a konzultační činnost
- návod v českém jazyce

Volitelné příslušenství

- **karta relé kontaktů 3 850 Kč vez DPH**
- SNMP karta 4.950,-Kč bez DPH
- **Monitorovací panel (přes relé kontakty) 3 760,-Kč bez DPH**

**Platební podmínky:** faktura, splatnost 30-60 dnů  
**Platnost nabídky:** 1 měsíc od data odeslání nabídky

Věřím, že Vám tato nabídka vyhoví a těším se na případnou obchodní spolupráci.

S pozdravem



Odesílatel:  
DOUBLE ENERGY s.r.o.  
Pivovarská 30  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

**Fakultní nemocnice Hradec  
Králové**

Dne: 13.4.2023

**Nabídka č.: 2023ZA117 / FNHK / UPS 10**

Dobrý den,

na základě odvozu UPS Vám zasílám cenovou nabídku na novou UPS .

Místo : Budova neurochirurgie č.16 - operační sál 1

**Výměna za UPS VISION + 10KVA V.Č.MC060350017 (o 7% kratší doba zálohy)**

	<b>Model</b>	<b>Adira 10 kVA 1/1</b>
	Jmenovitý výkon	10kVA / 10kW
	Rozměry mm a váha UPS	225x589x490 / 70kg
<b>Vstup</b>	Vstupní napětí	220/230/240 VAC
	Tolerance vstupního napětí	160-276 VAC
	Frekvence	45-55 Hz
	Vstupní účinník pf	> 0,995
	Vstupní harmonické zkreslení THDi	<3 % lineární zátěž
<b>Výstup</b>	Frekvence	50/60 Hz
	Výstupní napětí	230 VAC
	Tolerance napětí	± 1 %
	Tolerance frekvence	±0,1 Hz
	Výstupní účinník pf	1
	Frekvence	50/60 Hz
	Povolený činitel zkreslení	3:1
	Typ baterií	20ks HRL1234WF2, životnost 10 let dle EUROBAT
	Baterie	Olověné, bezudržbové
	<b>Účinnost ECO režim</b>	až 97%,
	<b>Hlučnost v Im</b>	52 dB(A) @ 100 zátěži
	<b>Pracovní teplota</b>	0-40 °C
	<b>Optimální teplota</b>	15-23 °C



**Cenová nabídka:**

<b>UPS 10kVA 1f/1f</b>	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
<b>UPS 10kVA s interními bateriemi (životnost 10let dle EUROBAT)</b>	1 ks	54 600 Kč	54 600 Kč
<b>Instalace</b>	1 ks	5 000 Kč	5 000 Kč
<b>Doprava</b>	1 kpl	2 800 Kč	2 800 Kč
<b>CENA CELKEM</b>			<b>62 400 Kč bez DPH</b>

**Výše uvedené ceny UPS jsou v Kč bez DPH a zahrnují:**

- UPS (dvojitá konverze) s IGBT usměrňovačem
- elektronický a manuální by-pass v UPS
- dopravu na místo určení
- instalaci UPS a montáž zařízení na připravenou kabeláž
- demontáž stávající UPS a její ekologická likvidace
- uvedení zařízení do provozu včetně zaškolení
- záruční profylaktické prohlídky v ceně
- bezplatnou poradenskou a konzultační činnost
- návod v českém jazyce

Volitelné příslušenství

- **karta relé kontaktů 3 850 Kč bez DPH**
- SNMP karta 4.950,-Kč bez DPH
- **Monitorovací panel (přes relé kontakty) 3 760,-Kč bez DPH**

**Platební podmínky:** faktura, splatnost 30-60 dnů  
**Platnost nabídky:** 1 měsíc od data odeslání nabídky

Věřím, že Vám tato nabídka vyhoví a těším se na případnou obchodní spolupráci.

S pozdravem

Odesílatel:  
DOUBLE ENERGY s.r.o.  
Pivovarská 30  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm



**Fakultní nemocnice Hradec  
Králové**



Dne: 13.4.2023

**Nabídka č.: 2023ZA118 / FNHK / UPS 10**

Dobrý den,

na základě odvozu UPS Vám zasílám cenovou nabídku na novou UPS .

Místo : Budova neurochirurgie č.16 - operační sál 2

**Výměna za UPS VISION + 10KVA V.Č.MC060350001 (o 7% kratší doba zálohy)**

	<b>Model</b>	<b>Adira 10 kVA1/1</b>
	Jmenovitý výkon	10kVA/10kW
	Rozměry mm a váha UPS	225x589x490 / 70kg
<b>Vstup</b>	Vstupní napětí	220/230/240 VAC
	Tolerance vstupního napětí	±60-276 VAC
	Frekvence	45-55 Hz
	Vstupní účinník pf	> 0,995
	Vstupní harmonické zkreslení THDi	<3 % lineární zátěž
	<b>Výstup</b>	Frekvence
Výstupní napětí		230 VAC
Tolerance napětí		±1 %
Tolerance frekvence		±0,1 Hz
Výstupní účinník pf		1
Frekvence		50/ 60 Hz
Povolený činitel zkreslení		3:1
Typ baterií	20ks HRL1234WF2, životnost 10 let dle EUROBAT	
	Baterie	Olověné, bezudržbovc
<b>Účinnost ECO režim</b>		až 97%,
<b>Hlučnost v 1m</b>		52 dB(A) @ 100 zátěži
<b>Pracovní teplota</b>		0-40 °C
<b>Optimální teplota</b>		15-23 °C

**Cenová nabídka:**

<b>UPS 10kVA 1f/1f</b>	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
<b>UPS 10kVA s interními bateriemi (životnost 10let dle EUROBAT)</b>	1 ks	54 600 Kč	54 600 Kč
<b>instalace</b>	1 ks	5 000 Kč	5 000 Kč
<b>Doprava</b>	1 kpl	2 800 Kč	2 800 Kč
<b>CENA CELKEM</b>			<b>62 400 Kč bez DPH</b>

**Výše uvedené ceny UPS jsou v Kč bez DPH a zahrnují:**

- UPS (dvojitá konverze) s IGBT usměrňovačem
- elektronický a manuální by-pass v UPS
- dopravu na místo určení
- instalaci UPS a montáž zařízení na připravenou kabeláž
- demontáž stávající UPS a její ekologická likvidace
- uvedení zařízení do provozu včetně zaškolení
- záruční profylaktické prohlídky v ceně
- bezplatnou poradenskou a konzultační činnost
- návod v českém jazyce

Volitelné příslušenství

- **karta relé kontaktů 3 850 Kč vez DPH**
- SNMP karta 4.950,-Kč bez DPH
- **Monitorovací panel (přes relé kontakty) 3 960,-Kč bez DPH**

**Platební podmínky:** faktura, splatnost 30-60 dnů  
**Platnost nabídky:** 1 měsíc od data odeslání nabídky

Věřím, že Vám tato nabídka vyhoví a těším se na případnou obchodní spolupráci.

S pozdravem



Odesílatel:  
DOUBLE ENERGY s.r.o.  
Pivovarská 30  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

**Fakultní nemocnice Hradec  
Králové**  
**p.Vítězslav Prorok**  
vitezslav.prorok@fnhk.cz

Dne: 13.4.2023

**Nabídka č.: 2023ZA119 / FNHK / UPS 10**

Dobrý den,

na základě odvozu UPS Vám zasílám cenovou nabídku na novou UPS .

Místo : Budova neurochirurgie č.16 - operační sál 3

**Výměna za UPS VISION + 10KVA V.Č.MC060350005 (o 7% kratší doba zálohy)**

	<b>Model</b>	<b>Adira 10 kVA 1/1</b>
	Jmenovitý výkon	10kVA/10kW
	Rozměry mm a váha UPS	225x589x490 / 70kg
<b>Vstup</b>	Vstupní napětí	220/230/240 VAC
	Tolerance vstupního napětí	160-276 VAC
	Frekvence	45-55 Hz
	Vstupní účinník pf	> 0,995
	Vstupní harmonické zkreslení THDi	<3 % lineární zátěž
<b>Výstup</b>	Frekvence	50/60 Hz
	Výstupní napětí	230 VAC
	Tolerance napětí	±1 %
	Tolerance frekvence	±0,1 Hz
	Výstupní účinník pf	1
	Frekvence	50/60 Hz
	Povolený činitel zkreslení	3:1
Typ baterií	20ks HRL1234WF2, životnost 10 let dle EUROBAT	
	Baterie	Olověné, bezdržbové
<b>Účinnost ECOrežim</b>		až 97%,
<b>Hlučnost v Im</b>		52 dB(A) @ 100 zátěži
<b>Pracovní teplota</b>		0 0 °C
<b>Optimální teplota</b>		15-23 °C

**Cenová nabídka:**

<b>UPS 10kVA 1f/1f</b>	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
<b>UPS 10kVA s interními bateriemi (životnost 10let dle EUROBAT)</b>	1 ks	54 600 Kč	54 600 Kč
<b>Instalace</b>	1 ks	5 000 Kč	5 000 Kč
<b>Doprava</b>	1 kpl	2 800 Kč	2 800 Kč
<b>CENA CELKEM</b>			<b>62 400 Kč bez DPH</b>

**Výše uvedené ceny UPS jsou v Kč bez DPH a zahrnují:**

- UPS (dvojitá konverze) s IGBT usměrňovačem
- elektronický a manuální by-pass v UPS
- dopravu na místo určení
- instalaci UPS a montáž zařízení na připravenou kabeláž
- demontáž stávající UPS a její ekologická likvidace
- uvedení zařízení do provozu včetně zaškolení
- záruční profylaktické prohlídky v ceně
- bezplatnou poradenskou a konzultační činnost
- návod v českém jazyce

Volitelné příslušenství

- **karta relé kontaktů 3 850 Kč vez DPH**
- SNMP karta 4.950,-Kč bez DPH
- **Monitorovací panel (přes relé kontakty) 3 960,-Kč bez DPH**

**Platební podmínky:** faktura, splatnost 30-60 dnů  
**Platnost nabídky:** 1 měsíc od data odeslání nabídky

Věřím, že Vám tato nabídka vyhoví a těším se na případnou obchodní spolupráci.

S pozdravem



Odesílatel:  
DOUBLE ENERGY s.r.o.  
Pivovarská 30  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

**Fakultní nemocnice Hradec  
Králové**

Dne: 13.4.2023

**Nabídka č.: 2023ZA120 / FNHK / UPS**

Dobrý den,

na základě odvozu UPS Vám zasílám cenovou nabídku na nové UPS .

Místo: budova č.3 oční klinika 1PP (0.44), sklep, rozvodna

**Výměna za UPS 70NET 10 (15 kVA) v.č. V.Č.0903U10034 stejná doba zálohy**

	<b>Model</b>	<b>UPS Kronos 15 kVA</b>
	<b>Jmenovitý výkon</b>	<b>15 kVA/13,5kW</b>
	Rozměry mm a váha UPS	260x890x850
<b>Vstup</b>	Vstupní napětí	400 V tří fáze + N
	Nastavitelné napětí	380/400/415 V
	Tolerance vstupního napětí	±20 %
	Frekvence	45-70 Hz
	Vstupní účinník pf	ž 0,99
	Vstupní harmonické zkreslení THDi	<3%
<b>Výstup</b>	<b>Frekvence</b>	50/60 Hz
	Výstupní napětí volitelné	380/400/415 V tří fáze + N
	Tolerance napětí	±5%
	Tolerance frekvence	±0,01 %
	Výstupní účinník pf	1
	Frekvence	50 / 60 Hz
	Povolený činitel zkreslení	3:01
Povolené přetížení	110 % na 60 minut, 125 % na 10 minut, 150 % na 1 minutu	
<b>Účinnost VFI, dvojitá konverze, ECO režim</b>		<b>&gt;95% , &gt;98%</b>
<b>Hlučnost v 1m</b>		52 dB(A) @ 100 zátěži



<b>Pracovní teplota</b>	0-40 °C
<b>Optimální teplota</b>	15-23 °C

<b>UPS Kronos 15kVA</b>	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
<b>UPS Kronos 15kVA s vnitřními bateriemi</b>	1 ks	98 800 Kč	98 800 Kč
<b>Relé karta</b>	1 ks	3 920 Kč	3 920 Kč
<b>Instalace</b>	1 ks	6 000 Kč	6 000 Kč
<b>Doprava</b>	1 ks	2 800 Kč	2 800 Kč
<b>CENA CELKEM</b>			<b>111 520 Kč bez DPH</b>

**Výše uvedené ceny UPS jsou v Kč bez DPH a zahrnují:**

- UPS (dvojitá konverze) s IGBT usměrňovačem
- elektronický a manuální by-pass v UPS
- výstup pro signalizaci pře relé kartu
- dopravu na místo určení
- instalaci UPS a montáž zařízení na připravenou kabeláž
- demontáž stávající UPS a její ekologická likvidace
- záruční profylaktická prohlídka v ceně
- uvedení zařízení do provozu včetně zaškolení
- bezplatnou poradenskou a konzultační činnost
- návod v českém jazyce

Volitelné příslušenství

- SNMP karta 4.970,-Kč bez DPH
- Monitorovací panel (relé kontakty) 3 960,-Kč bez DPH

**Platební podmínky:** faktura, splatnost 30-60 dnů  
**Platnost nabídky:** 1 měsíc od data odeslání nabídky

Věřím, že Vám tato nabídka vyhoví a těším se na případnou obchodní spolupráci.

S pozdravem



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C, vložka 62903

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	10. července 2015
<b>Spisová značka:</b>	C 62903 vedená u Krajského soudu v Ostravě
<b>Obchodní firma:</b>	DOUBLE ENERGY s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
<b>Identifikační číslo:</b>	042 36 386
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>Jednatel:</b>	MIROSLAV ZAJÍČEK, dat. nar. 28. října 1973 Za Zastávkou 972, 755 01 Vsetín Den vzniku funkce: 11. března 2021
<b>Počet členů:</b>	1
<b>Způsob jednání:</b>	Jednatel jedná za společnost samostatně.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	Ing. JAN MACURA, dat. nar. 30. prosince 1970 č.p. 936, 756 57 Horní Bečva
<b>Podíl:</b>	Vklad: 25 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 25%
<b>Společník:</b>	MIROSLAV ZAJÍČEK, dat. nar. 28. října 1973 Za Zastávkou 972, 755 01 Vsetín
<b>Podíl:</b>	Vklad: 75 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 75%
<b>Základní kapitál:</b>	100 000,- Kč