

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Olomouc, Nemilany Lidická 31

Objekt: Vzduchotechnika

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

PSV Práce a dodávky PSV

751 Vzduchotechnika

1	R	R751000001	pol.D, digestoř <i>dodávka interiéru, doporučený maximální výkon 180m³/h</i>		1,000		0,00
2	R	R751000011	pol.V, Potrubní ventilátor DN 160mm, D <i>vzduchový výkon 300m³/h při 250Pa, ovládání řeší profese elektro</i>	ks	1,000	3 280,00	3 280,00
3	R	R751000021	pol.PK, přetlaková klapka plechová pro DN 160mm, D <i>včetně rámečku a okapničky</i>		2,000	682,00	1 364,00
4	R	R751000022	pol.ZK, zpětná klapka DN160, D	ks	2,000	221,00	442,00
5	R	R751000023	kruhová výustka plechová, regulovatelná, DN100, D <i>včetně rámečku</i>	ks	6,000	371,00	2 226,00
6	R	R751000031	potr.DN 100 z pozink.plechu tl.0,6mm, 35% tv., D	m	3,000	356,60	1 069,80
7	R	R751000032	potr.DN 160 z pozink.plechu tl.0,6mm, 35% tv., D	m	4,000	617,30	2 469,20
8	R	R751000039	závěsy potrubí	kg	24,000	24,00	576,00
9	R	R751000051	montáž VZT <i>včetně drobného materiálu</i>	h	41,000	425,00	17 425,00

Celkem

28 852,00