

**Obnova měřících ústředěn -
specifikace minimálních
požadavků**

Lokace: Agel Středomoravská
nemocniční a.s. - Nemocnice
Prostějov

Kód ID: 00008363

Množství: 2 ks

Technické parametry	Uchazeč			ELMAR group s.r.o.
	Název nabízené technologie			MISGD
TECHNICKÉ PARAMETRY	Výrobce			COMET
	Požadovaná hodnota			Uchazečem uvedená hodnota
	Typ	Ks		
Měřiči a zaznamovávací ústředna, která nahradí stávající COMET MS5	ANO	2		
Zabudované rozhraní pro komunikaci LAN	MP025	2		
Boční úchyty pro montáž na zeď	MP013	2		
Spínaný zdroj včetně UPS	JS30-240	2		
Kalibrační list z akreditované zkušebny pro novou ústřednu	ANO	2		
Kompletace a oživení	ANO	2		
Parametrizace ústředny	ANO	32		
Zaškolení obsluhy	ANO	2		
Dodatečná signalizace - zvuková	ANO	2		
Kabeláž pro dodatečnou signalizaci	ANO	2		
Montážní práce a napojení 32 stávajících snímačů	ANO	32		
vytvoření grafických obrazovek na centrálním displejčinku	system ARENA Honeywell	1		
Akreditovaná kalibrace snímačů všech kanálů včetně ústředny (snímač - kabeláž - ústředna)	ANO	32		
OSTATNÍ				
Záruka 24 měsíců	ANO			ANO
Zajištění záručního i pozáručního servisu	ANO			ANO