

Energetická komunita " Brno - MČ Jundrov, občanská vybavenost"

Seznam FV výroben/budov

Budovy s FVE	Projektovaný výkon FVE (kWh)		Výroba FVE (MWh/rok)		Spotřeba objektu v roce 2022 (MWh)												
	I.etapa (cca 25% přetoků)	II.etapa (max. potenciál)	I.etapa (cca 25% přetoků)	II.etapa (max. potenciál)	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22	XI.22	XII.22	Celkem
	MŠ Dubová	10	97,6	9	85,5	1,35	1,22	1,28	1,12	1,12	1,09	1,08	1,09	1	1,21	1,27	1,25
ÚMČ Jundrov (Veslařská)	10	32	9	28,77	1,17	1,06	1,11	0,97	0,98	0,94	0,93	0,95	1	1,05	1,1	1,09	12,35
					0,1	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12	0,12	1,26
					0,42	0,49	0,51	0,43	0,43	0,41	0,4	0,41	0,41	0,46	0,5	0,5	5,37
					0,26	0,31	0,31	0,26	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,29	0,21	0,31	3,22
					1,4	1,63	1,64	1,31	1,2	1,11	1,09	1,13	1,13	1,39	1,55	1,61	16,19
Budovy bez FVE resp. s FVE bez možnosti přetoků (jen mikrozdroj)																	
ZŠ Jasanová		10		10	26,28	23,17	22,5	19,14	18,52	14,73	8,45	11,69	17,74	19,94	24,21	22,94	229,31