

**Podrobná specifikace díla**  
**Název veřejné zakázky:**  
**Výměna vrat umývárna techniky.**

Dílem se rozumí oprava nájezdů a výměna stávajících vrat za skládací průmyslová vrata sendvičová s integrovanými dvířky stavebního objektu Krytá umývárna techniky , vojenský objekt STM Rančirov v rozsahu :

Před osazením skládacích průmyslových vrat sendvičových s integrovanými dvířky haly mytí je nutno provést opravu poškozených nájezdů . Do haly vjíždí těžká technika včetně tanků. Oprava nájezdů bude provedena- řezání betonové vozovky před vjezdem a betonové podlahy uvnitř haly v celkovém rozsahu 21,18 m. Bourání- odstranění betonového krytu vozovky tl. 230 mm v celkovém rozsahu 24,275 m<sup>2</sup> .Provedení betonáže krytu cementobetonového komunikací tl. 23 cm , CBII dle ČSN EN 13877-1 v celkovém rozsahu 24,275 m<sup>2</sup> ,betonáž bude provedena s vložením dvou vrstev KARI sítí o velikosti ok 100 x 100 mm a drátech 8\*8 mm. Krytí výztuže bude 30 mm nahoře i dole. Před touto betonáží se vloží do prahů vrat válcované ocelové nosníky U č.20 délka 4500 mm , tyto nosníky budou tvořit dosedací plochu průmyslových vrat . Provést úpravu cementobetonového krytu kartáčováním a provést tmelení spár v místech styku nového betonového krytu a původního betonového krytu.

Výměna vrat – demontáž stávajících zateplených vrat rozměr 4250 mm x 4250 mm – 2 kusy včetně vnější úhelníkové zárubně. Dodávka a montáž skládacích průmyslových vrat sendvičových s integrovanými dvířky manuálně ovládaných . Vratová křídla ze sendvičů síly 50 mm, plášť ocelový pozinkovaný plech s izolační výplní. Jednotlivá křídla vrat zesílena ocelovými výztuhami zaručující bezpečné upevnění pantů. Těsnění vrat mezi jednotlivými křídly. Standardní barva bílá. Stříška pro montáž vrat z exteriéru. Rozvorové zámky interiérové. Dvířka do vrat klika, vložka FAB. Aretace otevřených křídel vrat, otevírání o 180 stupňů. Montovaná z exteriéru. Rozměr stavebního otvoru šířka 4250 mm x výška 4250 mm. Vrata 2 kusy. ( Do haly mytí lze namontovat pouze skládací průmyslová vrata s integrovanými dvířky namontovaná z venkovní strany. Jiné systémy nemohou být použity z důvodu konstrukce vstupního otvoru a rozvodů elektroinstalace, topení a stlačeného vzduchu z vnitřní stany nad vraty.)

Kovový šrot z demontáží vrat přepravit a uložit na místo v objektu určené Provozním střediskem. Kovový šrot bude odevzdán autorizované firmě vybrané ve výběrovém řízení na odvoz kovového šrotu. Provést odvoz a likvidaci sutě , doložit dokladem o likvidaci. Vyčištění prostor staveniště od nečistot souvisejících s prováděnými pracemi.