

## Příloha č. 2 - Technická specifikace

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**OSOBNÍ VÝTAH V DOMOVĚ PRO SENIORY PANENSKÁ, PANENSKÁ 2068, TACHOV**

<b>Zadavatel:</b>	Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace				
<b>Sídlo:</b>	Americká 242, 347 01 Tachov	<b>IČO:</b>	00377805		
<b>Statutární zástupce:</b>	Bc. Lucie Báčová, ředitelka				
<b>Druh VZ:</b>	dodávky	<b>Režim VZ:</b>	VZMR	<b>Druh řízení:</b>	poptávkové

### DODAVATEL

<b>Název dodavatele:</b>	Schindler CZ, a.s.				
<b>Sídlo:</b>	Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5	<b>IČO:</b>	27127010		
<b>Statutární zástupce:</b>	Michaela Klesnarová, člen představenstva, Branislav Baláž, předseda představenstva				

Číslo položky/položka/technická specifikace zadavatele			ANO/NE (poznámka/konkrétní údaj)
1.	Trakční osobní výtah se samoobsluhou - neprůchozí, 3 zastávky, zdvih 6,3 m, řízení jednosměrné sběrné DCL (původní výtah hydraulický)	-	ANO
2.	Nosnost (původní nosnost 1275 kg)	1600 kg	ANO
3.	Rychlost (původní rychlost 0,48 m/s)	1,0 m/s	ANO
4.	Výměna rámu klece za nový, kovový včetně samovazačů vodiček s automatickými klecovými dveřmi	-	ANO
5.	Výměna stávající klece za novou	1350 x 2400 mm	ANO
6.	Instalace nosných plochých pásů	5 x 43 kN	ANO
7.	Nová vodítka klece T127-1/B_127 x 89 x16 mm včetně kotvení a lapačů oleje	-	ANO
8.	Nová vodítka vyvažovacího závaží – T89/B_89 x 62 x 16 včetně kotvení a lapačů oleje	-	ANO
9.	Opatření proti volnému pádu klece: nové zachycovače	-	ANO

10.	Instalace vyvažovacího závaží za novou rámovou konstrukcí se samomazací vodítek	-	<b>ANO</b>
11.	Výměna šachetních dveří za nové	-	<b>ANO</b>
12.	Instalace krytu vyvažovacího závaží v prohlubni	-	<b>ANO</b>
13.	Doplnění ochranné prahové desky na kabinu	-	<b>ANO</b>
14.	Výměna nárazníků pod rámem klece a instalace nárazníků pod vyvažovacím závažím	-	<b>ANO</b>
15.	Demontáž stávající výtahové technologie hydraulického výtahu	-	<b>ANO</b>
16.	Nové elektroinstalace budou napojeny na stávající přívod el.energie	-	<b>ANO</b>
17.	Nový výtahový stroj bude osazen ve výtahové šachtě, elektromotor P=10,0 kW, jistič char. C 25 A	-	<b>ANO</b>
18.	Hlučnost zařízení by nemělo přesáhnout maximální hodnotu hladin emisního akustického tlaku výtahu dané ČSN 27 4210 čl. 5.3	-	<b>ANO</b>
<b>Výtah je umístěn ve zděné šachtě, která má celkové vnitřní rozměry: šířka 2 010 mm, hloubka: 2 750 mm, celková výška šachty 11 200 mm</b>			