

ZMĚNOVÝ LIST č.				2
Stavba:	Oprava barokního opevnění Prahy			
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1			
Zhotovitel:	VPP Group a.s.			
TDS:	Ing. arch. Jan Mysliveček, Ing. Iva Pecháčková			
Projektant/AD:	Ing. Váslav Krch			
Popis změny:	Betonové žlabovky			
Důvod změny:	- u zdi 1 bylo rozhodnuto, že do šterkového lože bude vložena drenáž, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že se nebudou realizovat betonové žlabovky			
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu		X
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno		
		PD obsahuje, není v rozpočtu		
		požadavek fin. uživatele		
		změna výměry oproti PD		
		jiné:		
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		navýšení ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		jiné:		Zápisy z KD
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil		[redacted], VPP Group a.s.	
	Náklady na změnu bez DPH		-14 173,92 Kč	
	Výše DPH	21%	-2 976,52 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		-17 150,44 Kč	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne	
	Vliv na termínový milník		ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	30.5.2019	[redacted]	
	TDS:	2.9.2019	Ing. Arch. Jan Mysliveček	
	Objednatel:	2.9.2019	Ing. Tomáš Štainbruch	
přílohy		Změnový list č.2 - položkový rozpočet		

			UV		MHMP						
			Bilance výkopů, drenáže	jednotka	množství	j.c.	cena	Poznámka	obj.1	obj.2	Sa control
27	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	-27,2	300	-8 160	SOD	- 7 348,08 Kč	- 811,92 Kč	- 8 160,00 Kč
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.								
			27,2 " Odvodňovací betonový žlab v prostoru vysahování osazen do spádu k chrlíči do maltového lože 0,5 m		27,2						
28	M	592275180	žlabovka betonová 50x50x13 cm	kus	-54,672	110	-6 014	SOD	- 5 415,53 Kč	- 598,39 Kč	- 6 013,92 Kč
			27,2		27,2						
			27,2*2,01 Přepočtené koeficientem množství		54,672						
			Celkem				-14 173,92		- 12 763,61 Kč	- 1 410,31 Kč	- 14 173,92 Kč

Celkem ZL	-	14 173,92 Kč	bez DPH
	-	17 150,44 Kč	s DPH