



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

V rámci tohoto formuláře musí účastník deklarovat splnění všech požadovaných technických a funkčních parametrů (**potvrzením slovem „ANO“** v každém řádku formuláře a **doplněním skutečných číselných parametrů** u parametrů vymezených minimální nebo maximální hodnotou).

Dodávka dieselagregátu:

Obchodní název a typové označení	Cummins C 22D5
Výrobce	Cummins gr.

	Splnění parametru
Výkon min. 22 kVA /17,6 kW	ANO
Napětí 400/230 V	ANO
Frekvence 50 Hz	ANO
Technické řešení – osazen na ocelovém rámu pomocí silentbloků	ANO
Vnitřní nádrž na PHM min. 55 litrů	ANO 150 L
Startér s baterií 12 V, malý dobíjecí alternátor 12 V	ANO
Počet otáček motoru min. 1 500	ANO
Motor bude vybavený mechanicky řízeným vstřikováním paliva a regulací otáček	ANO
Alternátor synchronní, bezkartáčový s elektronickou regulací AVR jištěný jističem	ANO
Digitální mikroprocesorový panel centrály pro manuální a automatické ovládání, ochrany motoru	ANO
Elektrický přehřev chladiče kapaliny	ANO
Tlumič výfuku	ANO
Hlučnost ve vzdálenosti 7 m od generátoru max. 68 dBA	ANO 65 dBA
Výstupní panel agregátu vybavený proudovým chráničem a odjištěnými zásuvkami (min. 1 x 32 A, 400/230V, 5 P; 1 x 16 A, 400/230V, 5 P; 3 x 16 A, 230V, 3 P)	ANO
Mobilní podvozek	ANO



Homologovaný podvozek bude vybavený nájezdovou brzdou, zadními opěrami, teleskopickým opěrným kolečkem, pevnou ojí s vyměnitelným se závěsem koule ISO 50 osvětlený	ANO
Se schválenou technickou způsobilostí pro provoz na veřejných komunikacích	ANO
Elektroinstalace 12 V	ANO
Min. rychlost 80 km/hod	ANO max.100 km
Rezervní kolo s držákem	ANO
Zakládací klín s držákem min. 2 ks	ANO
Uzemňovací kolík s kabelem min. 4 m	ANO
Připojovací kabely min. 15 m	ANO

Další požadavky:	
Předprodejní servis, provozní kapaliny 1. startu, nabití baterií, uvedení do provozu a první start centrály, celková kontrola	ANO
Záruku min. 24 měsíců od uvedení do provozu nebo min. 500 motohodin ročně, platí, co nastane dříve	ANO
Atest, CE Certifikát	ANO
Zaškolení pracovníků obsluhy a údržby	ANO
Garanční prohlídka před uplynutím záruční lhůty	ANO
Technický průkaz	ANO

Ostatní požadavky:

Jednotlivé komponenty dodávky musí mít schválení pro provoz v ČR.

Dieselagregát musí být nový, nerepasovaný, určený pro prodej v ČR.

Součástí dodávky musí být dodací list, originální návod k obsluze v tištěné i elektronické formě (na datovém nosiči CD, DVD, USB apod.) v českém jazyce.

Možnost uzavření smlouvy o preventivní periodické technické péči o náhradní zdroj.

Za společnost ENLON s.r.o jednatel Ing.Jiří Kvaček