



Statutární město Brno
Úřad městské části města Brna Brno-Kohoutovice
Odbor správy majetku

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

MCBKOH/04744/2023/OSM

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Krkavec Martin

TEL.:

547130579

E-MAIL:

krkavec@kohoutovice.brno.cz

DATUM:

25.5.2023

Beta Control s.r.o.

IČ: 60696052

DS

OBJEDNÁVKA č. 1123400044

Objednávka výměny spálené UPS evakuačního výtahu Stamicova 1 VÝŠKOVÁ BUDOVA - HAVÁRIE

Na základě zaslané cenové nabídky u Vás objednááme výměnu a zprovoznění kompletní zdrojové jednotky UPS u evakuačního výtahu v BD Stamicova 1, a to na základě zprávy a protokolu ze servisní prohlídky. Nedílnou součástí objednávky je servisní protokol a cenová nabídka. Objednávka je vystavena na základě smluvního ujednání uvedeného ve Smlouvě o dílo č. 758/16/OSM.

HOTOVÉ DÍLO BUDE PŘEBÍRAT SPRÁVCE MOP A TECHNIK OSM ÚMČBM Brno-Kohoutovice.

Součástí faktury musí být kopie této objednávky, předávací protokol o odstranění závady podepsaný správcem MOP a technikem OSM ÚMČMB Brno-Kohoutovice. K předání faktury společně s předávacím protokolem a s touto objednávkou využijte jen níže uvedené spojení nebo osobně na podatelnu ÚMČMB Brno-Kohoutovice.

Cena: 159.950,00Kč bez DPH – 193.539,50Kč vč. DPH, cena je maximální a bude účtováno dle skutečnosti.

Termín: 02.06.2023

S pozdravem

Fakturační údaje:

Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
ID DS: x3gbyji, e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

Na všech daňových dokladech (fakturách) musí být uvedeno číslo objednávky a předmět plnění, nebo v příloze položkový rozpočet. Bez těchto náležitostí bude vaše faktura vrácena zpět.

Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) dodavatel zkontroluje množství, termín, cenu, případně další podmínky uvedené na objednávce. Nevznese-li dodavatel proti této objednávce námitky do 3 pracovních dnů po obdržení této objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou.

VHČ

SERVISNÍ PROTOKOL – VÝKAZ PRÁCE (UPS/CBS/DA)

projekt:

Servisní zásah (technik/místo/datum/kontaktní osoba)


Servisní technik: Měřínský	Datum akce: 09.05.2023
Projekt/stavba: BETACONTROL S.R.O.	
Adresa: Stamicova 1 Kohoutovice	
Kontaktní osoba (jméno + telefon): Pavel Hrouzek, 734 232 045	

Popis zásahu (zdroj typ/v.č./provedené práce/dodaný materiál/teplota okolí/znečištění/atp.):

UPS 30kVA USMLT 30XA0, v.č. : MH45UT97005001 Aku Box USAB480XA0, v.č.: MH46UT971220027 Při příjezdu technika, byla UPS nefukční, přepnutá do SWMB – manuálního BYPASSU, zápach po spáleninách. Bylo zjištěno ohoření desky zdroje (6R_SU0059-04D) + kabeláže UPS + ohoření a spadlé uhlíkové saze na ostatních deskách.
--

Poznámky (závěr/doporučení)

Akumulátory mají normální celkové napětí (+- 262 VDC), nutná kontrola akumulátorů před znovu uvedením do provozu. Vzhledem ke stáří UPS 8 let, doporučuji výměnu UPS.

Kontaktní osoba stvrzuje svým podpisem, že uvedené údaje jsou pravdivé.	
	
Podpis servisního technika	Podpis kontaktní osoby

Schrack Technik spol. s r.o.

Dolnoměcholupská 2
 102 00 PRAHA 10 – Hostivař
 EMAIL: praha@schrack.cz
 INTERNET: www.schrack.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MŠ v Praze, oddíl C, vložka 5437.

ENERGIE

PRŮMYSL

BUDOVY

ZAŘÍZENÍ

DATA

KABELY

SVÍTIDLA

SERVIS tel.: 724 301 256, servis@schrack.cz

IČO: 15039137, DIČ: CZ15039137, Bankovní spojení:
 Raiffeisenbank a.s. pro CZK: 5020014875/5500,
 pro EUR 5020014867/5500 IBAN: CZ4155000000005020014867,
 BIC (Swift code): RZBCCZPP

Přílohy:

Servisní protokol UPS Stamicova 1 havárie.pdf

Dobrý den paní Gemová,

žádám o vystavení objednávky na Beta Control, viz uvedená závada ve zprávě a protokolu v příloze. Po telefonické konzultaci s panem Hrouzkem se jedná o čl. č. 11 (Záruka se nevztahuje na provozní opotřebení....) uvedené ve Smlouvě o dílo na servis výtahů č. 758/16/OSM.

Děkuji

S pozdravem

Rostislav Fibingr

MOP BRNO spol. s r.o.
Žebětínská 821/70
623 00 Brno
IČ: 48910546
DIČ: CZ48910546
<http://www.mopbrno.cz/>
Tel./fax: +420547220046
Tel.: +420547381060

Dobrý den,

dne 7.5.2023 došlo ke spálení zdrojové jednotky záložního zdroje UPS u evakuačního výtahu na Stamicově 1.

Na základě servisního protokolu viz příloha zasílám cenovou nabídku na výměnu kompletní zdrojové jednotky UPS. Původní baterie jsou v pořádku a budou použity do nové UPSky.

Celková cena za výměnu a zprovoznění UPS je 159.950,- bez DPH

Přeji hezký den

Pavel Hrouzek

Vedoucí servisu výtahů | Lift Service Manager

Beta Control s.r.o.
Černého 829/58
635 00 Brno
www.betacontrol.cz