

Servisní smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění,

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany:

1. Objednatel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
zastoupený: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 24639511/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. Poskytovatel: **AG COM, s.r.o.**
se sídlem: Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice
zastoupený: Ing. Petrem Kovandou, jednatelem
IČ: 47452081
DIČ: CZ47452081
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 3003008001/5500

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38491

(dále jen „poskytovatel“)

1, Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele provádět pro objednatele servis v rozsahu dle této smlouvy, spočívající v provádění oprav EPS, v souladu s platnými normami ČSN EN a platnými předpisy.

Přehled zařízení EPS a domácího rozhlasu je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

Předmět smlouvy obsahuje zejména tyto služby:

- a) provádění oprav závad na zařízeních EPS. Do těchto oprav je konkrétně zahrnuta i oprava výměnou požárních čidel, požárních tlačítek, akumulátorů ústředn EPS a komunikátoru spojení ústředny EPS ALVIS (vyjma středních a generálních oprav ústředn EPS).

Servis bude prováděn v souladu s požadavky výrobce a zákonnými předpisy na předmět smlouvy se vztahujícími.

Servis bude zajišťován buď vlastními pracovníky poskytovatele, nebo smluvně zajištěnými servisními pracovníky jiných společností.

Objednatel se zavazuje platit poskytovateli za bezvadné provádění servisních prací v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě, sjednanou smluvní cenu.

2. Čas plnění a doba trvání smlouvy

Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování služeb dle této smlouvy od 1. 6. 2023

Poskytovatel se zavazuje nastoupit na opravu zařízení EPS při poruše na výzvu objednatele do 24 hodin od této výzvy včetně víkendů a státních svátků.

Servis bude na základě této smlouvy zajišťován poskytovatelem průběžně **po dobu jednoho měsíce**, a to od 1.6. 2023 do 30. 6. 2023.

Změna lhůt pro plnění dle této smlouvy může být provedena pouze písemně a po dohodě obou smluvních stran.

3. Místo plnění

Místem plnění je Fakultní nemocnice Hradec Králové, a to:

- a) Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, PSČ 500 05 Hradec Králové,
- b) Stará nemocnice, Nezvalova 265, PSČ 500 03 Hradec Králové.

4. Cena díla a platební podmínky

Základní hodinová sazba (zahájení zásahu do 24 hodin od nahlášení) činí [REDACTED] >ez DPH/hod.

Příplatek za práce v době pracovního klidu (víkend, svátek) činí 50%.

Cestovné činí [REDACTED] >ez DPH / km.

Paušální poplatek za zajištění dostupnosti technika do 24 hodin od nahlášení poruchy činil [REDACTED] bez DPH.

V ceně není zahrnut případný spotřebovaný materiál, náhradní díly apod. Ty budou poskytovatelem fakturovány dle skutečnosti.

Smluvní cena servisu bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu platnosti této smlouvy. K této ceně přistupuje aktuální sazba DPH. V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele spjaté s realizací díla.

Objednatel nebude poskytovat zálohy na realizaci předmětu plnění. Daňový doklad (faktura) bude vystaven až po komplexním písemném předání všech prací poskytovatelem a jejich převzetí objednatelem. Poskytovatel je povinen předložit konečnou fakturu nejpozději do 14 dnů po předání plnění dle této smlouvy.

Jestliže bez zavinění poskytovatele dojde v průběhu realizace plnění k nutnosti provést jeho část odchýlně od zadání a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být tyto práce poskytovatelem provedeny jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, na jehož základě bude uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a souvisejícími právními předpisy. Jestliže poskytovatel provede práce a jiná plnění nad rámec smlouvy bez splnění předchozího ujednání, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody při provádění předmětu smlouvy, a to po předchozím odsouhlasení objednatelem.

Poskytovatel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

Splatnost vystavených faktur je **30 dní** od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně §435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto servisní smlouvu, název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky, soupis příloh, razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit v průběhu běhu lhůty splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data poskytovatel vrácenou fakturu od objednatele převzal. V takovém případě je poskytovatel povinen vystavit fakturu novou. Nová faktura musí být znovu zaslána objednateli. Lhůta splatnosti, co do počtu dní nikoli kratší než lhůta původní, začíná běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Poskytovatel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.


Poskytovatel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by sním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že poskytovatel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za poskytovatele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za poskytovatele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu poskytovateli. Platební povinnost objednatele se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

5. Kontaktní osoby

Za účelem naplňování práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou stanoveny následující kontaktní osoby:

Za objednatele:



Za poskytovatele:



6. Práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel prohlašuje, že prováděný servis bude bez jakýchkoli faktických či právních vad, bude prováděn v souladu s pokyny výrobce. Zavazuje se, že předmět servisu bude mít vlastnosti stanovené zadáním objednatele, obsahem nabídky poskytovatele, touto smlouvou, pokyny výrobce a technickými normami vztahujícími se na prováděné servisní práce, a to po celou dobu platnosti servisní smlouvy.

Pro realizaci díla jsou směrodatné zápisy v knize EPS a revizní zprávy.

Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat sám nebo prostřednictvím pověřených osob. Těmto osobám přísluší kdykoli právo vstupu do prostor, kde je dílo realizováno, s možností prověřit, zda práce na díle jsou prováděny v souladu se zadáním, smlouvou a technickými normami.

Poskytovatel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu prostoru realizace díla a je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

Poskytovatel je povinen zabezpečit

- a) provedení díla tak, aby odpovídalo platným požárními předpisům,
- b) okamžitý odvoz veškerého demontovaného materiálu,
- c) projednávání časového harmonogramu průběhu prací s objednatelem,
- d) respektování požadavků zdravotnických provozů, aby činnost v objektech byla co nejméně omezena,

- e) dodání veškerých atestů na výrobky, prohlášení o shodě apod., potřebných pro převzetí díla,
- f) uvedení okolí a prostředí v okolí realizace díla, narušeného prováděnými pracemi, do původního stavu,
- g) teelmik poskytovatele musí být po celou dobu výkonu sjednané práce označen platnou identifikační vizitkou.

Vyskytnou-li se v průběhu realizace plnění překážky, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, zavazují se smluvní strany o tom písemně bez zbytečného prodlení vzájemně informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění.

7. Splnění díla

Nebezpečí škody na díle nese během realizace poskytovatel, ledaže prokáže zavinění ze strany objednatele.

Závazek poskytovatele provést dílo bude splněn písemným předáním řádně a včas provedeného díla objednateli a podpisem zápisu o předání a převzetí díla pověřenými zástupci smluvních stran.

Bude-li dílo vykazovat při předání vady či nedodělky, budou tyto v zápisu o předání specifikovány a bude zde uvedena lhůta k jejich odstranění.

V případě dle předchozího odstavce se dílo považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla po odstranění vad a nedodělků pověřenými zástupci smluvních stran.

8. Smluvní sankce

V případě prodlení poskytovatele s nástupem na opravy vadného zařízení nebo nástupem na odstranění závady o více než 24 hodin, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] za každý i započatý den prodlení, a to za každý případ prodlení zvlášť.

V případě prodlení poskytovatele s odstraněním závady, která způsobilanefunkčnost zařízení, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] za každý i započatý den prodlení, a to za každý případ prodlení zvlášť.

Uhrazením smluvní pokuty není žádným způsobem dotčen nárok objednatele na náhradu celé případně vzniklé škody.

V případě pozdní úhrady faktury poskytovatel objednatelem se objednatel zavazuje uhradit poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši [REDAKCE] Hz dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným dokladem (fakturou), splatnost smluvní pokuty činí 30 dní ode dne jeho doručení povinné straně.

9. Záruka za dílo

Poskytovatel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené zadáním objednatele, obsahem nabídky poskytovatele, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na dílo, a to po dobu poskytnuté záruky od jeho předání objednateli.

Poskytovatel poskytuje na provedené servisní práce a na použité náhradní díly záruku 24 kalendářních měsíců.

Objednatel má vůči poskytovateli tato práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad,
- b) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby,
- c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny, odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
- d) právo na odstoupení od smlouvy v případě, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla.

10. Závěrečná ujednání

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na období od 1. 6. do 30. 6. 2023.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných číslovaných dodatků, akceptovaných oběma smluvními stranami.

Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, v platném znění.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, majících stejnou platnost, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a poskytovatel 1 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují jejich oprávnění zástupci svými podpisy.

Příloha č. 1: Přehled systému EPS ve správě TO FN HK

V Hradci Králové dne 01.06.2023


Hradci Králové dne 30.05.2023

Za objednatele:

Za poskytovatele:



.....
Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Alešem Hermanem, PhD.
ředitel



.....
AG COM, s.r.o..
Ing. Petr Kovanda
jednatel

EPS včetně příslušenství ve FN Hradec Králové

Číslo budovy	Název budovy	Typ ústředny	Umístění ústředny	Ovládaná zařízení	Typy a počty jednotlivých prvků technického vybavení
1	Ortopedie	MHU 109	1. patro - insp. pokoj operačních sester	žádání, EPS rozvody pouze na operačních sálech v 1. patře a v přízemí	tlačítkový hlásič MHA141 - 5 ks, kouřový ionizační hlásič MHG141 - 20 ks
5	FUP	MHU 111	FUP - přízemí hlavního vchodu	spuštění domácího rozhlasu, zapnutí větrání CHÚC, signál pro otevření okna na schodišti ve 3. NP, větrací klapka na druhém schodišti, ovládání el. zámku dveří v suterénu pozice 1107	tlačítkový hlásič MHA141 - 43 ks, kouřový hlásič optický MHG243- 139 ks, kouřový hlásič optický MHG261 - 85 ks, hlásič technologický MHG942 - 4 ks, skříň releová MHY918 - 3 ks, akumulátor 12V/18Ah - 2 ks, akumulátor 12V/24Ah - 2 ks, převodník UDS1100 - 1 ks
5A	USL	společná s budovou 5		spuštění telefonního hlásiče, 6x signál pro MaR	
7	Psychiatrická klinika	MHU 110, obslužné tablo	recepce u hlavního vchodu, (tel.4168), tablo na sesterně v uzavřeném oddělení	vypnutí VZT, spuštění 2ks požárních ventilátorů na schodištích, otevření větracích mřížek na schodištích, zapnutí nouzového osvětlení, odblokování 4ks dveří od filtru, spuštění rozhlasu - poplachové hlášení, spuštění telefonního hlásiče	tlačítkový hlásič MHA141 - 26 ks, kouřový hlásič optický MHG243- 112 ks, kouřový hlásič optický MHG261 - 16 ks, tablo obsluhy MHS811 - 1 ks, kouřový hlásič teplotní MHG362 - 12 ks, skříň releová MHY907 - 1 ks, MHY908 - 1 ks akumulátor 12V/18Ah
8	Neurologická klinika	MHU 110, obslužné tablo	recepce u hlavního vchodu, tablo v 1. patře na JIP	vypnutí VZT, spuštění 2 ks požárních ventilátorů na schodištích, otevření větracích mřížek na schodištích, zapnutí nouzového osvětlení, odblokování 12 ks dveří, spuštění rozhlasu - poplachové hlášení, spuštění telefonního hlásiče, signál pro evakuační výtah, 5x siréna v suterénu	tlačítkový hlásič MHA141 - 45 ks, kouřový hlásič optický MHG261 - 143 ks, tablo obsluhy MHS811 - 1 ks, skříň releová MHY907 - 2 ks, MHY908 - 1 ks akumulátor 12V/18Ah, siréna Piezo - 5 ks
9	PGK	MHU 110	1.NP JIP	hl, schodiště: světlík, 2 ks požární ventilátory, boční schodiště: okno a pož. ventilátor, 3x lůžkový výtah, spuštění rozhlasu, 3x vstupní dveře, 1x aut. dveře v místnosti A125	tlačítkový hlásič MHA141 - 39 ks, tlačítkový hlásič MHA901 - 15 ks, kouřový hlásič optický MHG243 - 84 ks, kouřový hlásič teplotní MHG341 - 2 ks, skříň releová MHY907 - 3 ks
10	Interní obory	MHU 111, obslužné tablo	přízemí - kartotéka, tablo na informacích budovy Emergency	schodiště střed -světlík, okna na bočních schodištích, v prostoru vstupu vedle Emergency a v prostoru občerstvení, dveře nouzového vchodu v prostoru průchodu do budovy Výukového centra, lůžkové výtahy, požární rozhlas, 2x kouřová vrata u výtahů, el.zámky nouzových východů, odblokování magnetů u dveří v 1. patře v kóridoru směrem na onkologii a v suterénu u výtahů, Lékárna - ovládání 3 ks protipožárních rolet, siréna	tlačítkový hlásič MHA141 - 102 ks, kouřový hlásič optický MHG243- 334 ks, hlásič MHG861 - 7 ks, tablo obsluhy MHS811 - 1 ks, kouřový hlásič teplotní MHG362 - 33 ks, lineární kouřový hlásič MHG661 - 5 ks, multisenzorový hlásič MHG861 - 2 ks, skříň releová MHY907 - 4 ks, MHY908 - 2 ks, houkačka akustická v lékárně - 1 ks,
11	Stomatologie	MHU 109	přízemí - kartotéka	2x pož. ventilátor na schodišti, 1x uzavření dveří průchodu do nové přístavby v 1. patře	tlačítkový hlásič MHA141 - 14 ks, kouřový hlásič optický MHG241- 37 ks, skříň releová MHY908 - 1 ks, izolátor MHY302 - 2 ks

EPS včetně příslušenství ve FN Hradec Králové

Číslo budovy	Název budovy	Typ ústředny	Umístění ústředny	Ovládaná zařízení	Typy a počty jednotlivých prvku technického vybavení
14	Plicní pavilon	MHU 110	3. patro - GMK-JIP inspekční pokoj, č. m. 453	ovládání výťahů, 2x el.okna na JIP, telefonní hlásič,, ventilátor, uzavření elektromag.ventilu na hl.přívodu vody v suterénu ve strojovně VZT, hlášení přes info systém sestra-pacient	tlačítkový hlásič MHA141 - 35 ks, kouřový hlásič optický MHG243 - 66 ks, kouřový hlásič teplotní MHG362 - 12 ks, člen akční relé MHY910 - 1 ks, obslužné pole požární ochrany MHY912 skříň releová MHY907 - 2 ks, siréna AF/R/S - 12 ks
15, 24	CT, OVS	MHU 109	CT přízemí - personální vstup	žádná	tlačítkový hlásič MHA141 - 8 ks, kouřový hlásič optický MHG243 - 43 ks, kouřový hlásič teplotní MHG341 - 1 ks, člen akční relé MHY910 - 4 ks, skříň releová MHY907 - 2 ks, bud. 24-akční člen Piezo (siréna) - 5 ks
18	Dětská klinika	MHU 111	přízemí - kartotéka DCH, tablo na JIP větší děti	postupně spuštění domácího rozhlasu, zapnutí nouzového osvětlení, spuštění větrání CHÚC (hlavní schodiště, ventilátor v chodbě k vedení kliniky, otevření okna na schodišti nahoře), odpojení napájení zámku EKV (v každém podlaží 3x katry na schodišti a do oddělení), odblokování únikových dveří na nouzové venkovní schodiště a zavření světlíků nad těmito dveřmi (v každém patře 2x).	tlačítkový hlásič MHA141- 63 ks, kouřový hlásič tepelný MHG361- 10 ks, kouřový hlásič optický MHG261 - 381 ks, tablo obsluhy MHS811 - 1 ks, kouřový hlásič teplotní MHG362 - 4 ks, skříň releová MHY907 -3 ks, MHY908- 1 ks, akumulátor 12V/18Ah
21	Chirurgický pavilon - nové op. sály, nová strojovna VZT nad op. sály, vrátnice, rozvodna NN	MHU 111, obslužné tablo	1. patro - hlavní vrátnice, tablo na informacích Emergency	hlavní schodiště - suterén velký odvětrávací ventilátor a odvětrávací klapka nahoře, 3. patro Výstup ze schodiště (žádveří u operačních sálů) - odvětrávací ventilátor, 7x siréna, suterén 2 x dveře, rozhlas, odstavení provozní vzduchotechniky v nové strojovně VZT na sřeše nad sály, telefonní informace o požáru požárnímu technikovi a vedoucímu velínu	opticko kouřový hlásič MHG243 - 38 ks, opticko kouřový hlásič MHG261 - 3 ks, tlačítkový hlásič MHA141 - 10 ks, signální siréna - 7 ks, releová skříň - 2 ks, akumulátor 12V/18Ah - 3 ks, akumulátor 12V/24Ah - 2 ks, telefonní hlásič ATH - 1 ks, zdroj SMPSW K15/1.7 A 12V - 1 ks, zdroj AXSP K40/5A 24V-1ks
21	Chirurgický pavilon - Vazografie- přízemí			odpojení provozní vzduchotechniky oddělení Vazografie, spuštění evakuačního rozhlasu, otevření dveří, spuštění vzduchotechniky v únikové cestě (schodiště)	opticko kouřový hlásič MHG261 - 54 ks, tlačítkový hlásič MHA141 - 7 ks
22	ÚKBD I.	MHU 106	přízemí - únik, schodiště A	ovládání dvou bočních vchodů ve vrátnici jsou však umístěny tři třířizové vypínače k ovládání tří ventilátorů umístěných v suterénu jednotlivých schodišť a větracích klapek ve vrchním poschodí na schodišti. Toto odvětrání není napojeno na EPS	tlačítkový hlásič MHA102- 31 ks, kouřový hlásič MHG120- 27 ks, kouřový hlásič MHG181 - 5 ks, MHS805 - 1 ks, MHS103 - 1 ks, ATH - 1 ks, MHS407 - 33 ks
22	ÚKBD II.	MHU 106	přízemí - únik, schodiště B		tlačítkový hlásič MHA102 - 21 ks, kouřový hlásič MHG120-26 ks, kouřový hlásič MHG181 - 3 ks, kouřový hlásič MHG220 - 11 ks, MHS805 - 1 ks, MHS103 - 1 ks, ATH - 1 ks, MHS407 - 30 ks

EPS včetně příslušenství ve FN Hradec Králové

číslo budovy	Název budovy	Typ ústředny	Umístění ústředny	Ovládaná zařízení	Typ a počty jednotlivých prvků technického vybavení
23	Onkologie	MHU 117	přízemí - recepce	požární ventilátory a odvětrání na schodištích, ovládání strojeven VZT, v 7. NP ovládání dveří, v suterénu ovládání dveří místnost UPS a zadní posuvná vrata, ovládání výtahů 3 a 4 a VZT v šachtě výtahů	kouřový hlásič optický MHG241 a 243 - 213 ks, hlásič optický s izolátorem MHG261 - 53 ks, teplotní hlásič MHG341 a 361 - 32 ks, tlačítkový hlásič MHA141 - 71 ks, akční člen relé MHY910 - 1 ks, akční člen relé MHY922 - 4 ks, releová skříň MHY908 na lince RS485 - 1 ks, obslužné tablo MHS811 - 1 ks, LU3 59 kouřových, 1 teplotní, 7 tlačítek
27	Dialyzační středisko	společná s budovou 23		telefonní hlásič, POZOR - volat MaR - 7. NP vzduchotechnika - vypnout klimatizaci	tlačítkový hlásič MHA141 - 8 ks, kouřový hlásič optický MHG241 - 34 ks, kouřový hlásič teplotní MHG341 - 1 ks, člen akční relé MHY910 - 1 ks, ATH - 1 ks
28	Emergency	MHU 110	přízemí - recepce	ovládání výtahů, pož. ventilátor, odjištění zámků u únikových dveří v přízemí u schodiště, odblokování magnetů u 4 dvoukřídlých dveří na JIP a odblokování dveří v 1. patře na chodbě, telefonní hlásič. Pozor - v přízemí m.č.138 - rozvodna slaboproud-nutno volat krizový management - odblokování kódu	tlačítkový hlásič MHA141 - 25 ks, kouřový hlásič optický MHG243- 69 ks, hlásič optický MHG261- 6 ks, MHG262- 3 ks, obslužné pole požární ochrany MHY912- 1 ks, skříň releová MHY907 - 2 ks, MHY908 - 1 ks, sirény - 3 ks, světelný maják - 5 ks
SN/4	Rehabilitace	MHU 111	přízemí - insp. pokoj sester	ovládání vstupních dveří (3 ks) do oddělení a dveří na chodbě (1 ks), signalizace na vrátnici	tlačítkový hlásič MHA141 - 28 ks, kouřový hlásič těžký MHG262 - 8 ks, kouřový hlásič MHG283 - 152 ks, teplotní hlásič MHG341- 8 ks, signální svítidlo MHS407- 107 ks, MHZ 801 - 2 ks
13	Transfuzní odděl.	MHU 117	3.NP expedice, 1.NP rozvodna EPS	vyhlašuje požární poplach akusticky sirénami vypíná provozní vzduchotechniku, uzavírá pož. klapy ve vzduchotechnických potrubích a sténové uzávěry, uzavírá provozně otevřené dveře 131/132, ovládá výtahy V1, V2, který nemají evakuační funkci, jejich sjezd do 1.NP, otevření dveří a blokáce proti dalšímu použití, otevírá dveře mezi m.č.111 a m.č.112 v 1.NP otevírá posuv. dveře mezi m.č.415 a m.č.423 v 4.NP	Hlásiče optický, teplotní, diferenční 266, tlačítkové hlásiče 29, ústředna LITES MHU 117, pomocný zdroj 24V/5A, grafická nastav. ALVIS. 1 hlavní a 1 podružné tablo.

Domácí rozhlas s nuceným poslechem ovládaný EPS ve FN Hradec Králové

Č. budovy	Název budovy	Typ systému	Umístění rozhlasové ústředny	Umístění mikrofonního pultu	Reproduktor stropní podhledový	Reproduktor pro montáž na povrch	Regulátor hlasitosti
6, 8A	Patologie, ÚSL	Bosch Plena, 100V	vstupní kancelář FUP	vstupní kancelář FUP	32, 14	120, 45	152, 59
7	Psychiatrická klinika	DEXON, 100V	č. m. 3.006, rozvodna slaboproudu	1x v informace, 1x sesterna č. m. 1-214	68	138	130
9	Neurologická klinika	Bosch Plena, 100V	rozvodna slaboproudu	1x recepce	42	130	140
9	Porodnicko-gynekologická klinika	rozhlasová ústředna	naproti recepci	JIP - pokoj pooperační péče A116	68	44	54
10	Pavilon interních oborů	vícekanálový systém, AUA 5613-04, výrobce TESAUDIO	č. m. A128 - rozvodna NN	1x v informacích u vstupu, 1x JIP 1.patro	168	68	68
18	Dětská klinika	Bosch Plena, 100V	1. patro - č. m. 2-268	1x 1. NP kartotéka, 1x 1. NP informace ambulance, 1x 3. NP denní místnost	28	412	440
21	Pavilon akademika Bedrný - operační sály - 2. patro, vazografie	Baldwin Boxal Vigil2, 100V	suterén - serverovna	1x informace	49, 30	0	13,21
50	Emergency	DEXON, 100V	přízemí - rozvodna elektro přízemí-rozvodna slaboproud, č. m. 138	1x informace, č. m. 102A	43	43	43
CELKEM					535	1000	1120