

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 064 200 21

Číslo objednávky: 3.3.395.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.08.2023	Liberec, ostrovní budova	úprava odkouření plynové kotelny, výměna všech třicestných a čtyřcestných ventilů, výměna oběhových čerpadel		0 NE	jednorázová		652 495,17
Celková cena							652 495,17

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2545

Stavba: Liberec, ostrovní budova - úprava odkouření, výměna třicestných ventilů, čerpadel

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				652 495,17
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	652 495,17	137 023,99
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	789 519,16
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2545

Stavba: Liberec, ostrovní budova - úprava odkouření, výměna třicestných ventilů, čerpadel

Místo: Liberec

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		652 495,17	789 519,16
2022/3/3/2 545	Liberec, ostrovní budova - úprava odkouření, výměna třicestných ventilů, čerpadel	652 495,17	789 519,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova - úprava odkouření, výměna třícestných ventilů, čerpadel

Objekt:

2022/3/3/2545 - Liberec, ostrovní budova - úprava odkouření, výměna třícestných ventilů, čerpadel

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

652 495,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	652 495,17	21,00%	137 023,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

789 519,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova - úprava odkouření, výměna třífázových ventilů, čerpadel

Objekt:

2022/3/3/2545 - Liberec, ostrovní budova - úprava odkouření, výměna třífázových ventilů, čerpadel

Místo:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

652 495,17

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova - úprava odkouření, výměna třicestných ventilů, čerpadel

Objekt:

2022/3/3/2545 - Liberec, ostrovní budova - úprava odkouření, výměna třicestných ventilů, čerpadel

Místo:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

652 495,17

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				0,00
1	K	732331220	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s vyměnitelným vakem bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 500 l	soubor	1,000		0,00
2	K	732422222	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 50/ do 6,0 m / 14,0 m3/h	soubor	2,000		0,00
3	K	732422241	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 80/ do 10,0 m / 47,0 m3/h	soubor	1,000		0,00
4	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	7,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Revize odkouření</i>				
5	K	R 001	Demontáž stávajících ventilů, čerpadel, ohřivače vody a potrubí, likvidace odpadů	kpl	1,000		0,00
6	K	R 003	instalace odkouření kondenzačního kotle nad střechu budovy DN200:	kpl	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: kaskádový systém pro dva kotle 200/80 potrubí 80mm 2m přechod 200/316 revizní kus 200mm potrubí 200mm 24m distanční objímka 200mm kotvící spona AK 200mm inspekční T-kus 200mm ukončení komínu, dešťový límec 200mm kotvící objímky CR 200mm</i>				
7	K	R 004	Úprava potrubí DN 80,50	kpl	1,000		0,00
8	K	R 005	instalace automatické dopouštěcí sestavy Caleffi 553, DN15	kpl	1,000		0,00
9	K	R 002	demontáž stávajícího odkouření kotlů, likvidace odpadů	kpl	1,000		0,00
10	K	R 006	Oprava elektroinstalace napojení čerpadel a regulace topení,	kpl	1,000		0,00
11	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,141		0,00
12	K	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,141		0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
13	K	734111414	Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 50	soubor	8,000		0,00
14	K	734111417	Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 80	soubor	6,000		0,00
15	K	734163426	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 50	soubor	2,000		0,00
16	K	734163428	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80	soubor	1,000		0,00
17	K	734193314	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové pružinové PN 16 do 100°C DN 50	soubor	2,000		0,00
18	K	734193316	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové pružinové PN 16 do 100°C DN 80	soubor	1,000		0,00
19	K	734295015	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné s ručním ovládním G 2	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	734295261	Směšovací armatury solárních a otopných systémů nebo tepelných čerpadel pohony směšovacích ventilů ovládání s vlastní regulací na konstantní teplotu se dvěma čidly napětí 230 V/příkon 3,5 VA 6 Nm/120 sec	kus	3,000		0,00
21	K	734411117	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm	kus	9,000		0,00
22	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,473		0,00
23	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,473		0,00

D **OST 03** Index jednotkových cen - oblast LIB 0,00

24	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	5 483,153		0,00
----	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D **VRN 00** Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

25	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	5 483,153		0,00
----	---	-------	---	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3711794

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6c4a5919-3c95-48b0-81c4-6ceb1aad9f9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.06.2023 14:00:31



ed87d61f-0efa-4f1e-83f9-1fff845a3d53