

Příloha č. 4c Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 Rámcové dohody

Technická zpráva

**„Servis a kontrola klimatizačních a
vzduchotechnických jednotek u OŘ Plzeň 2023-
2025“**

Datum vydání: 23. 3. 2023

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU OBJEDNÁVEK SERVISNÍCH KONTROL

1.1 Účel a rozsah předmětu dodávky

Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných prohlídek, kontrol, revizí a oprav (závad a poruch zjištěných při prohlídkách) doplňkových zařízení infrastruktury – klimatizací a vzduchotechnik ve správě Oblastního ředitelství Plzeň

1.2 Místa plnění

Objednavatel specifikuje v příloze č.1 této technické zprávy místa plnění servisních kontrol.

Servisní kontroly klimatizačních a vzduchotechnických jednotek bude možné provádět v pracovních dnech, v rozmezí minimálně 7:00 – 14:00 hod.

1.3 Termín plnění

Servisní kontroly budou provedeny na základě dílčí objednávky mezi objednatelem a zhotovitelem.

1.4 Podrobný popis jednotlivých služeb

Dodavatel bude provádět pravidelnou kontrolu a údržbu vzduchotechnických, klimatizačních a kondenzačních jednotek dle technologického postupu stanoveného výrobcem.

Servisní kontrola klimatizačních a kondenzačních jednotek musí obsahovat:

- kontrola chodu vnitřní a vnější jednotky – kontrola těsnosti chladicího okruhu
- vyčištění vnitřní a vnější jednotky – kontrola elektroinstalace
- vyčištění filtru vnitřní jednotky
- výměna filtrů s aktivním uhlím a elektrostatických – v případě ztráty funkce
- kontrola ovladače (baterie)
- doplnění chladiva
- kontrola protimrazové ochrany
- Provést zápis ze servisní kontroly.

Servisní kontrola vzduchotechnických jednotek musí obsahovat:

- kontrola čistoty vnitřních ploch, hlavně oběžného kola
- kontrola stavu nátěru
- kontrola stavu těsnění
- kontrola funkčnosti hlavních orgánů
- kontrola stavu a napnutí klínových řemenů
- kontrola stavu filtračních vložek
- kontrola chodu klapek
- kontrola upevnění a chodu servopohonů
- Provést zápis ze servisní kontroly.

Zápis ze servisní kontroly musí obsahovat:

- V jakém objektu se zařízení nachází (Název + RE budovy) + číslo zařízení
- Datum prohlídky
- Kdo prohlídku provedl
- Zjištěné nedostatky
- Opatření k nápravě

2. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 3 této technické zprávy přehled rizik možného ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.

3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 3.1** Zhotovitel se zavazuje provádět servisní kontrolu v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 3.2** Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem na adrese: **www.spravazeleznic.cz V SEKCI „O NÁS / VNITŘNÍ PŘEDPISY SPRÁVY ŽELEZNIC / ODKAZ DOKUMENTY A PŘEDPISY“**

Správa železnic, státní organizace

Centrum techniky a diagnostiky

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

Kontaktní osoba: **XXX**, tel.: **XXX**, mobil: **XXX**

E-mail: typdok@spravazeleznic.cz

Www: tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci „o nás / vnitřní předpisy správy železnic / odkaz dokumenty a předpisy“

4. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Seznam klimatizačních a vzduchotechnických jednotek
Příloha č. 2 Vymezení obvodu OŘ Plzeň
Příloha č. 3 Registr rizik pro CPS (včetně ŽDC)