

Změnový list č.1

Číslo SOD objednatele: 5622052245

Číslo SOD zhotovitele: 22205

Datum předložení zhotovitelem:

13.4.2023

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 1, Brno-město, 602 00 Brno

Zastoupený: společností
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.
 se sídlem Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno

Změna č.1: SO 03 – Stavební práce na objektu ČS

Při realizaci stavebních prací na střeše objektu čerpací stanice byl zjištěn nedostatečný spád stávající střechy (do 0,5%). Norma ČSN 731901 – Navrhování střech (část 3), vyžaduje pro střechu s povlakovou izolací sklon minimálně 3% pro správný odtok vody.

Změnou dojde ke zvýšení tloušťky spádové vrstvy oproti projektové dokumentaci, a nutnosti zvýšení stávající atiky o jeden šár tvarovek ztraceného bednění, většímu vytažení hydroizolace na atiky, větší spotřebě spádové EPS atd. Projektová dokumentace s provedením většího spádu střechy neuvažovala.

Vícepráce:	590 127,51 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč
Změna celkem:	590 127,51 Kč

Finanční dopad změn:

cena dle SOD	50 949 153,30 Kč
Vícepráce:	590 127,51 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč

Vícepráce celkem: 590 127,51 Kč

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

Cena dle dodatku č. 1 51 539 280,81 Kč


100,00%	50 949 153,30 Kč
1,16%	590 127,51 Kč

Přílohy:

V Brně dne:
 Za objednatele:



.....
 za statutární město Brno
 na základě plné moci
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



V Brně dne:
 Za zhotovitele:



.....
 VHS Brno, a.s.

