

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dodávce tepelné energie pro vytápění a
ohřev vody č. 14778

uzavřený mezi:

Název: **Veolia Energie ČR, a.s.**
Se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 318,
Zastoupená: **Ing. Reda Rahma** – obchodní Ředitel na základě pověření ze dne 02.01.2015
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu.
IČO: 45193410
DIČ: CZ45193410
(dále jen „Dodavatel“)

Obchodní firma: **Tělocvičná Jednota SOKOL Praha Dejvice I.**
Se sídlem: Praha 6, Dejvice, Bubenečská 181/4
Zapsaná: ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze sp.zn L 62794
Zastoupená: **Ing. Ondřej Petr, MBA**, starosta a paní **Anna Šilhanová Kuhnová**,
jednatelka
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 6
Číslo účtu:
IČO: 43002188
(dále jen „Odběratel“)

(dále společně také smluvní strany)

Článek I.
Předmět dodatku

1. Dodavatel a Odběratel uzavřeli dne 20. 12. 2012 Smlouvu o dodávce tepelné energie pro vytápění a ohřev vody č. 14778 za účelem dodávky tepelné energie Dodavatelem ze zařízení Odběratele do odběrného místa Odběratele (dále jen Smlouva).
2. Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie pro vytápění a ohřev vody č. 14778 je změna Článku V - Podmínky prodeje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody a změna Článku VI. - Cena a platební podmínky.

Článek V odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Spotřeba tepla pro vytápění a ohřev vody bude měřena a měsíčně odečítána na samostatných kalorimetrech umístěných v kotelně. Dodavatel u měřících zařízení bude pravidelně ověřovat správnost měření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

Článek V se doplňuje o odstavec 7:

Po dobu, kdy měřiče tepla dávají nepřesné údaje, nahradí tyto Dodavatel teoretickým výpočtem GJ, který vypočte dle vzorce:

$$Q = ([kWh]_{\text{(faktura)}} / 10,501 * 0,03408 * 0,88_{\text{(smluvní účinnost)}}) * 0,58_{\text{(poměrná část dle dohody mezi Sokol Dejvice a Restauraci v objektu)}}$$

nebo

$$Q = ([m^3] * 0,03408 * 0,88_{\text{(smluvní účinnost)}}) * 0,58_{\text{(poměrná část dle dohody mezi Sokol Dejvice a Restauraci v objektu)}}$$

Článek VI. odst. 4 se mění následujícím způsobem:

Fakturace dodané tepelné energie na vytápění a pro ohřev teplé vody se bude provádět na základě naměřené spotřeby tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody pro odběrné místo tepelné energie specifikované Přílohou č.1 této smlouvy.

V Článku VI. odst. 5 se mění část:

Platba za služby R2

R2 zahrnuje náklady za činnosti, které tvoří Přílohu č. 2 nájemní smlouvy S01373 uzavřené mezi Odběratelem, jako pronajímatelem, a Dodavatelem, jako nájemcem dne 30.11.2012.

Roční poplatek:

R2 =

V Článku VI. odst. 6.3. se mění část:

Aktualizace R2 bude prováděna jedenkrát za rok a to vždy k 1.1. daného roku. První aktualizace platby R2 bude provedena k 1.1.2016.

3. Součástí tohoto dodatku je změna přílohy č. 4. Technické údaje k odběru.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Smlouvy a příloh jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží Dodavatel a dvě Odběratel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání na základě svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dne 01.06.2016.

13. 6. 2016
V Praze dne.....

Za Dodavatele:

Ing. Reda Rahma
obchodní Ředitel na základě pověření

14. 6. 2016
V Praze dne.....

Za Odběratele:

Ing. Ondřej Petr, MBA
starosta

Anna Šilhanová Kuhnová
jednatelka

Příloha č. 4

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

Číslo smlouvy: **14778**

Název OM: SOKOL Dejvice - kotelna
číslo odběrného místa: G908 - 001/001 - Sokol

Místo předání:

Dodávka tepla pro odběrné místa je splněna v místě: výstupu rozvodu ÚT a TV z místnosti kotelny.

Parametry dodávané teplotonosné látky:

Teplotonosná látka:	horká voda	
Sjednaný výkon:		kW
Maximální teplota přívodu v otopném období:	80,0	°C
Maximální teplota pro TV:	60,0	°C
Minimální teplota pro TV:	45,0	°C
Teplota zpátečky nesmí překročit:	55,0	°C
Maximální tlak soustavy:	0,3	MPa
Minimální tlak soustavy:	0,25	MPa
Hmotnostní průtok	1,755	kg/s

Měření:

Dodávka tepla je měřena v místě: výstupu rozvodu ÚT a TV z místnosti kotelny.

Měřicí zařízení: kalorimetr pro TV a kalorimetr pro ÚT

Dodávka doplňovací vody (teplotonosné látky) do systému ÚT: není měřena

Dodavatel a Odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.