

Příloha č. 1 k objednávce 23_63520

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum:

Celsia, s. r. o.

Michálkovická 1959/86

710 00 Ostrava

IČO: 25907590

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4223/2022 u Vás objednááme práce dle nabídkového listu č. 03/05/2023.

Jedná se o výměnu plynového kotle a s tím spojené práce.

Náklady budou zaúčtovány na zakázku E211HH501VQX

Jedná se o činnost v režimu OUA.

Dohodnutá cena:

Termín: do 7/2023

Příloha: - Nabídkový list 03/05/2023 ze dne 30.5.2023
- Stav a řešení tepelného zdroje

Nabídkový list 03/05/2023

Číslo zakázky	72023		
Název majetku	Frýdek Místek, T.O.	inventární číslo	6000385490
zahájení prací	06 / 2023	ukončení prací	07 / 2023
popis provedených prací - Přípr.prac., spuštění vody systému, odpoj.a likvidace stáv.technologie, demont.stáv.kotle, rozvodů,odvoz odpadů, zednické práce montáž plyn.kotle, úprava stáv.rozvodů, odkouření, napojení na rozvody ÚT, fitinky, MaR, expanze - zůstává původní, odpad kondenzátu, natlakování systému, mont.regulace, top.zkouška.			

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA
Oprava tepelných zdrojů					
Instalatérské, topenišské a plynářské práce	Opravné práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS			
Doprava					
	Sazba za provoz vozidla	km			
	Sazba za ztrátu času	hod			
Soupis ostatních nákladů dle dokumentace					
	Plynový kondenzační kotel Viesmann 24kW	ks			
	Fitinky STP, KK - ÚT	celek			
	Magnetický filtr	celek			
	Napojení plynovodu a kotle Cu press, KK,	celek			
	Odvod kondenzátu	celek			
	Zdící mater, mont.pěna	celek			
	Elmateriál,kabeláž,	celek			
	Rev. Plyn, komín	ks			
	Napoj.odkouř. reviz.kus koleno 90st, přímý dl 1m,koncovka	celek			
	Cena za zakázku celkem				



SŽ, O.Ř. Ostrava

Stav a řešení tepelného zdroje – Frýdek Místek, T.O.

Na základě prováděného servisu – odstraňování závad plynového zařízení a jeho velmi časté frekvence v minulém období (2021, 2022, 2023) v objektu T.O. ve Frýdku Místku navrhujeme řešit zajištění spolehlivosti provozu výměnou stávajícího tepelného zdroje – Dakon DUA 24 – RT za nový, úsporný, ekologicky výhodnější, kondenzační spotřebič.

Stávající plynový kotel je využíván již 21. rokem a je tedy již značně opotřebován a to i z důvodu, že k zajištění provozu objektu T.O. je spotřebič užíván v podstatě nepřetržitě s výjimkou letních měsíců avšak i v jejich průběhu se objevuje potřeba občasného provozu z důvodů zajištění hygienických podmínek pracovníků při nepříznivém počasí a tím pádem i použitelnosti pracovních oděvů.

Vzhledem k tomu, že tento typ plynových kotlů se nevyrábí již více než 15 let, není již běžně zajišťován příslušnými náhradními díly, spolehlivost provozu není tedy plnohodnotná.

U nově nainstalovaného kotle je navíc poskytována záruční doba 24 měsíců a kromě, z toho plynoucích snížených nákladů na provoz, je zde úspora cca 25 - 30% díky nižší spotřebě topného plynu. Současně bude využit stávající expanzní systém a dále systém MaR, což snižuje náklady na samotnou výměnu. Osvědčené a spolehlivé kotle Viessmann jsou využívány v mnoha dalších instalacích v dalších topných zdrojích ve správě OŘ Ostrava, což zjednodušuje zajištění případných náhradních dílů a dělá jejich provoz bezpečnější a spolehlivější.

V Ostravě, 29.5.2023