

K budově evid. č. 038 ETK – strojovna TS a budově evid. č. 035 – Budova skladu a kotelny

Organizační zajištění požární bezpečnosti

- v objektu bude zajištěna preventivní požární hlídka v počtu 1 velitel + 2 členové, bude zajištěna jejich odborná příprava dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
- v objektu platí zákaz kouření a vstupu s otevřeným plamenem;
- budou zajištěny trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů;
- u vnějšího nadzemního hydrantu bude umístěno 5 ks požárních hadic C52 a 2 ks proudnic a klíč na požární armatury;
- v objektu (v budově) může být celkem **max. 250 osob**;
- objekt bude vybaven 6 ks přenosných hasicích přístrojů práškových á 6 kg;
- po dobu trvání akce budou únikové cesty volné – vstupní dveře na únikových cestách budou otevřené, zajištěné proti zavření.

Základní povinnosti preventivní požární hlídky

- dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně v průběhu konání akce a při vzniku požáru provádí nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolá jednotku požární ochrany a zúčastňuje se likvidace požáru;
- zabezpečí případnou evakuaci osob;
- zajistí trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce;
- zajistí volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům a to po celou dobu akce, po kterou se v prostoru vyskytují účastníci akce;
- je povinna informovat organizátora akce při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku;
- zajistí podmínky pro ohlášení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje (např. umožněním přístupu ke spojovacím prostředkům).