

 Dopravní podnik hlavního města Prahy	SMĚRNICE 17-2012-02
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany	
Účinnost od:	15. února 2016
Závaznost:	všechny útvary DP a cizí organizace
Zrušuje se:	Směrnice 17-2012-01
VÚ zpracovatele:	
Zpracovatel:	
Spolupracující útvary:	- - -
Schvalovatel:	Ing. Jaroslav Ďuriš, generální ředitel

Účel

Tato norma stanovuje organizaci zabezpečení požární ochrany v DP. Upravuje vytvoření vlastního organizačního systému v DP, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO. Účelem tohoto systému je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví zaměstnanců a jiných osob, ochranu majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Tato norma obsahuje přiřazení úkolů v oblasti PO k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti. Přitom se vychází z kategorií požárního nebezpečí a rozsahu provozovaných činností.

Obsah

1	Seznam zkratk a definic	2
1.1	Zkratky.....	2
1.2	Definice	3
2	Matice odpovědnosti	4
3	Požadavky na odbornou kvalifikaci a odbornou činnost při obsluze, kontrole, údržbě a opravách technických a technologických zařízení.....	4
3.1	Požadavky na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení	4
3.2	Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení	4
3.3	Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností	5
4	Systém provádění preventivních požárních prohlídek a provádění cvičných požárních poplachů.....	5
4.1	Lhůty preventivních požárních prohlídek	5
4.2	Záznam o preventivní požární prohlídce.....	5
4.3	Provádění cvičných požárních poplachů	6
5	Zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době	6
6	Určení ohlašoven požárů v DP	6
6.1	Stanice metra	6
6.2	Technická centra OSM.....	6
6.3	Depa metra a OZM	6
6.4	Vozovny tramvají.....	6
6.5	Měnírny tramvají	7
6.6	Garáže autobusů.....	7

6.7	ÚD Hostivař	7
6.8	Ostatní objekty	7
7	Rozsah provozovaných činností v DP a jejich začlenění do kategorií podle požárního nebezpečí	7
7.1	Provozované činnosti	7
7.2	Začlenění provozovaných činností	7
7.3	Zajištění požární bezpečnosti	8
7.4	Dodavatelské činnosti	8
8	Útvary a zaměstnanci pověřeni zajišťováním PO	8
8.1	Bezpečnostní ředitel	8
8.2	Útvar 600200 – Hasičský záchranný sbor	8
8.3	Preventisté PO	8
8.4	Preventivní požární hlídky	9
9	Odpovědnost za plnění povinností v PO	9
9.1	Povinnost představenstva DP v oblasti PO	10
9.2	Povinnosti zaměstnanců v oblasti PO	11
9.3	Povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti PO	11
9.4	Školení a odborná příprava zaměstnanců o PO	13
10	Dokumentace PO	13
10.1	Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím	14
10.2	Posouzení požárního nebezpečí	14
10.3	Požární řád	14
10.4	Požární poplachové směrnice	14
10.5	Požární evakuační plán	15
10.6	Dokumentace zdolávání požárů	15
10.7	Řád ohlašovny požárů	15
10.8	Požární kniha	16
10.9	Další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti	17
10.10	Požárně technické charakteristiky	17
11	Požadavky požární bezpečnosti při pracích s nebezpečím vzniku požáru	17
12	Požárně bezpečnostní zařízení a hasební prostředky	18
12.1	Elektrická požární signalizace a zařízení dálkového přenosu	18
12.2	Požární klapky a požární stěnové uzávěry	19
12.3	Skrápěcí zařízení	20
12.4	PBZ, která se mohou vyskytovat v obchodních vybavenostech metra	20
12.5	Požární poplachové zařízení	20
12.6	Hasební prostředky	21
13	Závěrečná ustanovení	22
13.1	Upřesnění závaznosti této normy	22
13.2	Související dokumenty	22

1 Seznam zkratk a definic

Níže uvedené zkratky a definice jsou platné pro metodiku zpracovanou touto normou.

1.1 Zkratky

CD.....	Centrální dispečink
ČBÚ	Český báňský úřad
ČÚBP.....	Český úřad bezpečnosti práce
DS.....	dozorčí stanice
EPS.....	elektrická požární signalizace
HZS DP.....	útvar 600200 - Hasičský záchranný sbor
HZS.....	hasičský záchranný sbor
JDCM.....	jednotka Dopravní cesta Metro
JDCT.....	jednotka Dopravní cesta Tramvaje

JPM.....jednotka Provoz Metro

LD lanová dráha

MD Ministerstvo dopravy

MPBP..... místní provozní bezpečnostní předpis

MV Ministerstvo vnitra

OSM..... ochranný systém metra

OZM..... Opravárenská základna metra

PBZ..... požárně bezpečnostní zařízení

PK..... požární klapka

PM přepravní manipulant

PO..... požární ochrana

PSU požární stěnový uzávěr

SPD státní požární dozor

SPT..... samostatný provozní technik

SZ skrápěcí zařízení

ÚB Sokolovská Ústřední budova DP

ÚD Hostivař areál Ústředních dílen v Hostivaři

1.2 Definice

preventista PO osoba, která na základě absolvování odborné přípravy plní úkoly podle ustanovení zákona o PO

útvár 120320..... odd. Provozní dispečink

útvár 120330..... odd. Energeticko-technologický dispečink

útvár 129000..... provozovna LD Petřín

útvár 130110..... odd. Provozní dispečink

útvár 200400..... odbor Technická správa objektů

útvár 238000..... provozovna Vnitropodniková doprava

útvár 240410..... odd. Technologický dispečink

útvár 240420..... stř. Pohotovost

útvár 242000..... služba Sdělovací a zabezpečovací

útvár 245000..... služba Technologická zařízení a OSM

útvár 410320..... odd. Archiv

útvár 400420..... odd. Nákup materiálu a služeb

útvár 400610..... odd. Sklady

útvár 600210..... odd. Odborné služby HZS

útvár 600220..... Jednotky požární ochrany HZS

útvár 600230..... odd. Požární prevence

vyhláška o požární prevenci.....vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

zákon o PO zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

2 Matice odpovědnosti

Činnost	Představenstvo DP	Bezpečnostní ředitel	HZS DP	Vedoucí zaměstnanci	Zaměstnanci útvaru 600230	Zaměstnanci útvaru 600210	Preventisté PO
Odpovědnost za plnění povinností v oblasti PO v DP	X						
Řídí (z pověření generálního ředitele) prostřednictvím podřízených útvarů zabezpečování PO v DP		X					
Zajišťování a provádění plnění povinností v oblasti PO v DP			X				
Odpovědnost za dodržování předpisů PO a provádění potřebných protipožárních opatření na jimi řízených pracovištích				X			
Začlenění provozovaných činností v DP do kategorií požárního nebezpečí					X		
Zpracování příslušné dokumentace PO					X	X	
Provádění preventivních požárních prohlídek					X		X

Legenda: X – odpovídá

3 Požadavky na odbornou kvalifikaci a odbornou činnost při obsluze, kontrole, údržbě a opravách technických a technologických zařízení

3.1 Požadavky na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení

Všichni zaměstnanci DP a pracovníci cizích organizací (dle [bodů 13.1](#) a) b) c)), kteří obsluhují stroje a technická zařízení, musí být před prvním zahájením práce prokazatelně seznámeni s pracovními postupy, bezpečnostními předpisy, návodem k obsluze a příslušnými místními předpisy dle míry provozovaných činností a kategorií požárního nebezpečí. Pokud je k prováděné činnosti zpracována OŘN, MPBP nebo technologický postup, musí být zaměstnanci prokazatelně seznámeni i s těmito dokumenty.

Zaměstnanci, který vstupuje do pracovního poměru bez kvalifikace, zabezpečí vedoucí zaměstnanec získání kvalifikace zaškolením nebo zaučením. Po skončení zaškolení nebo zaučení vydá o tom DP zaměstnanci osvědčení.

Pokud je k prováděné činnosti nutná odborná kvalifikace podle zvláštních předpisů (např. vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., vyhláška MD č. 100/1995 Sb., vyhláška MD č. 101/1995 Sb., vyhláška MV č. 87/2000 Sb.) a zaměstnanec tuto kvalifikaci nemá, nesmí danou činnost provádět.

3.2 Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení

Opravy, kontroly a revize strojů a technických zařízení, včetně revizí elektrických zařízení a hromosvodů, mohou provádět jen ti určené zaměstnanci DP a zaměstnanci odborných firem, kteří mají příslušnou odbornou kvalifikaci podle zvláštních předpisů (např. vyhláška č. 50/1978 Sb., vyhláška č. 91/1993 Sb. apod.). Odborná firma musí splňovat požadavek podnikání podle zvláštního oprávnění k podnikání (např. oprávnění pro provádění revizí, živnostenský list apod.).

3.3 Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

Zajištění požární bezpečnosti při provozu technických a technologických zařízení se prokazuje doklady o jejich kontrolách, údržbě a opravách provedených podle požadavků stanovených obecně závaznými právními a ostatními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců.

Za uvedené doklady se považují:

- a) zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna tyto činnosti provádět,
- b) záznamy o provedené údržbě nebo opravách,
- c) návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
- d) doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů (zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot, textilií, dekorací apod.),
- e) doklady prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními právními předpisy (např. příkazy ke sváření),
- f) požárně technické charakteristiky látek, popřípadě technicko bezpečnostní parametry (viz bod 10.10).

Za vedení dokumentace prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností odpovídají vedoucí útvarů, na které se tato dokumentace vztahuje.

4 Systém provádění preventivních požárních prohlídek a provádění cvičných požárních poplachů

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o PO se provádějí dle § 12 vyhlášky o požární prevenci formou preventivních požárních prohlídek. Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení PO, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o PO. Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu. Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

4.1 Lhůty preventivních požárních prohlídek

Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních DP, kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím (podzemní objekty stanic a tunelů metra), nejméně 1x za 3 měsíce. Tyto prohlídky v uvedených termínech provádějí preventisté PO JPM a JDCM a zaměstnanci útvaru 600230. 1x ročně se provádějí preventivní požární prohlídky v rámci celopodnikové prověrky BOZP a PO. Tyto prohlídky provádí zaměstnanci útvaru 600230.

Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních DP, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 1x za 3 měsíce a v ostatních objektech bez zvýšeného požárního nebezpečí 1x za 6 měsíců. Tyto prohlídky v uvedených termínech provádějí preventisté PO útvarů 200400, 238000, 400610, 129000, JDCT a zaměstnanci útvaru 600230; v depech metra a v OZM provádějí také tyto prohlídky preventisté PO JDCM a JPM a to na pracovištích příslušných jednotek. 1x ročně se provádějí preventivní požární prohlídky v rámci celopodnikové prověrky BOZP a PO. Tyto prohlídky provádí zaměstnanci útvaru 600230.

4.2 Záznam o preventivní požární prohlídce

Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně po jejím provedení. Záznam provádí zaměstnanec útvaru 600230 nebo preventista PO. Při prověrkách PO jsou zjištěné závady uváděny v zápisech z prověrek; v požární knize je uváděn pouze záznam o provedené prohlídce.

Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo technika příslušné oblastní správy útvaru 200400 a záznam o splnění navržených opatření.

4.3 Provádění cvičných požárních poplachů

Cvičným požárním poplachem se prověřuje účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích a požárním evakuačním plánu.

Cvičné požární poplachy v objektech DP se vyhláší na základě plánu cvičných požárních poplachů zpracovávaného útvary 600220 a 600230 na příslušný kalendářní rok. V tomto plánu jsou určeny objekty, na které se cvičný požární poplach vztahuje. Vyhlášení cvičného požárního poplachu musí být předem oznámeno operačnímu a informačnímu středisku HZS hl. m. Prahy a ohlašovně požárů HZS DP v požární stanici Hostivař.

Cvičný požární poplach se vyhláší pro osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu k DP. Po evakuaci zaměstnanců musí být prověřeno, zda skutečně všichni zaměstnanci opustili budovu a shromáždili se na určeném místě. Cvičný požární poplach vyhláší osoba určená **zaměstnancem** útvaru 600230, která má v daném objektu trvalé pracoviště. Záznam o cvičném požárním poplachu musí být zapsán do požární knihy.

5 Zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době

Zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době se provádí v objektech dep metra, OZM, ÚD Hostivař, vozoven tramvají, garáží autobusů, v objektu CD a ÚB Sokolovská prostřednictvím ostrahy objektů.

Povinností ostrahy objektů je zajistit, aby v době pracovního klidu a v době sníženého provozu byla dostatečným způsobem zajištěna požární bezpečnost ve střežených objektech. V rámci pochůzkové činnosti jsou pracovníci ostrahy objektů povinni kontrolovat se zvýšenou pozorností všechny objekty a především pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

V případě vzniku požáru jsou pracovníci ostrahy objektů povinni urychleně přivolat pomoc a zajistit podmínky pro rychlý zásah jednotek PO, včetně zajištění evakuace osob, důležitého materiálu a zařízení.

Při zajišťování ostrahy objektů dodavatelsky musí být ve smlouvě předem stanoveny povinnosti tak, aby bylo dostatečným způsobem zajištěno plnění povinností v PO. Znění smlouvy musí být předem projednáno **se zaměstnanci** útvaru 600200.

6 Určení ohlašoven požárů v DP

Ohlašovny požárů, včetně telefonních čísel, jsou uvedeny v požárních poplachových směrnicích a řádech ohlašoven požárů.

6.1 Stanice metra

Stanoviště provozních pracovníků JPM (PM, DS, SPT) tvoří ohlašovnu požáru pro osoby, které zjistí požár jak ve stanici, tak popřípadě mimo stanici metra.

Požár nebo zadýmení za jízdy osobního vlaku metra oznamuje strojvedoucí na tratích metra vlakovému dispečerovi, v depu výpravčímu nebo dozorcímu depa (provozní předpis D 2/1, příloha č. 1, § 6 – Zadýmení nebo požár osobního vlaku, provozní předpis O 4/1, § 4 – Ohlašování vzniku mimořádné události).

6.2 Technická centra OSM

Ohlašovny požárů v objektech technických center OSM jsou obsazená dispečerská stanoviště.

6.3 Depa metra a OZM

V areálech dep metra a OZM je telefonickou ohlašovnou požáru vnitřní linka 150 - ohlašovna požáru HZS DP v požární stanici Hostivař. Dalšími ohlašovnami požáru jsou stanoviště ostrahy v hlavních vrátnicích.

6.4 Vozovny tramvají

V areálech vozoven tramvají Hloubětín, Kobylisy, Motol, Pankrác, Strašnice, Vokovice, Žižkov, Střešovice je ohlašovna požárů umístěna vždy v hlavní vrátnici vozovny.

Hlášení požárů ze souprav tramvají na veřejných komunikacích se provádí prostřednictvím útvaru 120320 (provozní předpis O 4/2, § 8 – Požár ve voze).

6.5 Měničny tramvají

Hlášení požárů pevných energetických zařízení (měnění tramvají) se provádí prostřednictvím útvaru 120330.

6.6 Garáže autobusů

V garážích autobusů Klíčov, Vršovice, Kačerov a Řepy jsou ohlašovny požárů vjezdové vrátnice s nepřetržitou ostrahou. Tyto jsou vybaveny výstupem nadstavby EPS, kterou ostraha obsluhuje. Dalšími ohlašovnami požárů jsou výpravny řidičů a pracoviště garážmistrů ve směně.

Hlášení požárů z autobusů na veřejných komunikacích se provádí prostřednictvím útvaru 130110 (provozní předpis D 1/3, § 44 – Požár autobusů, provozní předpis O 4/3, § 2 – Ohlášení mimořádné události z jejího místa).

6.7 ÚD Hostivař

Pro objekty v areálu Ústředních dílen je telefonickou ohlašovnou požáru vnitřní linka 150 – ohlašovna požáru HZS DP v požární stanici Hostivař. Dalšími ohlašovnami požárů u JPA a JSVA je výpravna řidičů a pracoviště garážmistra ve směně.

6.8 Ostatní objekty

Budova CD a ÚB Sokolovská - ohlašovnami požárů jsou vstupní vrátnice.

Požár v objektu Orionka a v objektu Švábky se ohlašuje telefonicky přímo operačnímu a informačnímu středisku HZS hl. m. Prahy a HZS DP.

LD Petřín - ohlašovnami požárů jsou dozorny stanic Újezd a Petřín. Vznik požáru nebo zadýmení v prostorách LD Petřín včetně vozů je řešen provozním předpisem L 1/2, § 48 – Požár na lanové dráze.

LD ZOO - pro zaměstnance LD je ohlašovnou požárů operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy a dále vstupní vrátnice do ZOO Praha. Postup při ohlašování požáru je řešen provozním předpisem L 2/2, § 42, a OŘN. Cestující na LD mohou ohlašovat vznik požáru obsluze dolní a horní stanice.

7 Rozsah provozovaných činností v DP a jejich začlenění do kategorií podle požárního nebezpečí

7.1 Provozované činnosti

DP se zabývá především hromadnou přepravou osob a souvisejícími činnostmi zajišťujícími tuto činnost v rámci pražské integrované dopravy. Tato doprava je vedena povrchově a tunely pod městskou zástavbou a je provozována elektrickými soupravami metra, tramvajemi a autobusy. Všechny provozované činnosti jsou zapsány v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce č. 847.

7.2 Začlenění provozovaných činností

7.2.1 Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti dle zákona o PO, § 4, člení do kategorií:

- a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,
- b) se zvýšeným požárním nebezpečím,
- c) s vysokým požárním nebezpečím.

7.2.2 Provozovaná činnost v podzemních prostorách stanic a tunelů metra je vzhledem k velkému množství cestujících, kteří se soustřeďují v těchto prostorách, zařazena dle zákona o PO, § 4 odstavec 3 písmeno e) do kategorie provozovaných činností s vysokým požárním nebezpečím.

7.2.3 Řada provozovaných činností v objektech technických center OSM, dep metra, OZM, ÚD Hostivař, vozoven tramvají, garážích autobusů, skladech JZ a v dalších provozech, při provádění údržby a oprav vozů, zařízení a staveb, při skladování a manipulaci s hořlavými a hoření podporujícími látkami, při provádění požárně nebezpečných činností atd., je zařazena do kategorií provozovaných činností se zvýšeným požárním nebezpečím (zákon o PO, § 4 odstavec 2). Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím jsou zařazeny i výškové administrativní budovy – CD, ÚB Sokolovská, budovy A na depu Kačerov a Hostivař.

7.2.4 Doklady o začlenění provozovaných činností v DP do kategorií požárního nebezpečí jsou uloženy v útvaru 600230 (viz **bod 10.1**).

7.3 Zajištění požární bezpečnosti

Provozované činnosti v DP vyžadují z hlediska rozsahu činností a z hlediska výše uvedených začlenění do kategorií zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí, a dále s důrazem na bezpečnost cestujících, zajištění požární bezpečnosti jak po stránce preventivní, tak i represivní ve vztahu k povinnostem stanoveným zákonem o PO.

7.4 Dodavatelské činnosti

V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím odpovídá za dodržování požární bezpečnosti právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává. Stanovení podmínek požární bezpečnosti zajišťuje útvar 600200.

8 Útvary a zaměstnanci pověřeni zajišťováním PO

Plnění zákonných povinností v oblasti PO zajišťuje v DP úsek bezpečnostní.

8.1 Bezpečnostní ředitel

Řídí (z pověření generálního ředitele) prostřednictvím podřízených útvarů zabezpečování PO v DP, přiřazuje úkoly v oblasti PO k určeným funkcím a dbá na kvalifikaci a odbornou způsobilost zaměstnanců řízených útvarů v oboru PO.

Předkládá generálnímu řediteli požadované zprávy, hlášení a zápisy z kontrol PO, které byly provedeny v prostorách a objektech DP útvary DP nebo orgánem státního požárního dozoru.

Zastupuje nebo zajišťuje zastoupení (z pověření představenstva DP) na jednáních o PO s orgány státní správy a jinými právníckými osobami.

Zajišťuje plnění dalších úkolů v oblasti PO stanovené generálním ředitelem.

8.2 Útvar 600200 – Hasičský záchranný sbor

Členění tohoto útvaru, poslání a působnosti jsou uvedeny ve směrnici Poslání a působnosti útvarů DP.

8.3 Preventisté PO

K zabezpečování úkolů PO na pracovištích jsou ve smyslu § 11 odstavce 6 zákona o PO ustanoveni preventisté PO. Preventisty PO určuje příslušný vedoucí útvaru po předchozím projednání s útvaru 600230. Preventisté PO vykonávají svoji činnost na základě absolvování odborné přípravy, musí být seznámeni s pracovišti, kde budou činnost vykonávat a se svými povinnostmi. Preventisté PO jsou metodicky vedeni odborně způsobilými osobami v PO a techniky PO útvaru 600230.

8.3.1 Povinnosti a úkoly preventistů PO JPM a JDCM

- Provádět pravidelné kontroly zajištěnosti PO svěřeného úseku. Provedení kontroly a zjištěné závady zapisovat do požární knihy, stanovit opatření a určit termín k odstranění závad. O zjištěných závadách uvědomit odpovědného **zaměstnance**. Kontrolovat odstranění závad.
- Vést požární knihu a 1x za tři měsíce ji předkládat ke kontrole určeným vedoucím zaměstnancům.
- Zúčastňovat se 1x za rok odborné přípravy a zúčastňovat se porad preventistů PO, které svolává útvar 600230.
- Zajišťovat vyvěšení dokumentace PO dle pokynů **zaměstnanců** útvaru 600230. Veškeré změny, které jsou v rozporu s údaji uvedenými v této dokumentaci, hlásit útvaru 600230, který zajistí zapracování změn a obnoví dokumentaci PO.
- Vést přehled o umístění hasicích přístrojů; zajišťovat ve svém úseku zpřístupnění místností pro kontrolu hasicích přístrojů odbornou firmou; zajišťovat případnou výměnu hasicích přístrojů dle pokynů útvaru 600200.
- Vést seznam členů preventivních požárních hlídek a zaměstnanců určených pro výkon požárního dohledu při provádění svářečských a obdobných prací; sledovat platnost této odborné přípravy a tohoto školení. Objednávat odbornou přípravu preventivních požárních hlídek u útvaru 600230 tak, aby členové hlídek byli 1x ročně proškoleni.
- Vést přehled o školení PO vedoucích zaměstnanců a sledovat platnost tohoto školení. Při nástupu nového vedoucího zaměstnance do funkce objednat jeho proškolení u útvaru 600230. Objednávat školení vedoucích zaměstnanců svého útvaru u útvaru 600230 tak, aby vedoucí zaměstnanci byli proškoleni minimálně 1x za tři roky.

- h) Předložit útvaru 600230 před zahájením školení vyplněné prezenční listiny se jmény zaměstnanců, kteří se zúčastní školení vedoucích zaměstnanců o PO nebo odborné přípravy preventivních požárních hlídek.
- i) Zasílat útvaru 600230 kopie dokladů o provedeném školení zaměstnanců o PO.
- j) Vést seznam **zaměstnanců** oprávněných vydávat příkaz k provádění svářečských a obdobných prací a každoročně tento aktualizovaný seznam zaslat útvaru 600230.
- k) Zajistit přístup do prostor svěřeného úseku při prověrkách BOZP a PO, spolupracovat při zajišťování odstranění zjištěných závad, písemné zprávy o odstranění závad nebo zdůvodnění nedodržení stanovených termínů odstranění závad zasílat útvaru 600230.
- l) Plnit další úkoly uložené na poradách preventistů PO.

8.3.2 Povinnosti a úkoly preventistů PO útvarů 200400, **238000**, **400610**, 129000, **250000**

- a) Provádět pravidelné kontroly zajištěnosti PO svěřeného úseku. Provedení kontroly a zjištěné závady zapisovat do požární knihy, stanovit opatření a určit termín k odstranění závad. O zjištěných závadách uvědomit odpovědného **zaměstnance**. Kontrolovat odstranění závad.
- b) Předkládat 1x za tři měsíce požární knihu ke kontrole přímému nadřízenému.
- c) Zúčastňovat se 1x za rok odborné přípravy a zúčastňovat se porad preventistů PO, které svolává útvar 600230.
- d) Zajišťovat vyvěšení dokumentace PO dle pokynů **zaměstnanců** útvaru 600230. Veškeré změny, které jsou v rozporu s údaji uvedenými v této dokumentaci, hlásit útvaru 600230, který zajistí zapracování změn a obnoví dokumentaci PO.
- e) Zajišťovat ve svém úseku zpřístupnění místností pro kontrolu hasicích přístrojů odbornou firmou.
- f) Zajistit přístup do prostor svěřeného úseku při prověrkách BOZP a PO, spolupracovat při zajišťování odstranění zjištěných závad, písemné zprávy o odstranění závad nebo zdůvodnění nedodržení stanovených termínů odstranění závad zasílat útvaru 600230.
- g) Plnit další úkoly uložené na poradách preventistů PO.

8.4 Preventivní požární hlídky

Preventivní požární hlídky se zřizují v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím a v prostorách, resp. v objektech, kde je zřízení hlídky nutné z důvodu zajištění evakuace osob. Hlídky se zřizují na dobu trvalou nebo na dobu trvání požárně nebezpečné činnosti. Na pracovištích s vícesměnným provozem musí být jmenováno více preventivních požárních hlídek tak, aby jejich činnost byla zajištěna ve všech směnách. Zaměstnance do preventivní požární hlídky určuje na základě požadavku útvaru 600230 vedoucí útvaru, pro který se hlídka zřizuje.

Úkoly preventivní požární hlídky:

- a) Dohlíží na dodržování předpisů o PO.
- b) V případě vzniku požáru provádí nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolává jednotku PO a podle svých možností a s ohledem na vlastní bezpečnost provádí hašení požáru.

Vedoucí útvarů, ve kterých jsou preventivní požární hlídky zřízeny, odpovídají za to, že v hlídkách jsou zařazeni pouze zaměstnanci s platnou odbornou přípravou.

9 Odpovědnost za plnění povinností v PO

Ve smyslu ustanovení zákona o PO zabezpečuje DP jako právnická osoba plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti v oblasti PO jako nedílnou součást své řídicí, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňuje zjištěné nedostatky.

Za plnění povinností v oblasti PO odpovídá představenstvo DP.

Za dodržování předpisů PO a provádění potřebných protipožárních opatření odpovídají rovněž vedoucí zaměstnanci DP, na jimi řízených pracovištích, na všech stupních řízení.

Při nepřítomnosti vedoucího zaměstnance je povinen zabezpečovat jeho úkoly při plnění povinností v oblasti PO jeho stanovený zástupce. V odpoledních a nočních směnách, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, při současné nepřítomnosti vedoucího útvaru i jeho zástupce a na odloučených pracovištích plní povinnosti vedoucího zaměstnance nejvýše funkčně postavený **zaměstnanec** útvaru

přítomný na pracovišti. Tím však není dotčena odpovědnost vedoucích zaměstnanců za zabezpečení PO na pracovištích jimi řízených.

Zaměstnanci DP jsou povinni k zajištění požární bezpečnosti dodržovat pokyny a příkazy vedoucího zaměstnance a stanovené povinnosti uvedené ve vnitřních normách, v dokumentaci PO (požární poplachové směrnice, požární řád, požární evakuační plán atd.), v technologických postupech, návodech k údržbě a obsluze a dbát všeobecných podmínek požární bezpečnosti. Při tom také dbají o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví, o bezpečnost a zdraví jiných osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání.

Za zajištění PO v prostorách a objektech, které DP zapůjčil nebo pronajal k užívání a provozování činnosti jiným právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám, odpovídají tyto osoby, pokud není smlouvou stanoveno jinak.

Provozuje-li činnost v prostorách více právnických a podnikajících fyzických osob, plní povinnosti v oblasti PO na místech, které užívají společně, vlastníci těchto prostor, není-li smlouvou stanoveno jinak.

Odpovědnost vedoucích zaměstnanců za PO nelze přenést na zaměstnance pověřené zabezpečováním PO.

9.1 Povinnost představenstva DP v oblasti PO

- a) Zajišťovat dodržování ustanovení obecně závazných právních a ostatních předpisů o PO a jiných předpisů vydaných na jejich základě, plnit nařízení a pokyny odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a HZS hl. m. Prahy, popř. HZS kraje, na jehož území se objekt DP nachází.
- b) Stanovit organizaci zabezpečení PO s ohledem na požární nebezpečí provozovaných činností a prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem.
- c) Zajišťovat prostřednictvím vedoucích zaměstnanců a prostřednictvím dodavatelských firem údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení.
- d) Stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy, a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací.
- e) Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností a mít k dispozici požárně technické charakteristiky používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví zaměstnanců a jiných osob a k ochraně majetku.
- f) Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení.
- g) Zajišťovat plánování finančních prostředků na vybavení prostorů a objektů věcnými prostředky PO, PBZ a požární technikou, zabezpečit zajištění jejich revizí, kontrol, zkoušek a údržby.
- h) Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky PO a PBZ se zřetelem na požární nebezpečí a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků PO a PBZ lze instalovat a používat pouze schválené druhy.
- i) Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům PO a k ručnímu ovládání PBZ.
- j) Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností v oblasti PO, poskytovat orgánu SPD požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování PO, ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření k odstranění zjištěných závad a podat o tom orgánu SPD písemnou zprávu.
- k) Poskytovat bezúplatně orgánu SPD výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.

9.2 Povinnosti zaměstnanců v oblasti PO

9.2.1 Každý zaměstnanec je povinen:

- a) Počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrožil život a zdraví osob a majetek, a to zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování, ukládání a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, při manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm, či jiným zdrojem zapálení, dodržovat stanovené podmínky používání uvedených spotřebičů a podmínky ukládání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek včetně bezpečných vzdáleností hořlavých hmot od topidel,
- b) zúčastňovat se školení o PO,
- c) znát a dodržovat všeobecně platné požárně bezpečnostní předpisy a normy, znát a dodržovat předpisy a opatření týkající se zabezpečení PO na pracovišti a dokumentaci PO, pokud je pro pracoviště zpracována,
- d) dodržovat podmínky požární bezpečnosti a pravidla pro případ požáru uvedené v dokumentaci PO,
- e) zajistit, aby nebyl omezen přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení, k PBZ a věcným prostředkům PO,
- f) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO na označených místech a dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
- g) okamžitě odstranit závady, které by mohly způsobit požár; není-li to možné, ohlásit závady nadřízenému zaměstnanci k zabránění mimořádné události,
- h) před odchodem z pracoviště zkontrolovat, nehrozí-li nebezpečí vzniku požáru,
- i) při požárním poplachu se řídit ustanoveními uvedenými v požárních poplachových směrnicích a v požárním evakuačním plánu, dbát příkazů vedoucích zaměstnanců, členů preventivních požárních hlídek, ostražky objektu a velitele jednotky PO. Na výzvu velitele zásahu se zúčastnit podle svých sil a možností likvidace požáru.

9.2.2 V souvislosti se zdoláváním požáru:

- a) Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- b) uhasit požár, je-li to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření za použití vhodných dostupných prostředků (použití hasicích přístrojů, uzavření požárních dveří apod.) a to s ohledem na své znalosti, schopnosti, zdravotní stav a na rozsah a charakter požáru (neohrožit svou nebo cizí bezpečnost),
- c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
- d) poskytnout osobní pomoc jednotce PO a věcnou pomoc (prostředky a věci potřebné ke zdolávání požáru) na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky PO.

9.2.3 Zaměstnancům i ostatní osobám je zakázáno:

- a) Vědomě bezdůvodně vyhlásit požární poplach a přivolat jednotku PO, zneužít linku tísňového volání,
- b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
- c) poškozovat, odstraňovat, zneužívat či jinak snižovat účinnost hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků PO, požární techniky a PBZ,
- d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
- e) provádět vypalování porostů.

9.3 Povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti PO

- a) Dodržovat povinnosti platné pro všechny zaměstnance,
- b) dbát na to, aby hasicí přístroje, nástěnné hydranty a ostatní věcné prostředky PO a PBZ byly trvale udržovány volně přístupné, nebyly poškozovány ani jinak zneužívány,
- c) zajistit, aby podzemní hydranty, pokud jsou na plochách DP zřízeny, byly udržovány trvale volně přístupné a ve stavu umožňujícím čerpat vodu pro hašení požárů,
- d) vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, zajistit, aby na určených místech byly vyvěšeny požární poplachové směrnice,
- e) zajistit, aby byly trvale volné zásahové cesty, nástupní plochy pro požární techniku a volné příjezdové komunikace k objektům a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,

- f) dbát na to, aby nebylo poškozováno značení únikových východů, únikových cest a udržovat jejich trvalou průchodnost,
- g) zajistit, aby byla označena a trvale volně přístupná rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů a uzávěry rozvodů ústředního vytápění,
- h) zajistit, aby na chráněných únikových cestách (např. některá schodiště a jejich součásti) nebyly ukládány žádné předměty a materiály,
- i) zajistit plnění podmínek požární bezpečnosti stanovených dokumentací PO a dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
- j) průběžně kontrolovat dodržování předpisů o PO a zajistit neprodlené odstraňování zjištěných závad,
- k) zajistit, aby každý požár byl bezodkladně oznámen útvarům 600220 a 600230, v mimopražských objektech navíc místně příslušnému krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS. Bezodkladně musí být oznámen i takový požár, při kterém nevznikly žádné škody, nebyla zraněna nebo usmrcena žádná osoba a požár byl zdolán vlastními silami nebo i takový požár, při kterém byly osoby, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy,
- l) v případě vzniku požáru zajistit bezpečnou a včasnou evakuaci zaměstnanců a plnit i další povinnosti stanovené pro případ požáru,
- m) zajistit informování jednotek PO, určených k prvnímu zásahu, o provozovaných rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech nacházejících se v objektech,
- n) zajistit, aby nebyly vypalovány porosty; zajistit, aby spalování hořlavých látek na volném prostranství v blízkosti objektů DP bylo prováděno pouze při dodržení všech platných předpisů a tuto činnost předem projednat s útwarem 600200,
- o) dodržovat a zajistit podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a technologických postupů. Zajistit ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem údržbu, kontroly a opravy technologických zařízení,
- p) dodržovat z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení,
- q) zajistit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,
- r) zabezpečovat potřebná opatření při provádění svářečských prací a obdobných prací. Zajistit školení osob určených pro výkon požárního dohledu a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek ještě před zahájením činností,
- s) mít k dispozici a předávat útvaru 600230 požárně technické charakteristiky používaných, zpracovaných a skladovaných látek a materiálů potřebných ke stanovení preventivních opatření,
- t) před odchodem z pracoviště zkontrolovat, nehrozí-li nebezpečí vzniku požáru,
- u) zúčastňovat se školení o PO vedoucích zaměstnanců a provádět školení podřízených zaměstnanců o PO,
- v) v prostorách se třemi a více zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím požáru, ustavit preventivní požární hlídku a zajistit účast všech zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek na odborné přípravě před zahájením jejich činnosti a potom opakovaně nejméně jednou ročně,
- w) spolupracovat s útwarem 600200 při organizaci a provádění cvičných požárních poplachů,
- x) nepřipustit používání takových zařízení, materiálů, technologických a pracovních postupů, které by ohrožovaly požární bezpečnost, provést postih zaměstnanců, kteří nedodržují předpisy a opatření PO,
- y) poskytovat útvaru 600230 všechny potřebné podklady a informace ke zpracování dokumentace PO a k udržování této dokumentace v aktuálním stavu, např. hlásit změny telefonních čísel uvedených v dokumentaci PO, změny v obsazení preventivních požárních hlídek atd. Projednávat s útwarem 600230 změny ve funkci preventisty PO,
- z) všechny změny v útvaru týkající se PO předem projednat s útwarem 600200, tj. změny v užívání nebo pronájmu místností a prostorů, stavební změny, změny technologií, změny v technickém zabezpečení objektů, v zajištění objektů strážní službou apod. Hlásit útvaru 600200 závady PBZ (např. požární dveře, EPS, požární vodovod),
- aa) umožnit vstup jednotkám PO k provedení nutných opatření ke zdolání požáru nebo zamezení jeho šíření, popř. k provedení jiných záchranných prací a dále k provedení námětového cvičení,

- bb) plnit další úkoly uvedené v obecně závazných předpisech a normách,
- cc) předkládat seznam zaměstnanců oprávněných vydávat příkaz ke sváření – každoročně jej aktualizovat a zasílat útvaru 600230,
- dd) vést evidenci o rozmístění sebezáchranných dýchacích přístrojů (v podzemních objektech metra), sledovat stav a zasílat objednávky útvaru 400420 1x ročně,
- ee) zajišťovat přístup do všech prostor DP při technických prohlídkách nebo přejímkách požárního těsnění,
- ff) zajišťovat přístup do všech prostor DP při provádění prověrek PO a v případě namátkové kontroly zaměstnanců útvaru 600230. Zajistit odstranění zjištěných závad. Písemné zprávy o odstranění zjištěných závad zasílat útvaru 600230,
- gg) označit pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO.

9.4 Školení a odborná příprava zaměstnanců o PO

Tematika školení zaměstnanců a odborné přípravy o PO je řešena a stanovena směrnicí Školení a odborná příprava zaměstnanců DP a zaměstnanců cizích organizací o PO. Tato norma stanoví tematické plány a časové rozvrhy a lhůty školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, odborné přípravy preventistů PO, školení osob určených jako dohled při provádění svářečských a obdobných prací, dále školení cizích osob, které se zdržují se souhlasem DP na jeho pracovištích a osob pověřených zabezpečením PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době. Ve výše uvedené směrnici jsou uvedeny vzory záznamů o všech druzích školení zaměstnanců a odborné přípravy v PO v rámci DP.

10 Dokumentace PO

Ve smyslu zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci, musí být zpracována a udržována v souladu se skutečným stavem dokumentace PO. Tato dokumentace slouží pro praktické zabezpečení PO a zároveň i jako průkazný materiál pro kontrolní orgány.

Dokumentací PO se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o PO.

Dokumentace PO zpracovávaná v rámci DP:

- a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
- b) posouzení požárního nebezpečí,
- c) stanovení organizace zabezpečení PO,
- d) požární řády,
- e) požární poplachové směrnice,
- f) požární evakuační plány,
- g) dokumentace zdolávání požárů,
- h) řády ohlašoven požárů,
- i) tematické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců o PO, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO,
- j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců o PO, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů PO, školení osob určených k provádění požárních dohledů,
- k) požární knihy,
- l) dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotek PO HZS DP.

Dokumentaci PO uvedenou v bodu a), b), d) až h) zpracovává útvar 600230 a schvaluje bezpečnostní ředitel. Dokumentaci PO uvedenou v bodu c) a i) schvaluje formou vnitřních norem generální ředitel.

Kontrola dokumentace PO, včetně záznamu o jejím výsledku v požární knize, se provádí v rámci prověrek BOZP a PO nebo v rámci preventivních požárních prohlídek, nejméně však jednou za rok, po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.

10.1 Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

Zařazení činností do uvedených kategorií vychází z druhu provozované činnosti a místa, kde je tato činnost provozována a dále z charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím. Tato dokumentace je uložena v útvaru 600230.

10.2 Posouzení požárního nebezpečí

Posouzení požárního nebezpečí se zpracovává na základě provozovaných činností a jejich charakteristik, které vykazují vysoké požární nebezpečí.

Součástí posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob a majetku jsou:

- a) údaje o provozovateli,
- b) určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány,
- c) činnosti s vysokým požárním nebezpečím,
- d) jméno a příjmení zpracovatele,
- e) rozpracování požadavků podle zákona o PO,
- f) uvedení podkladů.

Uvedenou dokumentaci zpracovává odborně způsobilá osoba (§ 11 odst. 1 zákona o PO). Tato dokumentace je uložena v útvaru 600230.

10.3 Požární řád

Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování PO na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Požární řád obsahuje:

- a) stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti,
- b) požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry látek, potřebné ke stanovení preventivních opatření,
- c) nejvýše přípustné množství látek, uvedených v odst. b), které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti,
- d) stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem,
- e) vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušování a ukončení činnosti,
- f) stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest,
- g) jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance.

Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků PO a PBZ. Požární řád se vyvěšuje na pracovišti tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.

Zpracování tohoto řádu zajišťuje útvar 600230 ve spolupráci s vedoucím pracoviště, příp. s preventistou PO. Originál je uložen v útvaru 600230 a kopie u vedoucího příslušného útvaru.

10.4 Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

Požární poplachové směrnice obsahují:

- a) postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru,
- b) způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a jednotku PO,
- c) postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru),
- d) telefonní číslo ohlašovacího požárů,
- e) telefonní čísla tísňového volání,
- f) telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.

Požární poplachové směrnice musí být umístěny tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Požární poplachové směrnice zpracovává útvar 600230. Originály jsou uloženy v útvaru 600230.

Účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích se prověřuje formou cvičného požárního poplachu (viz [bod 4.3](#)).

10.5 Požární evakuační plán

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.

Požární evakuační plán obsahuje:

- určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena,
- určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
- určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby budou soustřeďovat a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
- způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,
- určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení,
- grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích (umísťuje se v podlažích objektů na dobře viditelném a trvale přístupném místě).

Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace PO i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného požárního poplachu (viz [bod 4.3](#)) za podmínek uvedených v požárních poplachových směrnicích. Požární evakuační plány zpracovává útvar 600230, jsou uloženy v útvaru 600230. Jsou rovněž součástí staničních řádů metra a provozních řádů dep metra.

10.6 Dokumentace zdolávání požárů

Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace PO i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů a operativní karta zdolávání požárů. Tato dokumentace upravuje zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob a majetku; slouží pro potřeby zásahových jednotek PO.

Dokumentaci zdolávání požárů, která má grafickou a textovou část, zpracovává útvar 600210 a 600230. Originály dokumentace jsou uloženy v útvaru 600230. Kopie dokumentace jsou uloženy:

- v každé stanici metra na stanovišti přepravního manipulanta, dozorcího stanice nebo SPT,
- v technických centrech OSM na stanovišti dispečera příslušného TC,
- v depech metra a OZM u ostrahy objektů v hlavních vrátnicích dep,
- ve vozovných tramvají a garážích autobusů u ostrahy objektů ve vrátnicích,
- v měnárnách tramvají u vstupu do měnárny,
- v CD a ÚB Sokolovská u ostrahy objektů ve vstupních vrátnicích.

10.7 Řád ohlašovy požárů

Pro zřízené ohlašovy požárů v objektech DP ([bod 6](#)) se vydávají, k zajištění jejich provozu, řády ohlašovny požárů.

Řád ohlašovy požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích DP a pro cestující ve veřejných prostorách metra, oznámení požáru HZS DP nebo operačnímu a informačnímu středisku HZS hl. m. Prahy, případně HZS kraje, dle místa vzniku požáru.

Řád ohlašovy požárů obsahuje:

- povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání PBZ apod.),
- seznam důležitých telefonních čísel (HZS DP, pohotovostní služby, vedoucí zaměstnanci apod.),

- c) způsob oznámení vzniklého požáru HZS DP nebo operačnímu a informačnímu středisku HZS hl. m. Prahy, případně HZS kraje,
- d) způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích zaměstnanců a dalších osob,
- e) náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo PBZ.

Řád ohlašovny požárů musí být vyvěšen na viditelném místě v ohlašovně požárů a jeho obsah je součástí školení obsluhy ohlašovny požárů. Řád zpracovává útvar 600230 ve spolupráci s vedoucími pracovišť. Originál je uložen v útvaru 600230 a kopie v příslušných ohlašovnách požárů.

10.8 Požární kniha

Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se PO, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, zjištěných závadách a jejich odstranění, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace PO a k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě PBZ, apod.

Požární kniha je uložena:

Areál – objekt – pracoviště	Místo uložení požární knihy
stanice metra	na stanovišti provozního zaměstnance v každé stanici
technická centra OSM	na stanovištích dispečerů center
depa metra – Hostivař včetně OZM, Kačerov, Zličín	v hlavních vrátnicích dep
služby JDCM	u preventistů PO
vozovna Hloubětín, Motol	v hlavních vrátnicích
vozovna Kobylisy, Pankrác, Strašnice, Vokovice, Žižkov, Střešovice	ve vrátnicích
provozovna Opravna tramvají v Hostivaři	v osobní vrátnici (budova A)
tramvajová trať Hlubočepy – Barrandov (mosty přes Hlubočepské údolí a Růžičkovu rokli)	u vedoucího odd. Správa napájení TT
provozovna Vrchní stavba	u vedoucího provozovny (DH, budova A)
provozovna Napájení TT, provoz Měniřny	
1 oblast měnění	měnírna Libeň
2 oblast měnění	měnírna Smíchov
provozovna Napájení TT, provoz Kabelová síť	u vedoucího střediska (DH, budova A) a u mistra údržby
garáž Klíčov, Vršovice, Kačerov, Hostivař, Řepy	ve vrátnicích
objekty CD a ÚB Sokolovská	ve vrátnicích
Archiv DP v ÚD Hostivař	u vedoucího útvaru 410320
Skladové hospodářství - Sklady	u preventisty PO
objekt Orionka	u útvaru 600230
objekt Švábký	u útvaru 600230
LD Petřín	ve velínu LD
LD ZOO	v kanceláři dolní stanice

V požární knize musí být uvedeno organizační číslo a název útvaru a název pracovišť či objektů, pro které je kniha vedena.

Požární knihu je povinen zkontrolovat a podepsat 1x za tři měsíce

- na stanicích metra - vedoucí jednotlivých provozů tratí a dep JPM,
- v technických centrech OSM - vedoucí jednotlivých technických center,
- v depech metra, OZM, ÚD Hostivař, vozovnách, garážích, CD, ÚB Sokolovská - vedoucí oblastních správ útvaru 200400,
- na pracovištích služeb JDCM, provozoven Vrchní stavba a Napájení TT JDCT, útvaru 238000 a 400610 - vedoucí zaměstnanec příslušného útvaru,
- LD Petřín a LD ZOO - vedoucí provozovny.

Po ukončení posledního zápisu do požární knihy je povinen tento vedoucí zajistit předání knihy útvaru 600230 a zajistit nákup nové požární knihy (v tvrdých deskách).

10.9 Další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti

Další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů:

- a) požárně bezpečnostní řešení,
- b) bezpečnostní dokumentace,
- c) bezpečnostní listy,
- d) doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností (viz **bod 3.3**),
- e) rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Další doklady vztahující se k PO – zápisy z požárních kontrol prováděných orgány státního požárního dozoru, zápisy z preventivních prohlídek, údaje o požárech a jejich vyšetřování, kopie osvědčení o absolvování speciálních školení nebo získání odborné způsobilosti apod. se ukládají v útvaru 600200.

10.10 Požárně technické charakteristiky

Pro určení vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek, jejichž požárně technické charakteristiky jsou potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku při provozovaných činnostech je rozhodující:

- a) jejich množství,
- b) způsob uložení a manipulace,
- c) fyzikální stav a jeho případné změny,
- d) tepelný režim,
- e) reaktivita,
- f) způsob balení,
- g) objemy obalů a podobně.

Podle druhu a stavu látek takto určených se ke stanovení preventivních opatření použijí potřebné požárně technické charakteristiky včetně technicko bezpečnostních parametrů. Jedná se například o hořlavost, oxidační vlastnosti, bod vzplanutí, bod hoření, teplotu vznícení, koncentrační meze výbušnosti, index šíření plamene po povrchu, výhřevnost, vlastnosti produktů hoření.

Pro účely stanovení požárně bezpečnostních opatření se používají hodnoty požárně technických charakteristik včetně technicko bezpečnostních parametrů, které jsou uvedeny v průvodní dokumentaci výrobce nebo distributora. Neexistuje-li tato dokumentace, lze vycházet z jiného uznávaného zdroje (např. normativní požadavky).

11 Požadavky požární bezpečnosti při pracích s nebezpečím vzniku požáru

Práce s rizikem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou v podmínkách DP především svářečské práce a obdobné práce, manipulace s hořlavými kapalinami, skladování spojené s čerpáním, stáčením, přeléváním hořlavých kapalin (sklady hořlavých kapalin včetně skladů barev, skladů olejů), lakovny se stříkacími boxy a kabinami, mytí a čištění součástí a dílů pomocí hořlavých kapalin v nádobách, na mycích pultech apod., práce spojené s opracováváním dřeva a jiného lehce hořlavého materiálu (truhlárny, čalounické dílny apod.), práce s lamináty a manipulace s hořlavými plyny a jejich používání.

Podmínky požární bezpečnosti pro výše uvedené práce jsou stanoveny v požárních řádech, místních provozních bezpečnostních předpisech, pracovních a technologických postupech, návodech k používání materiálů, strojů a zařízení atd. Pro svářečské a obdobné práce jsou dále podmínky požární bezpečnosti uvedeny v příkazech ke svařování, v požárně bezpečnostních opatřeních pro svařování v rámci opakovaného pracovního nebo technologického postupu a ve směrnici Provádění svářečských prací a obdobných prací v prostorách a objektech DP.

Pro činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, které se vykonávají mimořádně a jednorázově, určí písemně podmínky požární bezpečnosti útvar 600230.

12 Požárně bezpečnostní zařízení a hasební prostředky

PBZ jsou systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení.

Druhy PBZ:

- zařízení pro požární signalizaci (např. EPS, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
- zařízení pro potlačení požáru a výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
- zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
- zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
- zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnicích míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),
- zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky, které zajišťují zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
- náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti PBZ, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů.

12.1 Elektrická požární signalizace a zařízení dálkového přenosu

EPS ve stanicích metra je instalována podle údajů uvedených v katalogu místností, kde je určeno podle dřívějších výpočtů nebo důležitosti prostoru a zařízení umístění hlásičů EPS. Pokud se nachází v prostorách metra obchodní vybavenost, závisí vybavení tohoto prostoru uvedeným zařízením na výpočtu dle platných norem, popřípadě na dohodě s projektantem specialistou PO. V prostorách podchodů a vestibulů, kde jsou vestavěny obchodní vybavenosti, se instalace EPS odvíjí od výpočtu dle platných norem. V depech metra, ve vybraných prostorách jednotek tramvají a autobusů je EPS projektována dle platných norem a důležitosti prostoru a zařízení.

Stanovení odpovědnosti za provoz zařízení EPS v objektech DP				
	stanice metra, depa, OZM, CD	technická centra OSM	vozovny, garáže, ÚD Hostivař, ÚB Sokolovská	měniřny tramvají
EPS v majetku	242000	245000	200400	JDCT
vedení knihy EPS	242000	245000	200400	JDCT
operativní činnost	útvár dle dislokace	245000	útvár dle dislokace	JDCT
měsíční a pololetní zkoušky	242000	245000	200400	JDCT
roční revize	242000	245000	200400	JDCT

EPS je v majetku jednotlivých útvarů, které jsou provozovateli systému.

Kontroly, revize a údržbu zařízení EPS zajišťují provozovatelé buď vlastními zaměstnanci pověřenými údržbou tohoto zařízení, nebo prostřednictvím dodavatelských firem na základě objednávek. Dle ČSN 34 2710 a vyhlášky o požární prevenci, § 8, se na zařízení EPS provádějí pravidelné revize a zkoušky činnosti EPS při provozu.

Poruchy zařízení EPS, při kterých je toto zařízení vyřazeno z činnosti, musí být v prostorách se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím odstraněny neprodleně; není-li to z technických důvodů možné, stanoví útvár 600230 náhradní technické a organizační opatření.

Operativní činností se ve smyslu tohoto bodu rozumí zajišťování stanovených technických (např. uzavření požárních klapek) a organizačních (např. preventivní požární hlídky) náhradních opatření z hlediska požární bezpečnosti objektu při vyřazení zařízení EPS nebo jeho částí z činnosti

pro poruchu, revize, zkoušky apod. Organizační opatření zajišťuje příslušný útvar dle dislokace v souladu s platnou legislativou DP a technická opatření útvar, který má příslušné zařízení ve správě. Zajištění operativní činnosti při vypnutí zařízení EPS při provádění svářečských a obdobných prací se řídí zvláštním předpisem. V případě, že funkčnost EPS omezuje jiná, než technická závada samotného zařízení EPS, zajišťuje náhradní požárně bezpečnostní opatření útvar, v jehož prostoru se EPS nachází.

Jednotliví provozovatelé EPS určí osoby zodpovědné za provoz zařízení EPS.

Určené osoby mají tyto povinnosti:

- a) zodpovídají za provoz a bezporuchovou funkci zařízení EPS,
- b) kontrolují činnost osob pověřených obsluhou zařízení EPS,
- c) zajišťují, aby osoby pověřené údržbou prováděly údržbu podle pokynů výrobce a udržovaly zařízení EPS v trvalém provozu,
- d) zajišťují neprodlené provedení všech oprav včetně provedení opravy servisní organizací,
- e) zodpovídají za řádné vedení provozní knihy zařízení EPS a svoji činnost do této knihy zaznamenává,
- f) kontrolují provádění zkoušek činností zařízení EPS během provozu a zodpovídají za provedení předepsaných revizí v průběhu provozu,
- g) udržují průvodní dokumentaci v aktuálním stavu, zaznamenávají změny a ukládají dokumentaci na místech k tomu určených.

Zkoušky vazeb EPS s návazným PBZ ve správě JDCM řeší pokyn vedoucího JDCM.

12.2 Požární klapy a požární stěnové uzávěry

Požární klapy jsou požární uzávěry ve vzduchotechnickém potrubí, spolu s požárními stěnovými uzávěry zamezující šíření požáru a zplodin hoření (kouře) mezi samostatnými požárními úseky. Umístění PK nebo PSU určuje projektant na základě požárně bezpečnostního řešení, technických norem a směrnice Zásady PO pro projektování a výstavbu pražského metra. Vazby mezi PK a ventilátory v objektech tras metra jsou obsaženy v projektu silových rozvodů, ovládání klapek řeší projekt EPS.

12.2.1 Funkce

Při překročení příslušné mezní teploty (zpravidla 70 až 75° C) ve vzduchotechnickém potrubí se PK uzavře, u klapek se zabudovaným spouštěčem přivedením vnějšího ovládacího impulsu. Všechny PK i PSU mají tepelné spouštění s kovovou (dříve i skleněnou) pojistkou a ruční spouští. Kromě toho mohou být vybaveny přídatným spouštěcím zařízením (elektromagnetickým nebo servopohony), které uzavírá list klapy prostřednictvím čidla (EPS). Pokud jsou PK a PSU ovládány elektricky, musí být jejich poloha (otevřeno-zavřeno) signalizována na příslušném rozvaděči a výsledný signál sveden do ohlašovny požárů.

12.2.2 Obsluha a údržba

PK musí být osazena tak, aby byla možná její obsluha a kontrola, současně je nutné kontrolovat, zda jsou přístupná a demontovatelná víka revizních otvorů.

12.2.3 Montáž, obsluha, údržba a revize

Montáž, obsluhu, údržbu a revizi PK a PSU mohou provádět osoby způsobilé pro tyto činnosti – „oprávněné osoby“ proškolené výrobcem.

Po uvedení do provozu se revize PK a PSU, které jsou ovládány EPS, musí provádět minimálně 1x za půl roku.

O každé PK a PSU se vede záznamová kniha, ve které jsou uvedeny všechny nezbytné informace – provozovatel, výrobce PK nebo PSU, typ, datum uvedení do provozu. Pro každou PK nebo PSU je vystaven samostatný list obsahující identifikační údaje PK nebo PSU – typ, velikost, umístění, způsob ovládání, pracovní napětí, číslo místnosti, objekt, podlaží, příslušný ovládací rozvaděč s číslem místnosti a evidenční číslo, kterým jsou PK nebo PSU viditelně označeny. V záznamovém listu je uvedeno: datum provedené kontroly, zjištěné a odstraněné závady, podpis a razítko oprávněné osoby nebo organizace.

Výsledek kontroly se v souhrnu uvede v „Revizní zprávě“, kde jsou uvedeny i zjištěné závažné závady (např. nevyhovující technický stav, nedotěsnění klapy v prostupu požárně dělicí konstrukce).

Obsluhu, údržbu, revize a opravy zajišťuje

- útvar 245000 v objektech ve správě JDCM, tj. ve stanicích metra a technických centrech OSM. Pro útvar 245000 zajišťuje tyto činnosti na základě smlouvy odborná firma. Tato firma zpracovává harmonogram revizí, vede požadovanou dokumentaci, zúčastňuje se zkoušek EPS,
- útvar 200400 v objektech v jeho správě. Pro útvar 200400 zajišťují tyto činnosti na základě smluv nebo objednávek odborné firmy.

12.3 Skrápěcí zařízení

Skrápěcí zařízení slouží ke skrápění prosklených požárně dělicích konstrukcí k dosažení požadované hodnoty jejich požární odolnosti v prostorech metra a ve veřejných prostorech (podchody, pasáže apod.). Umístění SZ určuje projektant na základě požárně bezpečnostního řešení, technické normy a směrnice Zásady PO pro projektování a výstavbu pražského metra. Napájení spouštěcího elektromagnetického ventilu umístěného v ovládací skříni SZ z rozvaděče řeší projekt silových rozvodů. Vazbu mezi EPS a spouštěcím elektromagnetickým ventilem v ovládací skříni SZ řeší projekt EPS. Přívod vody do ovládací skříně SZ je předmětem projektu zdravotnický.

12.3.1 Funkce

Pro skrápění požárně dělicích konstrukcí se používá samočinné vodní SZ. Sestává se z vlastních skrápěcích hlavíc pro vodní skrápění umístěných u těchto konstrukcí, přívodního vodovodního potrubí k těmto hlavícím a ovládací skříni SZ, kde jsou osazeny ovládací uzávěry.

Samočinné spuštění skrápění lze řešit:

- a) osazením elektromagnetického ventilu v ovládací skříni SZ, který na základě povelu od EPS otevře přívod vody ke skrápěcím hlavícím,
- b) použitím sprinklerova ventilu se skleněnou baňkou naplněnou nízkovroucí kapalinou, která při zvýšení teploty nad stanovenou mez (zpravidla 70°C) praskne a tím dojde k otevření ventilu s vodou,
- c) předřazením sprinklerova ventilu, který spustí přívod vody k vlastním skrápěcím hlavícím.

V metru lze použít pouze SZ, které má schvalovací protokol pro použití v metru.

12.3.2 Provoz a údržba

Při montáži SZ musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.

Při provozu SZ se postupuje podle normativních požadavků, průvodní dokumentace výrobce a podle ověřené projektové dokumentace.

Četnost prohlídek SZ je stanovena průvodní dokumentací výrobce a ověřenou projektovou dokumentací. Na SZ se musí provádět nejméně jednou za rok revize.

12.4 PBZ, která se mohou vyskytovat v obchodních vybavenostech metra

EPS, PK ovládané EPS, PK s tepelnou pojistkou bez ovládání EPS, stěnové uzávěry ovládané EPS, požární rolety ovládané EPS, požární rolety s tepelnou pojistkou, protipožární stěnové mřížky tavné, požární dveře klasické, požární dveře s funkčním vybavením v návaznosti na EPS, prosklené konstrukce, požární vodovod, SZ ovládané EPS, SZ s tepelnou pojistkou bez ovládání EPS, nouzové osvětlení.

Předepsané kontroly uvedených PBZ, včetně vedení příslušné dokumentace, zajišťuje správce těchto zařízení.

12.5 Požární poplachové zařízení

Stanice metra a technická centra OSM

K vyhlášení požárního poplachu v technických prostorech stanic metra slouží poplachové houkačky, které jsou rozmístěny na chodbách technických prostor. Signál houkaček je spouštěn manuálně provozním zaměstnancem, automaticky se signál houkaček spustí při aktivaci samočinných a tlačítkových hlásičů EPS. Ve veřejných prostorech stanic metra se používá k vyhlášení požárního poplachu a evakuace osob rozhlasové zařízení.

Pro vyhlášení požárního poplachu a evakuace osob v technických centrech OSM se používá místní rozhlasové zařízení a manuálně ovládané poplachové houkačky rozmístěné v objektu. Dalším

zařízením pro vyhlášení požárního poplachu jsou houkačky v systému EPS, které spustí zvukový signál automaticky v návaznosti na signalizaci požáru samočinného nebo tlačítkového hlásiče EPS.

Depa metra, OZM

K vyhlášení požárního poplachu a evakuace osob v objektech dep metra a OZM se používá rozhlasové zařízení. V depu Hostivař včetně OZM je rozhlas ovládán z ohlašovny požáru HZS DP v požární stanici Hostivař. V depu Kačerov a Zličín je rozhlas ovládán ostrahou v hlavních vrátnicích. Dále je rozhlas ovládán ze stanovišť dozorců a výpravčích dep. Dalším zařízením pro vyhlášení požárního poplachu jsou houkačky v systému EPS, které spustí zvukový signál automaticky v návaznosti na signalizaci požáru samočinného nebo tlačítkového hlásiče EPS. Tyto houkačky jsou rozmístěny v prostorách jednotlivých podlaží objektů.

Vozovny tramvají

V objektech vozoven Hloubětín, Kobylisy, Motol, Pankrác, Strašnice, Vokovice, Žižkov a Střešovice se požární poplach vyhláší místním rozhlasem na pracovištích, kde je zaveden, v ostatních místech voláním „HOŘÍ“.

Garáže autobusů

Ve všech objektech garáží autobusů je prováděno vyhlášení požárního poplachu místním rozhlasovým zařízením z ohlašovny požáru – vrátnic. Dále pak hlášením telefonem z ohlašovny požáru – vrátnice a houkačkami v systému EPS. V objektech garáže Hostivař (JPA a JSVA) je prováděno vyhlášení požárního poplachu houkačkami v návaznosti na tlačítka EPS a voláním „HOŘÍ“.

Ostatní objekty

V objektech CD a ÚB Sokolovská se požární poplach vyhláší rozhlasovým zařízením a houkačkami ovládanými zařízením EPS.

V objektech provozovny Opravna tramvají v ÚD Hostivař se požární poplach vyhláší voláním „HOŘÍ“, v některých částech doplněným houkačkami ovládanými zařízením EPS.

V objektech, ve kterých není instalováno rozhlasové zařízení a kde nejsou instalovány houkačky v systému EPS, se vyhláší požární poplach pouze voláním „HOŘÍ“ nebo jinými prostředky.

12.6 Hasební prostředky

12.6.1 Hasicí přístroje

Množství, druhy a typy hasicích přístrojů v objektech a prostorách DP jsou stanoveny na základě údajů uvedených v požárně bezpečnostním řešení stavby (technické zprávy PO), které je součástí projektové dokumentace, příp. dle schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární bezpečnosti. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni na návrh útvaru 600230 zajistit vhodné umístění hasicích přístrojů tak, aby k nim byl volný přístup a přijetím dalších opatření bylo zabráněno jejich zneužití a poškození.

Zabezpečení kontrol, údržby, oprav a výměn hasicích přístrojů

Kontrola přenosných a pojízdných hasicích přístrojů se provádí 1x za rok.

Kontroly, údržba a opravy přenosných a pojízdných hasicích přístrojů jsou prováděny ve všech útvech DP dodavatelsky odbornou firmou na základě Smlouvy o poskytování služeb. Evidenci kontrol vede útvar 600210.

Výměny nefunkčních, poškozených nebo vyřazených přenosných a pojízdných hasicích přístrojů zajišťuje pro útvar 200400, JPM, JDCM útvar 600210, pro ostatní útvary DP odborná firma na základě Smlouvy o poskytování služeb.

Náklady na kontroly, údržbu, opravy a nákup nových přenosných a pojízdných hasicích přístrojů (náhrada za poškozené, vyřazené nebo doplnění do nově zřízených prostor) jsou hrazeny z rozpočtu útvaru 600200.

Vozy autobusů, tramvají a ostatní vozidla – kontroly, údržba a opravy přenosných hasicích přístrojů jsou prováděny na základě Smlouvy o poskytování služeb. Předání a převzetí hasicích přístrojů zajišťují JSVA a JSVT podle předem dohodnutých pravidel.

Obchodní vybavenost metra – kontroly, údržba, opravy a výměny hasicích přístrojů v prostorách obchodní vybavenosti jsou prováděny na základě Smlouvy o poskytování služeb. Kontrolu plnění

těchto povinností provádí útvar 600230 – v případě zjištění nedostatků informuje útvar 600210, který zajistí u smluvního partnera odstranění nedostatků.

12.6.2 Požární vodovod

Kontrola požárního vodovodu se provádí 1x za rok.

Kontrola vybavenosti a měření tlaků v nástěnných hydrantech

Kontrolu a měření provádí útvar 600220 ve všech objektech DP, kromě objektu CD a ÚB Sokolovská, ve kterých se tyto činnosti provádějí dodavatelsky. Evidenci o výsledcích tlakových zkoušek vede útvar 600210. Doplnění chybějících hadic a proudnic v nástěnných hydrantech zajišťuje útvar 600210.

Odstraňování závad nástěnných hydrantů

Závady nástěnných hydrantů jsou zaznamenávány do protokolu o tlakových zkouškách.

Závady jako tekoucí hydrant, chybějící připojovací armatura, nefunkčnost ovládací armatury, poškození hydrantové skříně - utržená petlice, zdemolovaná dvířka atd. oznamuje útvar 600210 technikům oblastních správ útvaru 200400 prostřednictvím systému Helpdesk. Technici oblastních správ útvaru 200400 zajistí odstranění závad.

Závady nástěnných hydrantů ve stanicích metra oznamují pracovníci útvaru 600220 dozorcům stanice, který následně informuje útvar 240410 (poškozené nebo chybějící armatury) nebo útvar 240420 – dispečeri (poškozené hydrantové skříně). Závady nástěnných hydrantů v TC OSM oznamují **zaměstnanci** útvaru 600220 dispečerovi TC. Odstranění závad zajišťuje a náklady na opravy hradí JDCM.

Kontrola a měření tlaků v podzemních hydrantech, řešení závad

Kontrolu a měření tlaků podzemních hydrantů provádí ve všech objektech DP útvar 600220. Výsledky kontrol a měření včetně zjištěných závad jsou zaznamenávány do protokolů o tlakových zkouškách, které eviduje útvar 600210. Závady oznamuje útvar 600210 technikům oblastních správ útvaru 200400 prostřednictvím systému Helpdesk. Technici oblastních správ útvaru 200400 zajistí odstranění závad.

13 Závěrečná ustanovení

Tato norma nenahrazuje plná znění příslušných právních, technických a ostatních předpisů v PO.

13.1 Upřesnění závaznosti této normy

- Povinnosti obsažené v této normě se vztahují na všechny zaměstnance DP a dále na všechny osoby, které pro DP pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
- Povinnosti obsažené v této normě se rovněž vztahují na osoby, které nejsou v pracovněprávním vztahu k DP, ale zdržují se na pracovištích DP.
- Tato norma se vztahuje i na jiné právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které vykonávají svoje činnosti v objektech DP s jejím svolením.
- Povinnosti nájemců pronajatých prostor v DP v oblasti PO musí být řešeny příslušnými ustanoveními v uzavřených smlouvách. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností v oblasti PO.

13.2 Související dokumenty

- ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, **kontrola**, servis a údržba
- Obchodní rejstřík
- provozní předpis D 2/1 Dopravní předpis pro metro
- provozní předpis D 1/3 Dopravní a návěstní předpis pro autobusy
- provozní předpis L 1/2 **Předpis pro provoz** lanové dráhy na Petřín
- provozní předpis L 2/2 Předpis pro provoz lanové dráhy v ZOO Praha
- provozní předpis O 4/1 Mimořádné události v metru
- provozní předpis O 4/2 Šetření a likvidace mimořádných událostí na tramvajové **a lanové** dráze
- provozní předpis O 4/3 Šetření a likvidace mimořádných událostí v provozu autobusů

- příkaz - Zajištění prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
- směrnice - Činnost zaměstnanců a jiných osob při signalizaci požáru a poruchách EPS
- směrnice - Identifikace nebezpečí, hodnocení rizika a opatření v prostředí s nebezpečím výbuchu
- směrnice - Jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku
- směrnice - Odborná příprava pracovníků hasičského záchranného sboru
- směrnice - Poslání a působnosti útvarů DP
- směrnice - Provádění svářečských prací a obdobných prací v prostorách a objektech DP
- směrnice - Stejnokroj pracovníků hasičského záchranného sboru
- směrnice - Školení a odborná příprava zaměstnanců DP a zaměstnanců cizích organizací o PO
- směrnice - Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu pražského metra
- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
- vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka:

Žlutým podbarvením jsou zvýrazněny změny proti rušené verzi Směrnice 17-2012-01.

Tato směrnice je vydána na základě usnesení představenstva společnosti č. 2/2016/7 ze dne 1. 2. 2016.

Datum schválení: 11. 2. 2016

Ing. Jaroslav Ďuriš v. r.
generální ředitel