

**OKRESNÍ SOUD V BENEŠOVĚ**  
Masarykovo náměstí 223, 256 45 Benešov

tel: 317 763 338, fax: 257 005 052, e-mail: podatelna@osoud.ben.justice.cz, IDDS: xg9abyu

NAŠE ZNAČKA: 10 Spr 197/2023  
VAŠE ZNAČKA: OZA-23-0019  
VYŘIZUJE: Bc. Dagmar Límburková  
DNE: 20.června 2023

Firstpower a.s.  
Koněvova 2660/141  
130 00 P r a h a 3

**OBJEDNÁVKA - NÁVRH**



<b>ODBĚRATEL:</b> Okresní soud v Benešově Masarykovo nám.223 256 45 Benešov	<b>IČO:</b> 00024490	<b>Spisová značka:</b> 10 Spr 197/2023
<b>Bankovní spojení č.ú:</b>  <b>Splatnost faktury 30 dnů od doručení</b>	<b>DODAVATEL:</b> IČO: 28386191 DIČ: CZ28386191	
<b>Datum objednání:</b> 20.června 2023 <b>Datum dodání:</b> <b>Způsob úhrady:</b> <i>bankovním převodem</i>	<b>Firstpower a.s.</b> Koněvova 2660/141 130 00 P r a h a 3	
<b>Název akce: „OS Benešov – nákup záložního zdroje 2023“</b>		
V souladu s Vámi zaslouanou cenovou nabídkou č. OZA-23-0019 ze dne 12.4.2023 závazně objednáváme dodání, instalaci a zprovoznění 1 ks záložního zdroje dle zaslouané cenové nabídky		
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x záložní zdroj dle uvedené technické specifikace (viz. příloha č.1)</li></ul>		
<b>Celková cena dle závazné nabídky činí 119.800,- Kč bez DPH, 144.958,-Kč včetně 21% DPH.</b>		
Termín dodání: do 8 – 9 týdnů od akceptace objednávky.		

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv a obě strany s tím souhlasí.

Celková cena ve výši: 144,958,- Kč včetně 21% DPH

Bc. Dagmar Limburková  
Digitálně podepsal Bc. Dagmar Limburková  
Datum: 2023.06.20 09:21:39 +02'00'

Bc. Dagmar Limburková  
ředitelka správy  
Okresního soudu v Benešově

Počet příloh: 1	Vyřizuje: Bc. Dagmar Limburková	Razítko a podpis:
	Telefon: 	
	Email: 	

Příloha č. 1 – Technická specifikace



**Firstpower a.s.**

Koněvova 141

130 00 Praha 3

20.6.2023

Tuto objednávku akceptuji: 

datum a podpis akceptace objednávky zástupcem  
dodavatele

## Podrobná specifikace záložního zdroje včetně dodávky elektromontáže:

### Záložní zdroj:

- UPS min. 9kVA (9 kW minimální výkon)
- Provedení ON-LINE
- Výdrž v případě výpadku proudu – min. 20 minut při zapojení serverovny + klimatizace (při typické 75% zátěži) – bateriová sada součástí dodávky
- Instalace mimo rack (tower)
- Možnost výměny baterií za provozu
- Automatické i manuální testy baterií
- Možnost ručního přepnutí do bypassu
- Auto-restart při návratu sítě
- Komunikace SNMPv1, nebo SNMPv2c (UPS poskytuje běžné informativní hodnoty o stavu) + vestavěný webový management (LAN port) – přes webové rozhraní lze zjistit základní informace o UPS a o stavu
- SNMP hodnota - Replace Battery Indicator nebo hodnotu indikující vadnou baterii, případně jiný podobný identifikátor
- SNMP hodnota – Ztráta vstupního napájení
- SNMP hodnota - % hodnota kapacity baterie
- Součástí dodávky je i součinnost při napojení záložního zdroje na monitorovací systém, který využívá protokol SNMP. Součinnost spočívá v zaslání OID uvedených SNMP hodnot
- Dodávka a instalace UPS dle požadavků zadavatele včetně zprovoznění a zaškolení
- Podpora VMware – vypnutí virtuálních serverů (dodavatel zajistí součinnost pro zprovoznění této funkcionality v místě instalace)
- Základní dokumentace používání a údržby UPS v českém jazyce
- Minimálně 3-letá záruka

### Elektro práce:

- Případná úprava a doplnění rozvaděče (jističe, kabeláž,..)
- Montáž napájení záložního zdroje
- Distribuce zálohovaného napájení serverovny + klimatizace
- Projekt a revizní zpráva – elektro

Součástí nabídky bude produktový list (včetně použitých komponent – management karta) nabízeného zařízení v českém jazyce.

**Prohlídka místa plnění je stanovena na 11.4. 2023 v 07:15 hod. Kontaktní osobou je Bc. Dagmar Limburková, ředitelka správy – tel.:** 