

Projektová instrukce č. 25

Strakova akademie

Obnova vnějšího pláště a oplocení

Nábř. Edvarda Beneše 128/4,
Praha 1 – Malá Strana

Vydal:

Studio acht, spol. s.r.o

Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Datum vydání: 7. 5. 2019

Profese: Stavebně-konstrukční část

Počet stran/příloh: 1 + 0

S. H.
Za Zám.
tel: 233

Věc: **Úprava rozsahu hydrofobizace fasádních prvků**

Popis:

V položkovém rozpočtu je v rámci popisu oprav omítaných ploch fasád položka hydrofobizace, která je vztažena paušálně k celému povrchu popisovaných prvků, přestože v návrhu (dle TZ AS části a v poznámkách k výkresům) se předpokládá upřesnění po individuálním posouzení s tím, že se bude jednat o exponované pozice: ostříkované úseky fasád nad římsami a na d pevnými okapními chodníky dtto kamenné prvky.

Návrh:

GP trvá na opatření hydrofobizací ploch bezprostředně výrazně ohrožených zvýšeným odstříkem s tím, že je možno individualizovat rozsah hydrofobizace např. dle šířky oplechované římsy, ze které voda odstříkuje:

U říms š. cca 400 - 500 mm - pás v. 200mm, u užších říms (200 -300mm) pás v. cca 150 mm.

U soklů omítaných sanačními omítkami je důležité zachovat maximální difuzní propustnost, proto je třeba ošetření hydrofobizací pouze prostředky s nízkou koncentrací (musí určit technik výrobce) maximálně do v. cca 300 mm od zpevněného chodníku.

Ošetření kamenných prvků zůstává v platnosti dle PD a restaurátorských záměrů, i kvůli fixaci scelujících lazurních retuší, a to nejen na horních vodorovných plochách (s individuálním posouzením na místě).

* OHRAVNÍCH ZDÍ

— za předpok. kote
Souhlasí s ~~to~~ této podmínkou
Pozn.: Bude použita hydrofobizace
Aqua Barta v koncentraci 50:50.

7.5.2019

ka TDS

NP4 407 22

Upozornění: Zhotovitel je povinen informovat investora a technický dozor stavby o dopadech do ceny a harmonogramu díla do pěti pracovních dní od obdržení pokynu.