



## Městský úřad v Žamberku

### Stavební úřad

č.j. výst. 94/1270-2 v Žamberku dne 22. 2. 1995

Albertinum  
odborný léčebný ústav  
Za kopečkem  
Žamberk

### Kolaudační rozhodnutí

Stavební úřad MÚ v Žamberku vydal dne 21.12.1993 pod č.j. výst. 93/2002 stavební povolení na stavbu "přestavba uhlé kotelny na výměníkovou stanici, bufet a knihovnu" na poz. parc. č. 1338 v k.ú. Žamberk.

Po přezkoumání Vašeho návrhu ze dne 19.8.1994 a na základě ústního jednání spojeného s místním šetřením, konaného dne 5.9.1994, stavební úřad v Žamberku podle § 82 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb. ve znění zák. č. 103/1990 Sb., zák. č. 262/1992 Sb. a zák. č. 43/1994 Sb.

#### p o v o l u j e u ž i v á n í

stavby "přestavba uhlé kotelny na výměníkovou stanici, bufet a knihovnu" na poz. parc. č. 1338 v k.ú. Žamberk.

Stavba obsahuje: přestavbu stávajícího objektu na výměníkovou stanici, bufet a knihovnu.


Pro užívání stavby stavební úřad MÚ v Žamberku stanoví podle § 82 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb. ve znění zák. č. 103/1990 Sb., zák. č. 262/1992 Sb. a zák. č. 43/1994 Sb. a § 43 odst. 2 vyhlášky č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 155/1980 Sb. a vyhl. č. 378/1992 Sb. tyto podmínky:

1. Do prostoru schodiště budou osazeny požární uzávěry, do knihovny a prodejny s požární odolností 30 C 2.

#### c ē ú v o d n ě n í

Návrh na kolaudaci byl v řízení přezkoumán v celém rozsahu, zejména při ústním jednání spojeném s místním šetřením, které se konalo dne 5.9.1994. Při místním šetření bylo zjištěno, že investor stavby nemůže předložit kompletní dokladovou část, proto stavební úřad řízení přerušil a vyzval investora k doplnění. Po doplnění dokladové části stavební úřad v řízení pokračoval a konstatoval, že výsledky předepsaných zkoušek jsou vyhovující a stanoviska dotčených orgánů státní správy kladná.

V řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a že byly dodrženy podmínky stanovené územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Drobné odchyly skutečného provedení stavby nevyžadují zvláštní řízení a stavební úřad je vzal na vědomí.



Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jejího oznámení k OkÚ Ústí n. O. - ref. regionálního rozvoje - oddělení stavebně správní a investiční podáním u stavebního úřadu MÚ v Žamberku.



10

Ing. Martin Hrubeš  
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží: Úřad pro ochranu zdraví a bezpečnost v průmyslu a na stavbách  
OHS, HZSO Ústí n. Orl.  
IBP Hradec Králové

IBP Hradec Králové