CHRÁNĚNÉ

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Změnový list

č. 20025-4

Stavba: Rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice

Datum: 7.9.2022
Vypracoval:

Popis změny a její účel: Úprava systému IRC a osvětlení kaple pavilonu M

Fakultní Thomayerova nemocnice požaduje pro potřeby využívání kaple upravit způsob řízení topných větví. Zároveň požaduje nahradit přídavné halogenové reflektory za LED technologii.

Úprava topné soustavy – demontáž regulační armatury ve výměníkové stanici, úprava topných větví v kapli (m.č. 02), osazení dvou programovatelných termostatů.

Úprava osvětlení – náhrada 4 přídavných reflektorů, které jsou využívány pro pořádání koncertů v kapli.

Jedná se o změnu, kterou nemohl Zhotovitel předpokládat a požadavek nebyl součástí ZD.

Navržená změna nemá dopad do termínů realizace.

Pavilon M

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Úpravy systému IRC	kpl	1		3 288,- Kč	
Úpravy osvětlení	kpl	1		22 850,- Kč	
cena celkem bez DPH				26 138,- Kč	

V Praze
24.8.2022

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Za TDI