

Příloha č. 1

Specifikace požadovaných UPS včetně baterií

- provedení Tower SRT, max. tloušťka 10 cm bez noh
- s minimálně 6x IEC 320 C13 konektory a EPO svorkovnicí
- minimálně 1,5 kVA
- minimální kapacita 320 VAh
- 2x X-extended baterie s konektorovým připojením 48VDC a se suspendovaným elektrolytem s min. kapacitou 600 VAh každá
- včetně on-line network management modulu (karty) pro monitoring prostředí